

## 2025年12月黄岛大队“双随机、一公开”监督检查情况明细表

制单单位:黄岛大队 抽取日期:2025年11月25日 任务开始日期:2025年12月1日 任务结束日期:2025年12月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛大队	青岛西海岸新区明天外国语实验学校	王俊杰(主)、 吴川	不合格		1. 厨房内防火门未保持常闭状态(已当场关闭); 2. 无消防安全制度, 消防档案不完善; 3. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字(2025) 第0014号; 青黄消限字(2025) 第0780号	/
2	黄岛大队	青岛颐瑞凯莱酒店管理有限公司	王俊杰(主)、 张鑫	不检查		1. 9层常闭式防火门未关闭(已现场关闭); 2. 消防控制室内电器线路未进行套管保护; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2025) 第0347号; 青黄消限字(2025) 第0961	/
3	黄岛大队	青岛西海岸新区小海星艺术培训学校	王俊杰(主)、 范恩强	不合格		1. 员工消防安全“四个能力”不熟悉(已当场培训); 2. 综合七班电器线路裸露, 未进行穿管保护; 3. 无消防安全制度。	青黄消即字(2025) 第0006号; 青黄消限字(2025) 第0709号	/
4	黄岛大队	青岛鑫美达电器有限公司	王俊杰(主)、 尚甜	不检查	停业			
5	黄岛大队	青岛安志达物流有限公司	王俊杰(主)、 吴川	不检查	按注册地址未找到该单位			
6	黄岛大队	青岛东方影都影视产业管理有限公司	王俊杰(主)、 刘伟	不合格		1. 综合楼A座一层大厅东侧防火卷帘下方有杂物(已当场清理); 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字(2025) 第0343号; 青黄消限字(2025) 第0952号	/
7	黄岛大队	青岛西海岸新区胶南第一高级中学	王俊杰(主)、 丁海波	不合格		1. 食堂操作间内电器线路未进行套管保护; 2. 消防控制室值班人员未持有消防设施操作员中级技能执业资格证书。	青黄消限字(2025) 第0975号	/

8	黄岛大队	青岛京邦达供应链科技有限公司黄岛明福大道营业部	王俊杰(主)、 马振宾	不合格		1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训）； 2. 京东快递暂存中转站电器线路裸露，未进行穿管保护； 3. 无消防演练记录	青黄消即字（2025）第0008号； 青黄消限字（2025）第 0710号	/
9	黄岛大队	圣元营养食品有限公司	王俊杰(主)、 刘伟	不合格		1. 2#仓库防火卷帘下方有杂物； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字（2025）第0345号； 青黄消限字（2025）第 0953号	/
10	黄岛大队	青岛西海岸新区职业中等专业学校	王俊杰(主)、 吴川	不合格		1号男生宿舍地上一层楼梯间常闭式防火门未常闭（已当场关闭）； 2. 水泵房内照明灯未进行穿管保护； 3. 无防火巡查、检查记录，消防档案不完善； 4. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字（2025）第0013号； 青黄消限字（2025）第 0719号	/
11	黄岛大队	青岛远洋船员职业学院	王俊杰(主)、 范恩强	不合格		1. 6号宿舍楼地上三层楼梯间常闭式防火门未常闭（已当场关闭）； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字（2025）第0344号； 青黄消限字（2025）第 0955号	/
12	黄岛大队	黄岛区清满粮店（大豆经营仓库）	王俊杰(主)、 范恩强	不检查	按注册地址未找到该单位			
13	黄岛大队	青岛东方影都商业管理有限公司	王俊杰(主)、 丁海波	不合格		1. 融创茂3层中间北侧常闭式防火门未保持常闭状态（现场已关闭）； 2. 防火巡查记录巡查人员未签字； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2025）第0346号； 青黄消限字（2025）第 0964号	/

14	黄岛大队	青岛瑞圣扬酒店管理有限公司西海岸分公司 (喜来登)	吴川(主)、 刘伟	不合格		1. 消防控制室电气线路未进行套管保护; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。(已当场培训)	青黄消限字(2025) 第0994号、 青黄消即字(2025) 第0356号	/
15	黄岛大队	青岛西海岸新区酬勤德 术艺术培训学校有限公司	吴川(主)、 刘伟	不合格		1. 未提供消防安全制度; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025) 第1007号	
16	黄岛大队	青岛西海岸新区朵儿开 艺术培训学校有限公司	吴川(主)、 王俊杰	不合格		1. 消防控制室电气线路未进行套管保护; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。(已当场培训)	青黄消即字(2025) 第0012号、 青黄消限字(2025) 第0715号	/
17	黄岛大队	益凯新材料有限公司	吴川(主)、 王俊杰	不合格		1. 消防控制室电气线路未进行套管保护; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。(已当场培训)	青黄消即字(2025) 第0349号、 青黄消限字(2025) 第0966号	/
18	黄岛大队	青岛西海岸德泰酒店有 限公司	吴川(主)、 王俊杰	不合格		1. 消防控制室电气线路未进行套管保护; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。(已当场培训)	青黄消即字(2025) 第0011号、 青黄消限字(2025) 第0716号	/

19	黄岛大队	利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	吴川(主)、孙广志	不合格		1. 消防控制室电气线路未进行套管保护; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。(已当场培训)	青黄消即字(2025)第0352号、青黄消限字(2025)第0981号	/
20	黄岛大队	中科青岛科教园	吴川(主)、孙广志	不合格		1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练;(已当场培训) 2. 未提供消防安全管理人任命文件; 3. 单位员工四个能力不熟悉。	青黄消即字(2025)第0358号、青黄消限字(2025)第1002号	/
21	黄岛大队	青岛西海岸新区花宝艺术培训学校有限公司	吴川(主)、孙广志	不检查	停业			
22	黄岛大队	中国石油大学(华东)	吴川(主)、张鑫	不合格		1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练;(已当场培训) 2. 未提供消防安全管理人任命文件; 3. 单位员工四个能力不熟悉。	青黄消即字(2025)第0342号、黄消限字(2025)第0950号	/
23	黄岛大队	青岛领创嘉董酒店管理有限公司	吴川(主)、张鑫	不检查	因公司调整现已撤出该地址酒店的经营管理			
24	黄岛大队	青岛西海岸新区添圣佳音艺术培训学校有限公司	吴川(主)、张鑫	不检查	停业			
25	黄岛大队	青岛丰瑞德国际物流股份有限公司	吴川(主)、张鑫	不检查	按注册地址未找到该单位			
26	黄岛大队	青岛中创恒泰体育文化有限公司	范恩强(主)、刘伟	不合格		1. 未提供防火检查记录; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第1000号	/
27	黄岛大队	青岛西海岸新区家家悦购物广场有限公司	范恩强(主)、张鑫	不合格		未提供消防安全制度;员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0993号	/

28	黄岛大队	青岛哈尔滨工程大学创新发展中心	范恩强(主)、 吴川	不合格		1. 教室公寓十七层西侧安全出口常闭式防火门未保持常闭状态(已当场整改); 2. 消防档案内未附维保报告; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2025)第0351号、 青黄消限字(2025)第0976号	/
29	黄岛大队	青岛大港湾加油站有限公司	范恩强(主)、 张鑫	不合格		1. 站房内电气线路未进行套管保护; 2. 无防火巡查记录; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0963号	/
30	黄岛大队	青岛灵山湾红树林酒店管理有限公司	范恩强(主)、 丁海波	不合格		1. 珊瑚大堂北侧遮挡一处疏散指示标志(已立即整改); 2. 消防档案内消防会议记录未填写; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2025)第0353号、 青黄消限字(2025)第0978号	/
31	黄岛大队	青岛金凯扬酒店管理有限公司西海岸分公司(艾美)	范恩强(主)、 马振宾	不合格		1. 一层贵宾室北侧疏散楼梯处电气线路未进行套管保护; 2. 无消防演练记录; 3. 厨房员工灭火器使用方法掌握不熟练(已当场培训)。	青黄消限字(2025)第0712号、 青黄消即字(2025)第0010号	/
32	黄岛大队	青岛星光气体有限公司	范恩强(主)、 丁海波	不合格		1. 未提供消防档案; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0985号	/
33	黄岛大队	青岛海文星光酒店管理有限公司黄岛第二分公司	范恩强(主)、 孙广志	不合格		1. 消防控制室电气线路未进行套管保护; 2. 无消防安全制度; 3. 消防控制室值班人员火警处置程序不规范。	青黄消限字(2025)第0713号	/
34	黄岛大队	中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)二期项目	范恩强(主)、 张晓光	不合格		1. 无防火检查记录; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0999号	/
35	黄岛大队	青岛西海岸新区鸿潞致远科技培训学校有限公司	范恩强(主)、 马振宾	不检查	按照该注册地址未找到该单位。			

36	黄岛大队	青岛丰华迪橡胶轮胎有限公司	范恩强(主)、 马振宾	不合格		1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0998 号	/
37	黄岛大队	青岛星光岛富都大酒店有限公司	范恩强(主)、 马振宾	不检查	因公司调整现已撤出该地址酒店的经营管理			
38	黄岛大队	青岛市黄岛区人民医院（西院区）	张鑫(主)、 范恩强	不合格		1. 地上九层西侧防烟楼梯间停放担架车，已当场整改完毕； 2. 防火检查记录未记录消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况； 3. 防火巡查记录未记录常闭式防火门是否处于关闭状态、消防安全重点部位的人员在岗情况； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2025）第0348号、 青黄消限字（2025）第 0960号	/
39	黄岛大队	众合和美（山东）商业管理有限公司	张鑫(主)、 尚甜	不合格		1. 未提供灭火和应急疏散预案，未提供防火检查记录； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0973号	/
40	黄岛大队	青岛中金渝能置业有限公司西海岸分公司	张鑫(主)、 吴川	不合格		1. 未提供防火检查记录； 2. 无夜间灭火和应急疏散预案； 3. 重点单位消防档案未及时更新； 4. 新入职员工消防四个能力不熟悉。	青黄消限字（2025）第0949号	/
41	黄岛大队	青岛西海岸新区剑桥艺术培训学校.	张鑫(主)、 孙广志	不检查	按照该注册地址未找到该单位。			
42	黄岛大队	青岛西海岸新区学士府文化培训学校	张鑫(主)、 尚甜	不检查	停业			

43	黄岛大队	青岛西海岸新区育龙艺术培训学校	张鑫(主)、 吴川	不合格		1. 南侧安全出口处应急照明线路未穿管保护； 2. 消防安全制度缺少火灾隐患整改制度、灭火和应急疏散预案演练制度； 3. 未提供防火检查记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0948号	/
44	黄岛大队	青岛西海岸新区高级职业技术学校	张鑫(主)、 高洁	不合格		1. 秀慧楼四层东侧安全出口处防火门未保持常闭状态，已当场整改； 2. 消防安全管理人任命文件未及时更新； 3. 未提供消防重点单位档案； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2025）第0355号、 青黄消限字（2025）第0991号	/
45	黄岛大队	青岛西海岸新区励一源艺术培训学校有限公司	张鑫(主)、 马振宾	不合格		1. 二层北侧应急照明灯具采用插座连接； 2. 未提供消防安全制度； 3. 未提供灭火和应急疏散预案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第0959号	/
46	黄岛大队	青岛西海岸新区逐梦之星艺术培训学校有限公司	张鑫(主)、 马振宾	不检查	该单位未营业。			
47	黄岛大队	青岛天海橡塑制品有限公司	张鑫(主)、 尚甜	不合格		1. 2号车间二层西侧安全出口常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2. 未提供消防安全制度； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人。	青黄消即字（2025）第0350号、 青黄消限字（2025）第0972号	/
48	黄岛大队	青岛西海岸新区恩佐艺术培训学校有限公司	张鑫(主)、 刘伟	不检查	停业			
49	黄岛大队	青岛西海岸新区荟禾艺术培训学校	张鑫(主)、 孙广志	不检查	停业			
50	黄岛大队	青岛鹏林丰国际货运代理有限公司	刘伟(主)、 马振宾	不检查	停业			

51	黄岛大队	青岛融发君亭酒店管理有限公司	刘伟(主)、 孙广志	不合格		1. 消防安全制度不健全，未提供消防安全工作考评和奖惩制度、防火巡查记录未如实记录巡查情况； 2. “消防安全检查日”活动记录表不符合要求，消防安全责任人、管理人与任命文件不符。	青黄消限字（2025）第 1003 号	/
52	黄岛大队	青岛滨海学院附属医院（青岛军民融合医院）	刘伟(主)、 王俊杰	不合格		1. 无灭火和应急疏散预案；无消防演练记录； 2. 住院楼十八层避难间逃生窗未张贴标识； 3. 消防控制室交接班记录缺少签名。	青黄消限字（2025）第 0965 号	/
53	黄岛大队	青岛西海岸新区朵儿开艺术培训学校有限公司海王路分公司	刘伟(主)、 孙广志	不合格		1. 电气线路敷设不符合要求； 2. 未提供消防演练记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0984 号	/
54	黄岛大队	青岛西海岸新区迪诺艺术培训学校有限公司	刘伟(主)、 吴川	不检查	按照该注册地址未找到该单位。			
55	黄岛大队	青岛蓝隅酒店管理有限公司	刘伟(主)、 张鑫	不合格		1. 消防安全制度不健全，缺少防火检查制度； 2. 消防档案日期未及时更新； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0988 号	/
56	黄岛大队	青岛港湾职业技术学院	刘伟(主)、 尚甜	不合格		1. 防火检查、巡查记录缺少签名； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0982 号	/
57	黄岛大队	青岛海文星光酒店管理有限公司黄岛第一分公司	刘伟(主)、 王俊杰	不合格		1. 消防安全制度不健全，未提供消防安全工作考评和奖惩制度； 2. 消防档案未加盖单位公章； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2025）第 0987 号	/
58	黄岛大队	青岛西海岸新区启智成才培训学校	刘伟(主)、 丁海波	不检查	停业			

59	黄岛大队	青岛市黄岛区今康福老年公寓	刘伟(主)、 丁海波	不合格		1. 未提供消防演练记录; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2025〕第 0977 号	/
60	黄岛大队	青岛西海岸新区锦程艺术培训学校	刘伟(主)、 孙广志	不合格		1. 东侧安全出口处应急照明线路未穿管保护; 2. 无消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2025〕第 0954 号	/
61	黄岛大队	青岛黑卓物业服务有限公司(茶马古道)	刘伟(主)、 王俊杰	不合格		1. 防火检查、巡查记录缺少签名; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2025〕第 1001 号	/
62	黄岛大队	青岛西海岸新区小花盛开艺术培训学校有限公司	刘伟(主)、 孙广志	不检查	停业			
63	黄岛大队	青岛西海岸新区百花盛开艺术培训学校有限公司	丁海波(主)、 尚甜	不检查	停业			
64	黄岛大队	青岛西海岸新区蓓林美术培训学校	丁海波(主)、 刘伟	不检查	停业			
65	黄岛大队	青岛西海岸新区区立医院	丁海波(主)、 张晓光	不合格		未提供12月份防火检查记录。	青黄消限字〔2025〕第 1006号	/
66	黄岛大队	利群集团胶南购物中心有限公司	丁海波(主)、 范恩强	不合格		防火巡查记录无具体内容及巡查时间。	青黄消限字〔2025〕第 0983号	/
67	黄岛大队	青岛世博城国际会议展览有限公司公寓管理分公司	丁海波(主)、 范恩强	不合格		1. 无员工消防安全培训记录; 2. 无消防演练记录; 3. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消限字〔2025〕第0968号	/
68	黄岛大队	青岛西海岸新区志腾文化培训学校有限公司	丁海波(主)、 刘伟	不检查	停业			
69	黄岛大队	青岛西海岸新区全仁艺术培训学校有限公司	丁海波(主)、 王俊杰	不检查	按照该注册地址未找到该单位。			
70	黄岛大队	青岛西海岸新区平衡艺术培训学校	丁海波(主)、 王俊杰	不合格		1. 无防火检查记录; 2. 二层疏散走道一具灭火器出厂时间达到规定最大报废期限未报废。	青黄消限字〔2025〕第0962号	/

71	黄岛大队	青岛西海岸新区酬勤艺术培训学校	丁海波(主)、 王俊杰	不检查	按照该注册地址未找到该单位。			
72	黄岛大队	青岛西海岸新区锦绣文苑艺术培训学校有限公司	丁海波(主)、 尚甜	不检查	停业			
73	黄岛大队	青岛市西海岸新区泊里粮食管理所	丁海波(主)、 张晓光	不合格		员工消防设施操作不熟悉。	青黄消限字(2025) 第0718号	/
74	黄岛大队	青岛世博城国际会议展览有限公司场馆运营分公司	丁海波(主)、 范恩强	不合格		部分员工消防安全四个能力不熟悉	青黄消限字(2025) 第0967号	/
75	黄岛大队	青岛滨海学院大珠山校区	丁海波(主)、 范恩强	不合格		员工消防安全培训记录有,但不符合规定(无培训人员签到表)	青黄消限字(2025) 第0986号	/
76	黄岛大队	青岛涵邻创意家居有限公司	孙广志、 丁海波	不合格		现场未提供消防安全制度	青黄消限字(2025) 第1005号	/
77	黄岛大队	青岛仁宏服装有限公司	孙广志(主)、 王俊杰	不合格		1.一层仓库门口电气线路敷设不符合要求; 2.无消防安全制度; 3.无防火检查记录; 4.消防控制室值班人员未持证上岗; 5.消防控制室只有一人值班。	青黄消限字(2025) 第0970号	/
78	黄岛大队	青岛明天中学	孙广志(主)、 丁海波	不合格		1.食堂北侧洗手池处电气线路未进行套管保护; 2.防火检查记录不完善,缺少用火用电有无违章情况; 3.无员工消防安全培训记录。	青黄消限字(2025) 第0974号	/
79	黄岛大队	青岛黄岛慈济心理医院	孙广志(主)、 马振宾	不合格		1.厨房电气线路未进行套管保护; 2.未提供灭火和应急疏散预案;未提供防火检查记录; 3.消防控制室值班人员火警处置程序不熟练。	青黄消限字(2025) 第0971号	/

80	黄岛大队	青岛市黄岛区第二中医医院	孙广志(主)、 王俊杰	不合格		1. 外科综合楼九层楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 消防水泵房电气线路敷设不符合要求； 3. 防火检查记录内容不全（未记录消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况）； 4. 消防控制室值班人员火警处置程序不规范。	青黄消即字（2025）第0007号、 青黄消限字（2025）第0714号	/
81	黄岛大队	青岛欢乐海湾商业运营管理有限公司	孙广志(主)、 尚甜	不合格		1. B3三层楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. B3一层配电室电气线路敷设不符合标准； 3. 无消防演练记录； 4. 消防水箱间暗杆闸阀未设置标识。	青黄消即字（2025）第0018号、 青黄消限字（2025）第0947号	/
82	黄岛大队	青岛西海岸新区实验中学	孙广志(主)、 尚甜	不合格		1. 食堂员工不会操作灭火器； 2. 教学楼二层东侧应急灯电气线路敷设不符合要求； 3. 未提供防火检查记录； 4. 单位员工四个能力不熟悉。	青黄消即字（2025）第0016号、 青黄消限字（2025）第0935号	/
83	黄岛大队	青岛易远加油站	孙广志(主)、 高洁	不合格		未提供灭火和应急疏散预案。	青黄消限字（2025）第0997号	/
84	黄岛大队	青岛西海岸新区圣音语慧艺术培训学校有限公司	孙广志(主)、 丁海波	不检查	停业			
85	黄岛大队	青岛西海岸新区汤姆之家艺术培训学校	孙广志(主)、 吴川	不检查	停业			
86	黄岛大队	青岛西海岸新区东方欲晓艺术培训学校	孙广志(主)、 王俊杰	不检查	停业			
87	黄岛大队	青岛西海岸新区恩浩艺术培训学校有限公司	孙广志(主)、 尚甜	不检查	停业			
88	黄岛大队	中国海洋大学西海岸校区	尚甜(主)、 吴川	不合格		1. 无消防演练记录； 2. 水泵接合器未设置额定压力、供水范围、供水系统的永久性标识。	青黄消限字（2025）第0969号	/

89	黄岛大队	青岛西海岸新区约翰城堡艺术培训学校	尚甜(主)、吴川	不检查	按照该注册地址未找到该单位。			
90	黄岛大队	青岛宏程家天下投资管理有限公司(宏程新天地)	尚甜(主)、孙广志	不合格		1. 消防水泵房疏散指示灯线路未作穿管保护; 2. 现场未提供灭火和应急疏散预案; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 西塔三层疏散通道常闭式防火门未关闭。	青黄消即字(2025)第0015号、 青黄消限字(2025)第0717号	/
91	黄岛大队	青岛明月海洋生活家酒店有限公司	尚甜(主)、范恩强	不合格		1. 消防水泵房内应急照明灯电源线未穿管保护; 2. 未提供灭火和应急疏散预案,未提供消防档案; 3. 水泵接合器未设置额定压力、供水范围、供水系统的永久性标识。	青黄消限字(2025)第0957号	/
92	黄岛大队	青岛广聚鑫达商贸有限公司加油加气站	尚甜(主)、范恩强	不合格		1. 配电室应急照明灯电源线插在插座上; 2. 未确定消防安全管理人; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0956号	/
93	黄岛大队	青岛西海岸新区小明星艺术培训学校	尚甜(主)、张鑫	不检查	停业			
94	黄岛大队	青岛西海岸新区荷开满塘艺术培训学校有限公司	尚甜(主)、张鑫	已检查		1. 未提供防火检查记录; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0995号	/
95	黄岛大队	青岛古镇口海军中学	尚甜(主)、马振宾	不合格		1. 13号宿舍楼6层东侧应急照明灯线路未作穿管保护; 2. 无灭火和应急疏散预案; 3. 现场未提供第四季度油烟管道清洗记录。	青黄消限字(2025)第0951号	/

96	黄岛大队	青岛市黄岛区人民医院 (东院区)	尚甜(主)、刘伟	不合格		1. 7号楼 5层西侧应急照明灯线路未穿管保护； 2. 消防设计审核、验收及消防安全检查情况资料记录表为空白，消防档案不完善； 3. 现场未提供油烟道清洗记录。	青黄消限字(2025)第0979号	/
97	黄岛大队	青岛西海岸新区智圣科技艺术培训学校有限公司	尚甜(主)、范恩强	不合格		1. 未提供灭火和应急疏散预案； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0958号	/
98	黄岛大队	青岛市西海岸新区第二高级中学	尚甜(主)、丁海波	不合格		1. 1号教学楼南侧安全出口处疏散指示灯线路未作穿管保护； 2. 现场未提供消防档案； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0720号	/
99	黄岛大队	青岛世博城国际会议展览有限公司西海岸威斯汀酒店分公司	尚甜(主)、张晓光	不合格		1. 地上一层厨房东侧电气线路未进行套管保护； 2. 防火巡查记录不符合要求，无主管人员签字； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0990号	/
100	黄岛大队	上海红星美凯龙品牌管理有限公司胶南分公司	尚甜(主)、张晓光	不合格		1. 地下一层防火分区4区2处疏散指示标志线路未进行穿管保护； 2. 现场未提供消防演练记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2025)第0992号	/