

2026年3月黄岛大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:黄岛大队 抽取日期:2026年2月25日 任务开始日期:2026年3月1日 任务结束日期:2026年3月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛大队	青岛光大集团物业管理有限公司(光大国际)	李清浩(主)、 范恩强	不合格	/	1. 员工对灭火器适用场所类型不熟悉; 2. 未提供集烟罩、排油烟管道清洗记录。	青黄消即字(2026) 第0023号 青黄消限字(2026) 第0109号	/
2	黄岛大队	青岛绿洲农资油业有限公司加油城	李清浩(主)、 张鑫	不合格	/	1. 杂物室内线路未套管敷设; 2. 消防安全责任人与消防安全管理人为同一人,消防档案不符合要求; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026) 第0129号	/
3	黄岛大队	青岛中科景观植物研发中心有限公司	李清浩(主)、 尚甜	不合格	/	1. 无防火巡查记录; 2. 未以文件形式确定消防安全管理人; 3. 消防档案内容未更新; 4. 未张贴公众聚集场所投入、营业前消防安全检查意见书。	青黄消限字(2026) 第0100号	/
4	黄岛大队	博星(青岛)文化娱乐发展有限公司	李清浩(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 消防控制室内线路未套管敷设; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 3. 未张贴公众聚集场所投入、营业前消防安全检查意见书。	青黄消限字(2026) 第0136号	/
5	黄岛大队	中国联合网络通信有限公司青岛市黄岛区分公司	李清浩(主)、 尚甜	不合格	/	1. 地上一层营业厅配电箱内线路未套管敷设; 2. 无灭火和应急疏散预案; 3. 未以文件形式确定消防安全管理人; 4. 消防控制室值班记录表未记录火警及故障信息。	青黄消限字(2026) 第0071号	/
6	黄岛大队	中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	李清浩(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人; 2. 强电间线路未套管保护。	青黄消限字(2026) 第0141号	/

7	黄岛大队	青岛十八家家悦超市有限公司凤凰山路店	李清浩(主)、孙广志	不合格	/	1. 无防火巡查记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0074 号	/
8	黄岛大队	青岛沃美文化传播有限公司	李清浩(主)、丁海波	不合格	/	1. 无防火检查记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0086 号	/
9	黄岛大队	青岛新时代物业服务 有限公司胶南分公司 (西海岸壹号)	李清浩(主)、王俊杰	不合格	/	1. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0139 号	/
10	黄岛大队	北京城承物业管理有 限责任公司青岛西海 岸新区分公司	李清浩(主)、张鑫	不合格	/	1. 地下一层强电间感烟火灾探测器防尘烟罩未摘除。	青黄消即字（2026）第0037号	/
11	黄岛大队	黄岛区火料理餐饮店	范恩强(主)、刘伟	不检查	停业			
12	黄岛大队	青岛恒盛气体有限公 司	范恩强(主)、张鑫	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训） 2. 未以文件形式确定消防安全责任人；未以文件形式确定消防安全管理人。	青黄消即字（2026）第0006号 青黄消限字（2026）第 0076 号	/
13	黄岛大队	青岛宝东科加油站有 限公司	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 站房内应急照明灯线路裸露未进行穿管保护； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人	青黄消限字（2026）第 0065 号	/
14	黄岛大队	青岛星邦酒店管理中心（有限合伙）（美	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 未以正式文件形式公布消防安全制度	青黄消限字（2026）第 0070 号	/
15	黄岛大队	青岛益和兴食品有限 公司	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 无防火巡查记录；未以文件形式确定消防安全管理人。	青黄消限字（2026）第 0073 号	/
16	黄岛大队	青岛金盾控股管理有 限公司朝阳山路加油 站	范恩强(主)、孙广志	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训） 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录。 3. 未提供消防安全管理制度；未提供消防安全管理人任命文件。 4. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消即字（2026）第0009号 青黄消限字（2026）第 0083 号	/

17	黄岛大队	黄岛区万益诚足浴养生馆	范恩强(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 员工使用灭火器不熟练（已当场培训） 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未提供消防演练记录，未供消防档案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0012号 青黄消限字（2026）第0096号	/
18	黄岛大队	中铁城市运营管理有限公司青岛分公司	范恩强(主)、 尚甜	不合格	/	1. 商场员工灭火器使用不熟练（已当场培训） 2. 一层东侧超市入口处电气线路未穿管保护； 3. 无消防档案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0018号 青黄消限字（2026）第0110号	/
19	黄岛大队	青岛富钊健身管理有限公司	范恩强(主)、 李清浩	不合格	/	1. 员工使用灭火器不熟练（已当场培训） 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未提供消防演练记录，未提供消防档案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0016号 青黄消限字（2026）第0111号	/
20	黄岛大队	青岛隆海书画院有限公司	范恩强(主)、 孙广志	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训） 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 消防安全重点单位档案未及时更新； 4. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消即字（2026）第0030号 青黄消限字（2026）第0119号	/
21	黄岛大队	青岛新东方计电有限公司	孙广志(主)、 丁海波	不合格	/	1. 制造车间2部东侧应急照明电气线路未进行套管保护； 2. 未提供灭火和应急疏散预案； 3. 火灾自动报警系统操作人员处置程序不熟练	青黄消限字（2026）第0078号	/

22	黄岛大队	青岛石桥华联市场经营服务有限公司	孙广志(主)、 范恩强	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 三层东侧自动扶梯防火卷帘下方堆放杂物； 2. 地上三层走道应急照明线路未采用金属管保护； 3. 未提供员工培训记录、消防演练，未提供防火检查、巡查记录； 4. 消防控制室值班人员对应急处置程序不熟练； 5. 高位水箱间与其它区域未进行防火分隔。 	青黄消即字（2026）第0011号； 青黄消限字（2026）第 0097号	/
23	黄岛大队	青岛绿洲农资油业有限公司加油站	孙广志(主)、 王俊杰	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未提供每月防火检查记录，未提供消防安全管理人任命文件； 2. 员工消防培训内容不全，缺少有关法律法规、消防安全管理制度、保障消防安全的操作规程等 	青黄消限字（2026）第 0081号	/
24	黄岛大队	青岛华仁物业股份有限公司黄岛分公司（阳光大厦）	孙广志(主)、 吴川	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 十九层东侧梯间常闭式防火门未保持常闭状态。 3. 地上一层消防控制室内南侧电气线路未采用套管保护； 3. 未按照灭火和应急疏散预案开展演练，防火巡查记录（缺少当日巡查记录）； 4. 消防控制室值班人员对火警处置程序不熟练。 	青黄消即字（2026）第0027号； 青黄消限字（2026）第 0130号	/
25	黄岛大队	青岛元方国青体育科技发展有限公司	孙广志(主)、 刘伟	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 负一层楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 一层格栅吊顶上方火灾报警系统电气线路未穿金属管保护； 3. 未提供每月防火检查记录； 4. 员工四个能力不熟悉。 	青黄消即字（2026）第0019号； 青黄消限字（2026）第 0106号	/
26	黄岛大队	黄岛区金之歌音乐广场	孙广志(主)、 张鑫	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3二层东南侧常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 消防控制室东侧窗户处电气线路未采用套管保护； 3. 未提供灭火和应急疏散预案；未提供消防安全管理人任命文件；未提供消防演练记录； 4. 消防控制室值班人员火警处置程序不熟练。 	青黄消即字（2026）第0040号； 青黄消限字（2026）第 0140号	/

27	黄岛大队	华夏天信智能物联股份有限公司（青岛天信电气有限公司）	孙广志(主)、 刘伟	不合格	/	1.5号楼三层办公区防火卷帘下方堆放杂物； 2.未提供消防安全制度；未提供防火检查记录； 3.消防水池和消防水箱的有效水位未进行标识。	青黄消即字（2026）第0020号； 青黄消限字（2026）第0105号	/
28	黄岛大队	潍坊和顺物业管理有限公司黄岛分公司（英轩世贸中心）	孙广志(主)、 吴川	不合格	/	1.十七层南侧常闭式防火门未保持常闭状态； 2.六层办公室内电气线路未采用套管保护； 3.消防安全制度不完善（缺少消防安全工作考评和奖惩制度）； 4.测试火灾报警，到场处置人员处置程序不规范。	青黄消即字（2026）第0026号； 青黄消限字（2026）第0127号	/
29	黄岛大队	青岛隆和物业管理有限公司达令港分公司（恒泰商城）	孙广志(主)、 范恩强	不合格	/	1.三层楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2.地上三层走道疏散指示标志线路未采用金属管保护； 3.未提供防火检查记录、消防安全培训记录、消防演练记录，消防安全制度不健全（缺少消防安全工作考评和奖惩制度）； 4.报警阀组暗杆闸阀无启闭状态标识。	青黄消即字（2026）第0010号 青黄消限字（2026）第0090号	/
30	黄岛大队	青岛西海岸幸孚茂电影城有限公司	孙广志(主)、 李清浩	不合格	/	1.该单位未提供防火检查记录	青黄消限字（2026）第0072号	/
31	黄岛大队	青岛红树林电影工坊有限责任公司	王俊杰(主)、 刘伟	不合格	/	1.消防档案未更新； 2.1+X红树林影城A区C01、C02、C03包间与其他区域未进行防火分隔。	青黄消限字（2026）第0082号	/
32	黄岛大队	青岛全时康健康管理 有限公司世界博览城分公司	王俊杰(主)、 孙广志	不合格	/	1未提供消防安全管理人任命文件、未提供消防档案、未提供防火检查记录、未提供防火巡查记录； 2.未委托具有相应资质的维保机构对自动消防设施进行检测和维修保养。	青黄消限字（2026）第0089号	/
33	黄岛大队	青岛瑞雪鸿运商贸有限公司	王俊杰(主)、 丁海波	不检查	停业	/	/	/

34	黄岛大队	青岛海泽物业管理有限公司（文化大厦）	王俊杰（主）、尚甜	不合格	/	1. 消防档案未加盖公章； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0117号	/
35	黄岛大队	国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司	王俊杰（主）、丁海波	不合格	/	1. 消防档案未更新； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0116号	/
36	黄岛大队	黄岛区隐珠艺术文化中心	王俊杰（主）、张鑫	不合格	/	1. 防火检查记录中主管人员未签字；无消防演练记录； 2. 消防喷淋水泵、室内消火栓泵阀门开关状态未进行标识；未确定餐厅区域的消防安全管理责任。	青黄消限字（2026）第0095号	/
37	黄岛大队	青岛奥华百汇商贸有限公司	王俊杰（主）、丁海波	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 在同一建筑物内由两个以上单位管理或者使用，且未明确各方的消防安全责任，未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理； 3. 消防控制室值班人员未取得消防设施操作员职业资格证书。	青黄消限字（2026）第0107号	/
38	黄岛大队	青岛泽诚文化传播有限公司	王俊杰（主）、孙广志	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案；未提供消防演练记录。 2. 未委托具有相应资质的维保机构对自动消防设施进行检测和维修保养。	青黄消限字（2026）第0093号	/

39	黄岛大队	黄岛区黄土房汤泉休闲酒店会所（个体工商户）	王俊杰(主)、高洁	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 部分员工使用灭火器不熟练（已当场培训）。 未提供电气线路维护保养记录； 未提供员工消防安全培训记录；未提供防火检查记录、防火巡查记录；与万德麒麟公馆共用消防控制室、消防水泵房、消防水箱间，未明确各方消防安全责任，并未确定责任人对共用的消防控制室、消防水泵房、消防水箱间进行统一管理； 场所一层东侧室内消火栓箱未进行标识。 	青黄消即字（2026）第0054号 青黄消限字（2026）第0158号	/
40	黄岛大队	黄岛区捷恩诗美容店	王俊杰(主)、孙广志	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 部分员工使用灭火器不熟练； 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 未提供消防演练记录； 场所内足疗按摩包间未与其他区域进行防分隔。 	青黄消即字（2026）第0049号 青黄消限字（2026）第0155号	/
41	黄岛大队	青岛鑫鑫隆泰国际贸易有限公司	吴川(主)、张鑫	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 未提供电气线路维护保养记录 未提供灭火和应急疏散预案； 员工消防安全“四个能力”不熟悉 	青黄消限字（2026）第 0104号	/
42	黄岛大队	青岛百盛酒店管理有限公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 无电器产品的线路定期维护、检测记录 未以文件形式确定消防安全管理人； 员工不熟悉消防安全“四个能力”。 	青黄消限字（2026）第 0147号	/
43	黄岛大队	青岛隆和物业管理有限公司那鲁湾第一分公司(那鲁湾公寓)	吴川(主)、丁海波	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训） 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 未提供灭火和应急疏散预案，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条； 员工消防安全“四个能力”不熟悉 	青黄消即字（2026）第0032号 青黄消限字（2026）第 0126号	/

44	黄岛大队	青岛中地长城物业管理有限公司（万鑫中央广场）	吴川(主)、孙广志	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2. 消防安全培训记录不完善，缺少培训照片，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉；	青黄消限字（2026）第 0118号	/
45	黄岛大队	青岛天方购物广场管理有限公司	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉；	青黄消限字（2026）第 0145号	/
46	黄岛大队	利群集团胶南商厦有限公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0146号	/
47	黄岛大队	青岛天智物业管理有限公司胶南分公司（东方金石大厦）	吴川(主)、尚甜	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训） 2. 地上三十层西侧疏散走道应急照明电气线路未进行套管保护； 3. 未提供灭火和应急疏散预案	青黄消即字（2026）第0008号 青黄消限字（2026）第 0079 号	/
48	黄岛大队	中国邮政集团有限公司青岛市黄岛区分公司	吴川(主)、丁海波	不合格	/	1. 未提供电气线路维护保养记录； 2. 未提供员工消防安全培训； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字（2026）第 0120号	/
49	黄岛大队	黄岛区壹希秘境美容美体中心	吴川(主)、张鑫	不合格	/	1. 未提供消防安全制度和灭火应急疏散预案； 2. 员工“消防安全四个能力”不熟悉	青黄消限字（2026）第 0112号	/
50	黄岛大队	青岛慧海物业有限公司（文体大厦）	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全制度； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字（2026）第 0149号	/

51	黄岛大队	青岛御都娱乐传媒有限公司	张鑫(主)、吴川	不检查	暂时停业			
52	黄岛大队	黄岛区长夜未央宾馆	张鑫(主)、刘伟	不检查	根据地址未找到该单位			
53	黄岛大队	青岛盛方经典物业服务有限公司(麟瑞商务大厦和创业大厦)	张鑫(主)、范恩强	不合格	/	1. 未提供消防安全制度; 2. 未及时更新消防安全管理人任命文件。	青黄消限字(2026)第0075号	/
54	黄岛大队	亨氏(青岛)食品有限公司	张鑫(主)、李清浩	不合格	/	1. 新车间二层西侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态; 2. 未提供电气线路维护保养记录, 未及时更新消防安全管理人任命文件; 3. 未提供定期清理厨房烟道记录。	青黄消即字(2026)第0043号 青黄消限字(2026)第0144号	/
55	黄岛大队	青岛洪强一品养老服务有限公司	张鑫(主)、王俊杰	不合格	/	1. 二层南侧安全出口指示标志的电线裸露在外, 未穿管保护; 2. 未提供消防安全制度, 未提供灭火和应急疏散预案, 无员工消防安全培训记录, 未以文件形式确定消防安全管理人, 未提供消防演练记录, 未提供消防档案; 3. 未提供消防控制室值班记录; 4. 消火栓泵阀门开关状态未进行标识。	青黄消限字(2026)第0087号	/
56	黄岛大队	青岛大珠山旅游开发有限公司	张鑫(主)、吴川	不合格	/	1. 游客服务中心一层南侧灭火器未成组摆放; 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录; 3. 未提供消防安全制度、未提供灭火和应急疏散预案; 4. 部分员工灭火器操作不熟练。	青黄消即字(2026)第0017号 青黄消限字(2026)第0114号	/
57	黄岛大队	青岛西海岸新区家家悦商业管理有限公司袁家村店	张鑫(主)、吴川	不合格	/	1. 地上第二层南侧灭火器未成组摆放; 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录; 3. 未及时更新消防安全管理人任命文件; 4. 部分员工灭火器操作不熟练。	青黄消即字(2026)第0021号 青黄消限字(2026)第0108号	/

58	黄岛大队	青岛海西市场服务中心胶南商城综合商品经营部	张鑫(主)、范恩强	不合格	/	1. 未每2小时开展防火巡查并做好记录; 2. 消防安全重点部位档案内容缺失, 未按规定详细记录商城大楼的建筑情况, 消防档案不符合要求; 3. 未在消防水箱间门口设置标识牌。	青黄消限字(2026)第0077号	/
59	黄岛大队	深圳市卓越物业管理有限责任公司青岛西海岸分公司-卓越西海岸金融广场	张鑫(主)、李清浩	不合格	/	1. 地上第十九层南侧疏散通道放置点灭火器未成组摆放; 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录; 3. 未提供消防演练记录; 4. 部分员工灭火器操作不熟练。	青黄消即字(2026)第0036号 青黄消限字(2026)第0131号	/
60	黄岛大队	青岛西海岸新区科技馆	张鑫(主)、刘伟	不合格	/	1. 地上三层东侧疏散通道放置点灭火器未成组摆放; 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录; 3. 防火巡查记录中主管人员未签字; 4. 部分员工灭火器操作不熟练。	青黄消即字(2026)第0042号 青黄消限字(2026)第0142号	/
61	黄岛大队	青岛明月海藻集团有限公司	刘伟(主)、李清浩	不合格	/	1. 灭火和应急疏散预案不符合要求, 未明确职能分组; 2. 重点单位档案不符合要求, 未规范填写建筑消防设施情况; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0099号	/
62	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第三一五加油站(中石化胶南第315加油站)	刘伟(主)、尚甜	不合格	/	1. 加油区东侧灭火器未成组摆放; 2. 未提供电气线路定期维护保养记录; 3. 未提供灭火和应急疏散预案; 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0033号 青黄消限字(2026)第0125号	/

63	黄岛大队	黄岛区悦港禧悦餐饮文化中心	刘伟(主)、高洁	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 消防安全重点单位档案未及时更新； 3. 员工不熟悉消防安全“四个能力”； 4. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。 	青黄消限字（2026）第0128号 青黄消即字（2026）第0035号	/
64	黄岛大队	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第一一五加油站	刘伟(主)、范恩强	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 消防演练未提供演练照片，不符合要求； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 4. 加油区西侧灭火器未成组摆放。 	青黄消限字（2026）第0133号 青黄消即字（2026）第0034号	/
65	黄岛大队	青岛荣光闪耀网络科技有限公司	刘伟(主)、吴川	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 现场未提供重点单位档案； 3. 未按要求开展消防安全“检查日”活动； 4. 场所北侧灭火器未成组摆放。 	青黄消限字（2026）第0134号 青黄消即字（2026）第0031号	/
66	黄岛大队	黄岛区正泉宾馆	刘伟(主)、李清浩	不检查	该地址未找到此单位			
67	黄岛大队	青岛康大食品有限公司	刘伟(主)、李清浩	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 肉兔车间东侧冷库区域电气线路敷设不规范、未进行穿管保护； 2. 未建立安全疏散设施管理制度，未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 办公楼二层室内消火栓箱未设置标识，且未张贴操作使用方法图示； 4. 员工对灭火器使用方法掌握不熟练。 	青黄消限字（2026）第0152号 青黄消即字（2026）第0047号	/

68	黄岛大队	中国移动通信集团山东有限公司青岛黄岛区分公司	刘伟(主)、张鑫	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维修保养记录； 2. 未提供消防演练记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。 4. 一层疏散走道西侧灭火器未成组摆放。	青黄消限字（2026）第0157号 青黄消即字（2026）第0052号	/
69	黄岛大队	青岛新融合酒店管理有限公司	刘伟(主)、张晓光	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 未提供消防演练记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。 4. 部分员工灭火器使用方法不熟练。	青黄消限字（2026）第0154号 青黄消即字（2026）第0044号	/
70	黄岛大队	青岛海西市场服务中心黄山路农贸市场经营部	刘伟(主)、李清浩	不合格	/	1. 防火检查记录缺少检查人员签名； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0088号	/
71	黄岛大队	青岛恒力源酒店管理有限公司	丁海波(主)、张鑫	不合格	/	1. 消防控制室部分电气线路敷设不符合要求； 2. 消防控制室值班人员未依法取得消防设施操作员中级技能职业资格证书； 3. 部分员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消限字（2026）第0091号	/
72	黄岛大队	青岛东岳加油站	丁海波(主)、尚甜	不合格	/	1. 未提供消防档案； 2. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消限字（2026）第0084号	/
73	黄岛大队	青岛居然之家恒溢商业物业管理有限公司	丁海波(主)、孙广志	不合格	/	1. 三层全屋家居灭火器已达到报废年限未报废； 2. 三层福莹晟家具电气线路未进行穿管保护； 3. 未进行全员演练； 4. 末端试水装置未设置排水设施。	青黄消限字（2026）第0138号	/

74	黄岛大队	黄岛区大珠山石门寺	丁海波(主)、 吴川	不合格	/	1. 员工消防安全培训无培训人员签到表； 2. 药香房外一具水基型灭火器首次维修后未每年进行一次维修； 3. 地藏殿院内灭火器未成组摆放。	青黄消即字（2026）第0041号 青黄消限字（2026）第 0137号	/
75	黄岛大队	青岛明月五彩文旅产业集团有限公司	丁海波(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 微型消防站内过滤式消防自救呼吸器已超出3年有效期，未及时更换； 2. 消防演练记录不全面，未进行应急疏散的演练； 3. 海藻部落一层电井内电缆桥架未进行防火封堵； 4. 海藻部落一层西侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态。	青黄消即字（2026）第0024号 青黄消限字（2026）第 0122号	/
76	黄岛大队	黄岛区金汤温泉酒店	丁海波(主)、 范恩强	不合格	/	1. 无员工消防安全培训记录；未确定消防安全管理人；无消防演练记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3. 厨房未与其他部位进行防火分隔	青黄消限字（2026）第 0121号	
77	黄岛大队	青岛银行股份有限公司青岛西海岸分行	丁海波(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 未提供消防演练记录；与东方金石大厦共用消防控制室、消防水泵房、消防水箱间，未明确各方的消防安全责任，并未确定责任人对共用的消防控制室、消防水泵房、消防水箱间进行统一管理； 2. 二楼电井内电缆桥架未进行防火封堵； 3. 部分员工使用灭火器不熟练。	青黄消即字（2026）第0028号 青黄消限字（2026）第 0123号	
78	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第三二八加油站	丁海波(主)、 刘伟	不合格	/	1. 消防安全责任人任命文件未及时更新； 2. 员工灭火器使用不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0092号	

79	黄岛大队	青岛飞宇置业有限公司	丁海波(主)、 张晓光	不合格	/	1. 公司东北侧出口处电气线路敷设不符合要求； 2. 未提供消防演练记录；未提供每日防火巡查记录； 3. 员工消防安全四个能力不熟悉； 4. 办公楼二层东侧灭火器未成组摆放。	青黄消限字（2026）第 0156号 青黄消即字（2026）第0053号	
80	黄岛大队	青岛尊爵汇娱乐管理有限公司	丁海波(主)、 刘伟	不检查	停业			
81	黄岛大队	北京大好河山酒店管理有限公司青岛分公司	尚甜(主)、范 恩强	不检查	停业			
82	黄岛大队	青岛航科学术交流有限公司	尚甜(主)、吴 川	不合格	/	1. 现场未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0085号	
83	黄岛大队	鸥哈希化学（青岛）工业有限公司	尚甜(主)、张 鑫	不合格	/	1. 无灭火和应急疏散预案； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0066 号	
84	黄岛大队	青岛华霖大众粮油商贸有限公司	尚甜(主)、范 恩强	不合格	/	1. 现场未提供员工消防安全培训记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉；该单位未与消防技术服务机构签订消防设施维护保养合同。	青黄消限字（2026）第 0069 号	
85	黄岛大队	青岛西海岸工业气体有限公司	尚甜(主)、范 恩强	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人，消防档案不符合要求； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0067 号	
86	黄岛大队	青岛西海岸新区西部行政管理服务中心（青岛市黄岛区西部行政管理服务中心）	尚甜(主)、孙 广志	不合格	/	1. 3号楼一层北侧灭火器未成组摆放； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 部分员工灭火器操作不熟练。	青黄消即字（2026）第0013号 青黄消限字（2026）第 0101号	

87	黄岛大队	世茂物业管理有限公司青岛胶南分公司 (世茂国际中心)	尚甜(主)、吴川	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 13号楼24层疏散走道10处、16层疏散走道4处、1层疏散走道6处应急照明灯无法点亮； 2. 现场未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。 	青黄消限字(2026)第0094号	
88	黄岛大队	琅琊台酒厂(青岛琅琊台集团股份有限公司)	尚甜(主)、丁海波	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供灭火和应急疏散预案； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。 	青黄消限字(2026)第0080号	
89	黄岛大队	青岛玖月南景酒店管理有限公司	尚甜(主)、张鑫	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 酒店十二层西侧封闭楼梯间常闭式防火门未常闭； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 消防档案内无单位基本情况、消防安全重点部位记录表，消防档案不符合要求； 4. 酒店前台员工消防安全“四个能力”不熟悉。 	青黄消即字(2026)第0025号 青黄消限字(2026)第0113号	
90	黄岛大队	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第五十六加油站	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 站房内灭火器未成组摆放； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 无灭火和应急疏散预案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。 	青黄消即字(2026)第0015号 青黄消限字(2026)第0102号	