

## 2026年4月黄岛大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:黄岛大队 抽取日期:2026年3月25日 任务开始日期:2026年4月1日 任务结束日期:2026年4月30日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛大队	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司琅琊镇将军台社区分公司	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 未提供电气线路维护保养记录; 2. 未以文件形式确定消防安全管理人; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉; 4. 二层疏散走道中间部位灭火器未成组摆放。	青黄消即字(2026)第0070号 青黄消限字(2026)第0187号	/
2	黄岛大队	青岛千恒物流有限公司	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 1号、2号丙类仓库未设置自动灭火系统,不符合《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.8条之规定;其中1号仓库仅在一侧设有室内消火栓,设置数量不足,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第7.4.6条的规定; 2. 1号、2号丙类仓库防火分区面积不符合规范要求;1号与2号丙类仓库之间防火间距不足。	青黄消限字(2026)第0236号	已立案(尚未出具行政处罚决定书)
3	黄岛大队	青岛泊云海酒店管理有限公司	范恩强(主)、丁海波	不合格	/	1. 地上三层疏散走廊东侧灭火器未成组摆放(已当场改正); 2. 未提供电气线路检测报告; 3. 未以书面文件形式确定消防安全管理人; 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0085号 青黄消限字(2026)第0211号	/
4	黄岛大队	青岛董家口大酒店有限公司	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 员工使用灭火器不熟练(已当场培训); 2. 未提供电气线路检测报告; 3. 未以文件形式确定消防安全管理人; 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0164号 青黄消即字(2026)第0058号	/
5	黄岛大队	华能青岛热电有限公司	范恩强(主)、丁海波	不合格	/	1. 办公楼二楼灭火器未成组摆放(已当场改正); 2. 无2026年4月份防火巡查记录; 3. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消即字(2026)第0082号 青黄消限字(2026)第0213号	/
6	黄岛大队	黄岛区泊里山里娃足浴店	范恩强(主)、吴川	不合格	/	1. 二层西侧疏散走道灭火器未成组摆放(已当场改正); 2. 未提供电气线路维护保养记录; 3. 未以文件形式确定消防安全管理人; 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0078号 青黄消限字(2026)第0201号	/
7	黄岛大队	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司大场养护院	范恩强(主)、刘伟	不合格	/	1. 二层西侧疏散楼梯间疏散指示标志电气线路未穿管保护; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0251号	/

8	黄岛大队	青岛华辉加油站	范恩强 (主)、吴川	不合格	/	未以文件形式确定消防安全管理人；无消防安全制度。	青黄消限字（2026）第 0184 号	/
9	黄岛大队	黄岛区泰和艺道足道会所	范恩强 (主)、刘伟	不合格	/	1. 三层东侧灭火器未成组摆放（已当场整改）； 2. 无电器产品的线路定期维护、保养记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消即字（2026）第0103号 青黄消限字（2026）第0244号	/
10	黄岛大队	青岛市黄岛区夕阳红老年公寓	范恩强 (主)、王俊杰	不合格	/	1. 一层餐厅西侧灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 未提供电气线路检测报告； 3. 未以书面文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0223 号 青黄消即字（2026）第0091号	/
11	黄岛大队	青岛董家口港城资产管理有限公司	范恩强 (主)、吴川	不合格	/	1. 二楼超市内南侧疏散通道灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0098号 青黄消限字（2026）第 0230 号	/
12	黄岛大队	青岛赛轮轮胎有限公司	刘伟、李清浩	不合格	/	1. 临时用电线路未按规定采取穿管保护，电器线路敷设不符合要求； 2. 未按要求提供防火检查记录； 3. 项目南侧临时储水罐未进行明显标识。	青黄消限字（2026）第0198号	/
13	黄岛大队	青岛港投餐饮酒店管理有限公司	刘伟、张鑫	不检查	停业			
14	黄岛大队	黄岛区董家口金满酒店（七天连锁酒店）	刘伟、尚甜	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 部分房间内未设置“禁止卧床吸烟”提示牌。	青黄消限字（2026）第0245号	/
15	黄岛大队	青岛壬庚新材料有限公司	刘伟、王俊杰	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0192 号	/
16	黄岛大队	青岛港国际股份有限公司董家口分公司	刘伟、尚甜	不合格	/	1. 103丙类库内北侧灭火器未按规范成组配置摆放（已当场整改完毕）未提供电器产品线路定期维护保养记录； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 103 丙类库西侧室外消火栓未设置明显标识。	青黄消即字（2026）第0074号 青黄消限字（2026）第 0196 号	/
17	黄岛大队	青岛龙泉华庭酒店管理股份有限公司	刘伟、范恩强	不检查	停业			
18	黄岛大队	青岛润亿清洁能源有限公司	刘伟、李清浩	不合格	/	1. 未提供电气线路维护保养记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 未提供4月份消防安全“检查日”记录。	青黄消限字（2026）第0242号	/

19	黄岛大队	青岛真赞餐饮娱乐有限公司	刘伟、李清浩	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟练； 2. 未提供电气线路定期维护保养记录； 3. 无消防安全制度；无消防演练记录； 4. 未以文件形式确定消防安全管理人； 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0080号 青黄消限字（2026）第0202号	/
20	黄岛大队	青岛隆海云居养老服务有限公司	刘伟、王俊杰	不合格	/	1. 未提供电器产品线路定期维护保养记录； 2. 未提供灭火和应急疏散预案； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人。	青黄消限字（2026）第0253号	/
21	黄岛大队	青岛丰大快捷酒店有限公司	刘伟、李清浩	不合格	/	1. 九层东侧常闭式防火门呈敞开状态； 2. 未提供电气线路定期维修保养记录； 3. 未提供消防演练记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0094号 青黄消限字（2026）第0234号	/
22	黄岛大队	青岛港董家口石油仓储有限公司	刘伟、丁海波	不合格	/	1. 未提供消防档案； 2. 未提供“消防安全检查日”记录。	青黄消限字（2026）第0252号	/
23	黄岛大队	青岛恒阳加油站	刘伟、张鑫	不合格	/	1. 加油区东侧灭火器未成组摆放； 2. 未提供电气线路定期维护保养记录； 3. 未提供灭火和应急疏散预案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0066号 青黄消限字（2026）第0181号	/
24	黄岛大队	青岛海湾化学股份有限公司	尚甜(主)、吴川	不合格	/	1. 消防控制室内灭火器未成组摆放。 2. 无消防安全制度。 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0083号 青黄消限字（2026）第0209号	/
25	黄岛大队	黄岛区上流汇娱乐管理店（个体工商户）	尚甜(主)、范恩强	不合格	/	1. 场所东侧灭火器未成组摆放； 2. 现场未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0059号 青黄消限字（2026）第0162号	/
26	黄岛大队	青岛瑞君昌动漫有限公司	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 灭火器未成组摆放； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 无防火检查、巡查记录； 4. 室内消火栓箱未张贴使用标识。	青黄消即字（2026）第0075号 青黄消限字（2026）第0197号	/
27	黄岛大队	青岛港董家口液体化工码头有限公司	尚甜(主)、丁海波	不合格	/	1. 办公楼疏散走道西侧灭火器未成组摆放； 2. 消防控制室北侧出口处疏散指示标志线路未进行穿管保护； 3. 灭火和应急疏散预案内容缺少联络组人员及联络方式； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0105号 青黄消限字（2026）第0235号	/

28	黄岛大队	青岛泊里云舒暖驿酒店管理有限公司	尚甜(主)、孙广志	不合格	/	1. 酒店九层疏散楼梯间常闭式防火门未常闭； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 未书面确定消防安全管理人； 4. 酒店九层、十二层、十三层疏散走道室内消火栓箱未张贴使用标识。	青黄消即字（2026）第0060号 青黄消限字（2026）第0161号	/
29	黄岛大队	青岛西海岸新区友和福园老年公寓	尚甜(主)、丁海波	不合格	/	1. 四层东侧疏散楼梯间常闭式防火门未常闭； 2. 四层东侧疏散指示标志电气线路未进行套管保护； 3. 未提供防火检查记录。	青黄消即字（2026）第0093号 青黄消限字（2026）第0225号	/
30	黄岛大队	青岛琅琊台风景名胜区开发有限公司	尚甜(主)、孙广志	不合格	/	1. 现场未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 无每月防火检查记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0199号	/
31	黄岛大队	青岛藏马山万龙运动旅游有限公司	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 游客中心东侧灭火器未成组摆放； 2. 游客中心东侧安全出口上方疏散指示标志线路未进行穿管保护； 3. 未提供消防安全管理人任命文件； 4. 部分员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字（2026）第0092号 青黄消限字（2026）第0221号	/
32	黄岛大队	青岛西海岸新区慈康老年公寓	尚甜(主)、范恩强	不合格	/	1. 地上二层电梯前室常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无消防档案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0056号 青黄消限字（2026）第0160号	/
33	黄岛大队	青岛嘉士维酒店管理有限公司	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 酒店三层西侧疏散楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 一层大厅西侧应急照明灯电源线插在插座上； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0076号 青黄消限字（2026）第0195号	/
34	黄岛大队	黄岛区铂悦足道会所（个体工商户）	尚甜(主)、刘伟	不检查	该单位已转让			
35	黄岛大队	青岛龙泉乐居酒店管理有限公司	李清浩(主)、孙广志	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录。 2. 值班记录表未记录火警和故障信息。	青黄消限字（2026）第0247号	/

36	黄岛大队	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公 海青分公司	李清浩 (主)、尚甜	不合格	/	1. 无防火检查记录。 2. 无排油烟管道清洗记录。	青黄消限字 (2026) 第 0224 号	/
37	黄岛大队	(青岛三峰涂料有限公司) 青岛惠亨新材料科技 有限公司	李清浩 (主)、王俊杰	不合格	/	员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字 (2026) 第 0071 号	/
38	黄岛大队	青岛力源农业科技 有限公司	李清浩 (主)、吴川	不合格	/	1. 无电器产品线路定期维护、检测记录。 2. 无员工消防安全培训记录。 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字 (2026) 第 0189 号	/
39	黄岛大队	青岛诚志华青化工新材料有限公 司	李清浩 (主)、吴川	不合格	/	1. 厨房感烟火灾探测器防尘烟罩未摘除； 2. 配电室线路未套管保护； 3. 消防控制室无设备运行记录。	青黄消限字 (2026) 第 0194 号 青黄消即字 (2026) 第 0069 号	/
40	黄岛大队	青岛聚坤佳宾馆 有限公司	李清浩 (主)、范恩强	不合格	/	1. 地上六层配电室线路未套管保护； 2. 无防火检查记录； 3. 无灭火和应急疏散预案； 4. 未以文件形式确定消防安全管理人； 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字 (2026) 第 0249 号	/
41	黄岛大队	青岛双星轮胎工业有限公司	李清浩 (主)、孙广志	不合格	/	1. 消防档案内单位基本情况消防安全管理人未更新。 2. 办公楼一层弱电井内放置杂物。	青黄消限字 (2026) 第 0243 号	/
42	黄岛大队	青岛密尔克卫化工供应链管理有 限公司	李清浩 (主)、范恩强	不合格	/	1. 综合楼二层管道井内线路未套管保护； 2. 无防火检查记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字 (2026) 第 0227 号	/
43	黄岛大队	青岛昊成实业有 限公司	李清浩 (主)、孙广志	不合格	/	1. 无消防联动控制设备运行记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3. 无防火巡查记录。	青黄消限字 (2026) 第 0248 号	/
44	黄岛大队	青岛宏泰健民商务酒店有限公司	李清浩 (主)、丁海波	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人； 2. 无消防演练记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字 (2026) 第 0222 号	/
45	黄岛大队	青岛海湾液体化工港务有限公司	李清浩 (主)、张鑫	不合格	/	员工消防安全“四个能力”不熟练。	青黄消即字 (2026) 第 0077 号	/

46	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第三二六加油站	孙广志、丁海波	不合格	/	1. 未提供消防安全制度； 2. 未提供防火检查记录； 3. 未提供防火巡查记录。	青黄消限字（2026）第 0212 号	/
47	黄岛大队	青岛云鲸尚源网络科技有限公司	孙广志、丁海波	不合格	/	1. 未提供每月防火检查记录； 2. 未提供每日防火巡查记录； 3. 未提供消防安全管理人任命文件； 4. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0220 号	/
48	黄岛大队	青岛锦上欢喜婚礼文化创意有限公司	孙广志、张鑫	不合格	/	1. 大堂北侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 湿式报警阀传输线路未采用金属管保护，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第 11.2.1 条之规定； 3. 未提供灭火和应急疏散预案； 4. 未提供消防安全管理人任命文件；5. 未提供防火检查记录； 6. 莫奈花园婚宴厅顶棚使用可燃材料装修。	青黄消即字（2026）第 0089号 青黄消限字（2026）第 0219 号	/
49	黄岛大队	青岛永鑫隆高新科技有限公司	孙广志、张鑫	不合格	/	1. 原料库出入登记房电气线路未穿金属管保护； 2. 自动消防系统的操作人员未持证上岗； 3. 消防水池和消防水箱的有效水位未进行标识； 4. 消防控制室值班人员火警处置程序不熟练。	青黄消限字（2026）第 0175 号	/
50	黄岛大队	青岛泊润湾酒店管理有限公司	孙广志、张鑫	不检查	停业			
51	黄岛大队	青岛海力加化学新材料有限公司	孙广志、张鑫	不合格	/	1. 中控室东侧疏散指示标志灯电气线路未采用套管保护； 2. 消防水泵房消防水池液位显示与消防控制室消防水池液位显示不一致。	青黄消限字（2026）第 0172 号	/
52	黄岛大队	青岛希惠酒店管理有限公司	孙广志、吴川	不合格	/	1. 十层西侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 未提供防火检查记录； 3. 楼梯间前室采用可燃材料装饰。	青黄消即字（2026）第0102号 青黄消限字（2026）第0240号	/
53	黄岛大队	青岛港国际油港有限公司	孙广志、吴川	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案； 2. 未提供员工消防安全培训记录。	青黄消限字（2026）第 0239 号	/
54	黄岛大队	青岛乐农加油站有限公司	孙广志、尚甜	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案，未对消防法律法规进行培训； 2. 消防安全责任人、管理人任命文件错误。	青黄消限字（2026）第0208号	/
55	黄岛大队	青岛董家口港城酒店管理有限公司	孙广志、王俊杰	不合格	/	1. 十层南侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 厨房南侧配电箱上方电气线路未穿管保护； 3. 未提供防火检查记录；厨房员工不会操作灭火器。	青黄消即字（2026）第0095号 青黄消限字（2026）第0231号	/

56	黄岛大队	中国石化集团石油商业储备有限公司青岛分公司	孙广志、 刘伟	不合格	/	1. 未提供消防安全制度； 2. 未提供防火检查记录； 3. 未提供防火巡查记录。	青黄消限字（ 2026）第 0250 号	/
57	黄岛大队	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司泊里养护院	丁海波 (主)、王 俊杰	不合格	/	1. 二层护理站北侧常闭式防火门未保持常闭状态。 2. 消防控制室门口上方应急照明灯线路未套管保护； 3. 消防演练记录无人员签到表； 4. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消限字（2026 ）第 0178号 青黄消即字（2026 ）第0063号	/
58	黄岛大队	青岛鉴寰电影放映	丁海波 (主)、王 俊杰	不合格	/	1. 电影院东侧疏散楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态。 2. 3号影厅出口上方电线未套管保护； 3. 灭火和应急疏散预案未明确承担灭火和组织疏散任务的人员； 4. 与盛客隆广场泊里店共用消防控制室、消防水泵房、消防水箱间，未明确各方的消防安全责任，并未确定责任人对共用的消防控制室、消防水泵房、消防水箱间进行统一管理； 5. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消限字（2026 ）第 0177号 青黄消即字（2026 ）第0062号	/
59	黄岛大队	金能化学（青岛）有限公司	丁海波 (主)、王 俊杰	不合格	/	1. 未提供消防演练记录； 2. 未提供员工消防安全培训记录； 3. 消防安全责任人变更后消防档案中相关信息未及时更新； 4. 消防控制室值班记录表只有一人签字。	青黄消限字（2026 ）第 0179号	/
60	黄岛大队	青岛丰德源酒店管	丁海波 (主)、尚 甜	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉； 2. 消防水泵房配电箱处部分电线未套管保护； 3. 未提供防火检查记录； 4. 消防控制室值班记录仅一人签字。	青黄消即字（2026 ）第0101号青黄 消限字（2026）第 0246号	/
61	黄岛大队	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司泊里镇封家社区分公司	丁海波 (主)、李 清浩	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用不熟悉； 2. 消防水泵房内部分电线敷设不符合要求； 3. 无消防安全制度； 4. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字（2026 ）第0088号 青黄消限字（2026 ）第 0215号	/
62	黄岛大队	青岛董家口优客美聚酒店管理有限公司（锦江之星）	丁海波 (主)、李 清浩	不合格	/	1. 七层中部疏散通道常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 未提供电气线路检测报告； 3. 灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员未及时更新； 4. 未提供员工消防安全培训记录； 5. 地上七层弱电间桥架未完全封堵。	青黄消即字（2026 ）第0087号 青黄消限字（2026 ）第 0214 号	/

63	黄岛大队	青岛黄岛区鸿安老	丁海波 (主)、张 鑫	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用不熟悉； 2. 消防演练记录无签到表； 3. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消限字（2026 ）第 0237号 青黄消即字（2026 ）第0100号	/
64	黄岛大队	黄岛区伍岳足道会	丁海波 (主)、张 鑫	不合格	/	1. 疏散通道中部常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 场所休息室内、前台区域部分电线未套管保护。 3. 无消防安全管理人任命文件； 4. 未提供防火检查记录； 5. 与金融财富中心共用消防控制室、消防水泵房、消防水箱间，未明确各方的消防安全责任。 6. 员工消防安全四个能力不熟悉；7. 厨房未与其他部位进行防火分隔。	青黄消即字（2026 ）第0099号 青黄消限字（2026 ）第 0238号	/
65	黄岛大队	青岛西海岸供销 联合社集团智慧 养老服务有限公司 郝家石桥养护 院	丁海波 (主)、孙 广志	不合格	/	1. 二层电缆井内电气线路未进行穿管保护； 2. 灭火和应急疏散预案未及时更新；员工消防安全培训无签到记录；消防安全管理人任命文件未及时更新；消防演练无员工签到记录； 3. 员工消防安全“四个能力不熟悉”。	青黄消限字（2026 ）第 0174号	/
66	黄岛大队	青岛皇丰粮油食品	丁海波 (主)、孙 广志	不合格	/	1. 部分员工消防设施使用不熟练； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 仓库内电线未套管保护。 4. 未提供员工消防安全培训记录。 5. 部分员工消防安全四个能力不熟练。	青黄消即字（2026 ）第0084号 青黄消限字（2026 ）第 0216号	/
67	黄岛大队	青岛港海业董家 口油品有限公司	丁海波 (主)、孙 广志	合格				
68	黄岛大队	青岛西海岸供销 集团青鸟颐养养 老服务有限公司 大村养护院	王俊杰 (主)、李 清浩	不合格	/	1. 员工消防安全“四个能力”不熟悉，已当场培训。 2. 防火检查记录检查人员未签字； 3. 消防控制室值班人员数量不足	青黄消即字（2026 ）第0068号 青黄消限字（2026 ）第0186号	/
69	黄岛大队	青岛鑫荣源物流 有限公司	王俊杰 (主)、李 清浩	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供防火检查记录、防火巡查记录、未按照灭火和应急疏散预案开展演练； 3. 消防水池的有效水位未进行标识。	青黄消限字（2026 ）第 0193 号	/

70	黄岛大队	青岛画美文化主题酒店有限公司	王俊杰(主)、李清浩	不合格	/	1. 二层配线箱处电器线路未进行穿管保护； 2. 消防控制室值班人员未取得消防设施操作员职业资格证书； 3. 公众聚集场所消防安全检查合格证未悬挂在场所的醒目位置。 4. 二层楼梯间常闭式防火门未能够保持常闭状态，已现场关闭。	青黄消限字〔2026〕第0180号 青黄消即字〔2026〕第0067号	/
71	黄岛大队	中国石化青岛液化天然气有限责任公司	王俊杰(主)、尚甜	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练； 2. 防火检查记录（缺少用火、用电、用油、用气有无违规、违章情况记录）、防火巡查记录（缺少安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭情况记录）； 3. 厨房与其他区域未进行防火分隔。	青黄消即字〔2026〕第0065号 青黄消限字〔2026〕第0176号	/
72	黄岛大队	青岛西海岸供销联合社集团智慧养老服务有限公司大村养老院	王俊杰(主)、刘伟	不检查	一址多照（已检查）			
73	黄岛大队	黄岛区玉瀛汤泉休闲会所	王俊杰(主)、刘伟	不合格	/	1. 男更衣室东侧电器控制柜线路未采用套管保护； 2. 未提供防火检查记录；消防安全管理人任命文件未及时更新； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0254号	/
74	黄岛大队	青岛海港金典餐饮管理有限责任公司	王俊杰(主)、刘伟	不合格	/	1. 场所负一层北侧杂物间内送风机控制柜线路未采用套管保护。 2. 未提供员工消防安全培训记录；未提供消防演练记录。 3. 消防控制室值班人员火警处置程序不规范。	青黄消限字〔2026〕第0226号	/
75	黄岛大队	青岛西海岸新区康鑫养老院	王俊杰(主)、张鑫	不合格	/	1. 厨房顶棚电器线路未进行穿管保护； 2. 防火检查记录未签字；消防控制室值班人员未取得消防设施操作员职业资格证书； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0185号	/
76	黄岛大队	青岛丰立宁市场运营有限公司	王俊杰(主)、张鑫	不合格	/	1. 灭火器使用不熟练； 2. 消防控制室配电柜电器线路未进行穿管保护； 3. 未提供消防档案；消防控制室值班人员未取得消防设施操作员职业资格证书； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0097号青黄消限字〔2026〕第0232号	/

77	黄岛大队	青岛董家口置业有限公司	王俊杰(主)、范恩强	不合格	/	1. 防火巡查记录未签字； 2. 公众聚集场所消防安全检查合格证未悬挂在场所的醒目位置。	青黄消限字(2026)第0210号	/
78	黄岛大队	青岛海琅智能装备有限公司	王俊杰(主)、丁海波	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练； 2. 防火检查记录(缺少用火、用电、用油、用气有无违规、违章情况记录)、防火巡查记录(缺少安全出口、疏散通道是否畅通,有无锁闭情况记录)； 3. 厨房与其他区域未进行防火分隔。	青黄消即字(2026)第0065号 青黄消限字(2026)第0176号	/
79	黄岛大队	青岛南洋聚合新材料科技有限公司	张鑫(主)、范恩强	不合格	/	1. 综合研发楼一层南侧灭火器未成组摆放； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未及时更新消防安全管理人任命文件； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0096号 青黄消限字(2026)第0228号	/
80	黄岛大队	青岛市黄岛区韞山爱老院	张鑫(主)、尚甜	不合格	/	1. 单位部分员工使用灭火器不熟练； 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 3. 灭火和应急疏散预案未包含失能老年人的安全疏散和避难逃生内容； 4. 地上二层西侧应急照明灯采用插头连接。	青黄消即字(2026)第0079号 青黄消限字(2026)第0200号	/
81	黄岛大队	黄岛区金颐汤泉洗浴会所	张鑫(主)、尚甜	不合格	/	1. 二层东侧灭火器未成组摆放； 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 3. 未提供员工消防安全培训记录； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0086号 青黄消限字(2026)第0218号	/
82	黄岛大队	青岛中泽连锁超市有限公司	张鑫(主)、刘伟	不合格	/	1. 地上一层东侧1处放置点灭火器未成组摆放； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未提供消防演练记录； 4. 部分员工消防“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0090号 青黄消限字(2026)第0217号	/
83	黄岛大队	青岛华悦盛宴酒店管理有限公司	张鑫(主)、范恩强	不合格	/	1. 未提供电气线路维护保养记录； 2. 未提供消防安全制度；未提供灭火和应急疏散预案； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0241号	/
84	黄岛大队	青岛特殊钢铁有限公司	张鑫(主)、孙广志	不合格	/	消防安全管理人任命文件未及时更新。	青黄消限字(2026)第0171号	/
85	黄岛大队	青岛中石油仓储有限公司	张鑫(主)、张晓光	合格				
86	黄岛大队	青岛盛客隆购物广场有限公司董家口店	张鑫(主)、孙广志	不合格	/	1. 一层东侧放置点灭火器未成组摆放； 2. 地上一层东侧安全出口上方线路敷设不符合标准。 3. 未提供防火检查记录；消防安全管理人任命文件未及时更新。 4. 部分员工消防“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0061号 青黄消限字(2026)第0168号	/

87	黄岛大队	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司李家石桥分公司	张鑫(主)、吴川	不合格	/	1. 一层南侧灭火器未成组摆放； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未提供防火检查记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0073号 青黄消限字（2026）第0191号	/
88	黄岛大队	青岛丰达利新材料有限公司	张鑫(主)、王俊杰	不合格	/	1. 单位部分员工使用灭火器不熟练； 2. 无电器产品的线路定期维护保养记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人；无防火检查记录； 4. 消防控制室值班记录未按规定记录每2小时消防设备运行情况。	青黄消即字（2026）第0057号 青黄消限字（2026）第0163号	/
89	黄岛大队	青岛新泰燃气有限公司大村镇藏马山路供应站	张鑫(主)、吴川	不合格	/	1. 场所东侧灭火器未成组摆放； 2. 现场未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0072号 青黄消限字（2026）第0190号	/
90	黄岛大队	青岛华港石油仓储有限公司	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0170号	/
91	黄岛大队	青岛恒源工业气体有限公司	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0167号	/
92	黄岛大队	青岛港口投资建设（集团）有限责任公司	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全制度； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0165号	/
93	黄岛大队	董家口大厦	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0183号	/
94	黄岛大队	青岛董家口瑞港大酒店有限公司	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供员工消防安全培训记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0182号	/
95	黄岛大队	青岛实华原油码头有限公司	吴川(主)、王俊杰	不合格	/	1. 未提供消防安全制度； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0205号	/
96	黄岛大队	青岛中广石油能源有限公司	吴川(主)、丁海波	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供员工消防安全培训记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0206号	/
97	黄岛大队	青岛渤海董家口粮油工业有限公司	吴川(主)、丁海波	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案。 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0207号	/
98	黄岛大队	青岛双珠蓝港大酒店有限公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全制度； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0188号	/
99	黄岛大队	青岛鲁海丰冷链物流有限公司	吴川(主)、孙广志	不合格	/	员工灭火器使用方法掌握不熟练；	青黄消即字（2026）第0104号	/

100	黄岛大队	青岛盛客隆购物广场有限公司泊里店	吴川(主)、高洁	不合格	/	1. 消防水泵房电器线路未进行穿管保护； 2. 未提供每月防火检查记录。	青黄消限字〔2026〕第 0233 号	/
101	黄岛大队	青岛新嘉晟酒店管理有限公司	吴川(主)、张晓光	不合格	/	1. 高位消防水箱间内电气线路未穿金属管保护； 2. 未提供消防安全制度； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0204 号	/