

2026年5月黄岛大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:黄岛大队 抽取日期:2026年4月25日 任务开始日期:2026年5月1日 任务结束日期:2026年5月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛大队	青岛市黄岛区滨海街道海崖幼儿园	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用不熟悉。(已当场培训); 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0128号、青黄消限字〔2026〕第0289号	/
2	黄岛大队	青岛西海岸新区环球育英幼儿园	吴川(主)、刘伟	不检查	停业			
3	黄岛大队	青岛西海岸新区世纪新村幼儿园	吴川(主)、王俊杰	不合格	/	1. 一层大厅门口东侧电气线路未进行穿管保护; 2. 消防安全制度不完善,缺少消防安全工作考评和奖罚制度	青黄消限字〔2026〕第0324号	/
4	黄岛大队	青岛西海岸新区黄海学院附属幼儿园	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人; 2. 无5月份防火检查、巡查记录; 3. 未提供油烟管道的清洗记录。	青黄消限字〔2026〕第0299号	/
5	黄岛大队	青岛西海岸新区秋田果果天铂幼儿园	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案; 2. 厨房内应急照明灯使用插座连接电源。	青黄消限字〔2026〕第0300号	/
6	黄岛大队	青岛市黄岛区七彩非凡幼儿园	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉(已当场培训); 2. 未以文件形式确定消防安全管理人; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0130号、青黄消限字〔2026〕第0290号。	/
7	黄岛大队	青岛西海岸新区珠海街道小台后幼儿园	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉(已当场培训); 2. 未提供消防安全制度; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0129号、青黄消限字〔2026〕第0291号	/
8	黄岛大队	青岛西海岸新区琰琰幼儿园有限公司	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人,消防档案不符合要求; 2. 未提供油烟管道的清洗记录; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0256号	/

9	黄岛大队	青岛西海岸新区赫德幼儿园有限公司	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 未提供消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0257号	/
10	黄岛大队	青岛西海岸新区香海路幼儿园	吴川(主)、孙广志	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人，未提供每月防火检查记录。	青黄消限字〔2026〕第0309号	/
11	黄岛大队	黄岛区童之家托育服务中心	李清浩(主)、范恩强	不合格	/	1. 无电器产品线路定期维护、检测记录； 2. 无防火检查记录； 3. 无灭火和应急疏散预案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0293号	
12	黄岛大队	青岛西海岸新区胶南中心幼儿园	李清浩(主)、王俊杰	合格	/			
13	黄岛大队	青岛市黄岛区尚贝幼儿园	李清浩(主)、王俊杰	不合格	/	1. 厨房线路未套管保护； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 无防火检查记录； 4. 无消防档案； 5. 集烟罩、排油烟管道等集排油设施未按时清洗； 6. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0276号	/
14	黄岛大队	青岛西海岸新区隐珠中心幼儿园灵海路分园	李清浩(主)、张鑫	不合格	/	1. 厨房电气线路未套管保护； 2. 无员工消防安全培训记录。	青黄消限字〔2026〕第0286号	/
15	黄岛大队	青岛西海岸新区世纪新星幼儿园	李清浩(主)、吴川	不合格	/	1. 未以文件形式确定消防安全管理人； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0294号	/
16	黄岛大队	青岛西海岸新区孟家滩社区幼儿园	李清浩(主)、尚甜	不合格	/	1. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 2. 未委托具有相应从业条件的维修保养机构对自动消防系统进行维修保养。	青黄消即字〔2026〕第0108号、青黄消限字〔2026〕第0262号	/

17	黄岛大队	青岛西海岸新区 珠海中心幼儿园 科技城园	李清浩 (主)、尚 甜	不合格	/	1. 地上一层东侧配电室线路未套管保护； 2. 无防火检查记录； 3. 无防火巡查记录； 4. 消防档案内单位基本情况与民用建筑概况面积不一致； 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0260号	/
18	黄岛大队	青岛西海岸新区 世纪新村稚善幼 儿园	李清浩 (主)、张 鑫	不合格	/	1. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 2. 消防水泵房、高位水箱间内消防设施未设置标识标牌。	青黄消即字〔2026〕第 0126号、青黄消限字〔 2026〕第 0283号	/
19	黄岛大队	青岛西海岸新区 凤凰山路幼儿园	李清浩 (主)、丁 海波	不合格	/	1. 无防火巡查记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0266号	/
20	黄岛大队	青岛西海岸新区 环球幼儿园	李清浩 (主)、丁 海波	不合格	/	1. 无员工消防安全培训记录； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 无防火巡查记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 5. 集烟罩、排油烟管道等集排油设施未按时进行清洗。	青黄消限字〔2026〕第 0267号	/
21	黄岛大队	青岛西海岸新区 王戈庄社区幼 儿园	范恩强 (主)、吴 川	不合格	/	1. 三层西侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改） 2. 现场未提供电气线路维护保养记录。 3. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消限字〔2026〕第 0322号 青黄消即字〔2026〕第 0147号	/
22	黄岛大队	青岛西海岸新区 阳光麦田红黄蓝 幼儿园	范恩强 (主)、李 清浩	不合格	/	1. 二层西侧防火卷帘门下摆放绿植（已当场改正） 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第 0131号 青黄消限字〔2026〕第 0298号	/
23	黄岛大队	青岛西海岸新区 顺康幼儿园	范恩强 (主)、尚 甜	不合格	/	1. 厨房员工灭火器使用不熟练（已当场培训） 2. 二层北侧疏散指示标志线路未穿管保护； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第 0114号 青黄消限字〔2026〕第 0271号	/
24	黄岛大队	青岛西海岸新区 玉泉路幼儿园	范恩强 (主)、王 俊杰	不合格	/	厨房炒菜间防火门未保持常闭状态（已当场改正）。	青黄消即字〔2026〕第 0134号	/

25	黄岛大队	青岛市黄岛区小百灵幼儿园	范恩强(主)、王俊杰	不检查	停办			
26	黄岛大队	青岛西海岸新区第二实验小学	范恩强(主)、高洁	不合格	/	1.3博雅；楼四层东侧灭火器未成组摆放（已当场改正） 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未提供消防演练记录； 4. 部分教职工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0132号 青黄消限字〔2026〕第0297号	/
27	黄岛大队	青岛西海岸新区隐珠中心幼儿园	范恩强(主)、张鑫	不合格	/	1. 厨房操作员工使用灭火器操作不熟练（已当成培训）； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0140号 青黄消限字〔2026〕第0313号	/
28	黄岛大队	青岛建国职业学校	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 宿舍楼地上一层东侧灭火器未成组摆放（已当场改正）。 2. 宿舍楼一层东侧大厅疏散指示标志、餐厅水炉电气线路未穿管保护； 3. 无消防档案；	青黄消即字〔2026〕第0115号 青黄消限字〔2026〕第0265号	/
29	黄岛大队	青岛西海岸新区华山幼儿园	范恩强(主)、张鑫	不合格	/	1. 厨房炒菜间常闭式防火门未保持常闭状态（已当场改正）。 2. 现场未提供电气线路维护保养记录； 3. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消即字〔2026〕第0151号 青黄消限字〔2026〕第0332号	/
30	黄岛大队	青岛西海岸新区朝阳幼儿园	范恩强(主)、张鑫	不合格	/	1. 厨房员工使用灭火器操作不熟练（已当成培训） 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未提供消防演练记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0148号 青黄消限字〔2026〕第0331号	/

31	黄岛大队	青岛西海岸新区明德双语学校	张鑫(主)、吴川	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 部分员工使用灭火器不熟练，已当场进行培训。 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 消防控制室值班操作人员未取得相应的职业资格证书； 消防控制室值班记录未每两小时记录消防设备运行情况。 	青黄消即字〔2026〕第0144号青黄消限字〔2026〕第0314号	/
32	黄岛大队	青岛市黄岛区保利海上罗兰幼儿园	张鑫(主)、范恩强	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 一层西侧灭火器未成组摆放，已当场整改。 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 未提供消防档案； 一层西侧室内消火栓箱未张贴使用方法。 	青黄消即字〔2026〕第0139号青黄消限字〔2026〕第0310号	/
33	黄岛大队	青岛西海岸新区烟台东幼儿园	张鑫(主)、孙广志	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 该单位员工使用灭火器不熟练（已当场对该名员工进行培训）。 无员工消防安全培训记录； 厨房未与其他区域进行防火分隔。 	青黄消即字〔2026〕第0121号青黄消限字〔2026〕第0274号	/
34	黄岛大队	青岛西海岸新区东风小学	张鑫(主)、丁海波	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 部分员工使用灭火器不熟练，已当场进行培训。 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 无防火检查记录。 部分员工消防“四个能力”不熟悉。 	青黄消即字〔2026〕第0150号青黄消限字〔2026〕第0328号	/
35	黄岛大队	青岛西海岸新区文化路幼儿园	张鑫(主)、丁海波	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 部分员工使用灭火器不熟练，已当场进行培训； 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 灭火和应急疏散预案中缺少组织机构及工作职责； 部分员工消防“四个能力”不熟悉。 	青黄消即字〔2026〕第0149号青黄消限字〔2026〕第0327号	/
36	黄岛大队	青岛市黄岛区商业总公司幼儿园	张鑫(主)、高洁	不合格	/	<ol style="list-style-type: none"> 教学楼一层东侧灭火器未成组摆放； 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 无防火巡查记录； 员工消防安全“四个能力”不熟悉。 	青黄消即字〔2026〕第0111号青黄消限字〔2026〕第0263号	/

37	黄岛大队	青岛西海岸新区 景粼公馆幼儿园	张鑫(主) 、李清浩	不合格	/	1. 该单位部分员工室内消火栓操作不熟练（已当场对该名员工开展实操培训）； 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 3. 无员工消防安全培训记录；无消防档案；消防控制室值班操作人员未取得相应的职业资格证书； 4. 无消防控制室值班记录；未与具备相应条件的消防技术服务机构签定维护保养合同。	青黄消即字〔2026〕第 0124号青黄消限字〔 2026〕第0284号	/
38	黄岛大队	青岛西海岸新区 七彩琅琊台家园 幼儿园	张鑫(主) 、尚甜	不合格	/	1. 一层南侧灭火器未成组摆放（已当场整改）； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第 0110号青黄消限字〔 2026〕第0264号	/
39	黄岛大队	青岛西海岸新区 金色摇篮彩虹桥 幼儿园	张鑫(主) 、尚甜	不检查	停业			
40	黄岛大队	青岛市黄岛区东 方新星幼儿园	张鑫(主) 、孙广志	不合格	/	1. 一层南侧灭火器未成组摆放； 2. 未提供电器产品的线路定期维护保养记录； 3. 无防火巡查记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第 0122号青黄消限字〔 2026〕第0275号	/
41	黄岛大队	青岛市黄岛区滨 海中心幼儿园	丁海波 (主)、刘 伟	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉。（已当场培训） 2. 消防水箱间内电气线路敷设不符合要求； 3. 未提供防火检查记录； 4. 摘星楼三层东侧电井间内桥架未完全封堵。	青黄消即字〔2026〕第 0118号青 黄消限字〔2026〕第 0280号	/
42	黄岛大队	青岛西海岸新区 碧海路社区幼儿 园	丁海波 (主)、王 俊杰	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉。（已当场培训） 2. 地上一层电井内线路敷设不符合标准； 3. 灭火和应急疏散预案内容缺少灭火行动组组员及联系电话； 4. 地上一层电井内未进行防火封堵	青黄消即字〔2026〕第 0117号 青 黄消限字〔2026〕第 0278号	

43	黄岛大队	青岛西海岸新区 金色摇篮鑫海锦 园幼儿园	丁海波 (主)、刘 伟	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉。(已当场培训) 2. 每日防火巡查记录; 3. 与鑫海锦园小区共用消防水泵房、消防水箱 间, 未明确各方的消防安全责任, 并未确定责任 人对共用的消防水泵房、消防水箱间进行统一管 理; 4. 人员密集场所厨房烟道未按要求每季度清洗一 次。	青黄消即字(2026)第 0119号 青黄消 限字(2026)第0279号	/
44	黄岛大队	青岛西海岸新区 德维幼儿园	丁海波 (主)、孙 广志	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用不熟悉。无电器产品的线 路定期维护、检测记录; 2. 未提供每日防火巡查记录; 3. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字(2026)第 0138号青黄消限字(2026)第0320号	/
45	黄岛大队	青岛西海岸新区 灵山卫中心幼儿 园影都园	丁海波 (主)、尚 甜	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2. 与影都 1号朗悦共用消防控制室、消防水泵房 、消防水箱间, 未明确各方的消防安全责任, 并 未确定责任人对共用的消防控制室、消防水泵房 、消防水箱间进行统一管理; 3. 部分员工消防软管卷盘操作不熟练。	青黄消限字(2026)第 0295号	/
46	黄岛大队	青岛西海岸新区 诺顿天意幼儿园	丁海波 (主)、王 俊杰	不合格	/	1. 部分员工消防软管卷盘操作不熟练(已当场培 训)无消防重点单位档案; 2. 无消防安全管理人任命文件。与御龙湾小区共 用消防控制室、消防水泵房、消防水箱间, 未明 确各方的消防安全责任; 3. 员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字(2026)第 0143号青黄消限字(2026)第0318号	/
47	黄岛大队	青岛西海岸新区 郝家石桥幼儿园	丁海波 (主)、孙 广志	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉。(已当场培训) 2. 一层厨房门口电气线路未进行穿管保护。 3. 消防演练记录无人员签到表; 无防火检查记 录。 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第 0113号 青黄消 限字(2026)第 0273号	/
48	黄岛大队	青岛西海岸新区 泰发幼儿园	丁海波 (主)、孙 广志	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟悉。(已当场培训)未提 供员工消防安全培训记录; 未提供消防演练记 录; 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第 0112号 青黄消限字(2026)第 0272号	/

49	黄岛大队	青岛西海岸新区第五高级中学	丁海波(主)、孙广志	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用不熟悉。(已当场培训)保安室配电柜内电路敷设不符合要求; 2. 未提供消防安全培训记录签到表; 3. 厨房未采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位进行防火分隔。	青黄消即字(2026)第0137号 青黄消限字(2026)第0319号	/
50	黄岛大队	青岛西海岸新区月亮湾幼儿园	丁海波(主)、孙广志	不合格	/	1. 建筑一层、二层、三层疏散通道3个配置点6具标称为青岛楼山消防器材厂生产的型号为MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器自出厂日期算起,达到10年年限仍未报废; 2. 三层多功能厅舞台区域线路敷设不符合标准; 3. 未提供每日防火巡查记录; 4. 人员密集场所厨房烟道未按要求每季度清洗一次。	青黄消限字(2026)第0296号	/
51	黄岛大队	青岛市黄岛区滨海街道六和社区幼儿园	王俊杰、张鑫	不合格	/	1. 一层办公室南侧上方电器线路未采用套管保护; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0317号	/
52	黄岛大队	青岛西海岸新区实验小学	王俊杰、丁海波	不合格	/	1. 无消防演练记录; 2. 消防控制室自动消防系统的值班操作人员持证数量不足。	青黄消限字(2026)第0277号	/
53	黄岛大队	青岛西海岸新区滨海新村幼儿园	王俊杰、范思强	不合格	/	1. 厨房配电柜电气线路未进行穿管保护; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0312号	/
54	黄岛大队	青岛西海岸新区七墩山路幼儿园	王俊杰、刘伟	不合格	/	1. 未提供消防演练记录; 2. 消防控制室值班人员火灾自动报警控制器操作不熟练。	青黄消限字(2026)第0325号	/
55	黄岛大队	青岛西海岸新区秋田果果兰悦公馆幼儿园	王俊杰、范思强	不合格	/	1. 厨房操作间与其他部位未进行防火分隔、未提供油烟道清洗记录、未委托具有相应资质的维保机构对消防设施进行检测和维护保养。	青黄消限字(2026)第0306号	/
56	黄岛大队	青岛西海岸新区青科幼儿园	王俊杰、张鑫	不合格	/	1. 未提供消防档案; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0305号	/
57	黄岛大队	青岛西海岸新区万达赫德双语学校	王俊杰、刘伟	不合格	/	1. 3号宿舍楼第六层楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态(已当场关闭)。2. 未提供2026年度消防演练记录。 3. 消防控制室当班值班人员持证数量不足。	青黄消即字(2026)第0133号 青黄消限字(2026)第0301号	/

58	黄岛大队	青岛市黄岛区春天幼儿园	王俊杰、吴川	不合格	/	1. 消防档案未及时更新； 2. 未提供集烟罩、排油烟管道等集排油设施的清洗记录。	青黄消限字〔2026〕第0270号	/
59	黄岛大队	青岛西海岸新区山水新城幼儿园	王俊杰、刘伟	不合格	/	1. 地上二层西侧疏散走道配电箱电气线路未进行穿管保护； 2. 未提供防火检查记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0329号	/
60	黄岛大队	青岛市黄岛区珠海街道金色风车幼儿园	王俊杰、丁海波	不合格	/	1. 小托班寝室南侧上方电器线路未采用套管保护。 2. 未提供防火检查记录、防火巡查记录。	青黄消限字〔2026〕第0315号	/
61	黄岛大队	青岛西海岸新区亿联幼儿园	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 厨房门口处灭火器未成组摆放； 2. 一楼走廊东侧应急照明灯线路未进行穿管保护； 3. 缺少灭火和应急疏散预案演练制度； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0107号 青黄消限字〔2026〕第0259号	/
62	黄岛大队	青岛西海岸新区珠海中心幼儿园	尚甜(主)、范恩强	不合格	/	1. 厨房灭火器配置点灭火器未成组摆放； 2. 二层、三层疏散楼梯东侧应急照明灯电源线连接在插座上； 3. 灭火和应急疏散预案内容缺少通讯联络组组长电话； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0116号 青黄消限字〔2026〕第0268号	/
63	黄岛大队	青岛西海岸新区铁山中心幼儿园	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 三层疏散走道灭火器未成组摆放； 2. 消防档案内缺少消防归口管理部门人员名单，消防档案不符合要求； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0135号 青黄消限字〔2026〕第0303号	/
64	黄岛大队	青岛西海岸新区高级职业技术学校(西校区)	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 教学楼东侧室内消火栓处灭火器未成组摆放； 2. 宿舍楼三层疏散指示灯线路未进行穿管保护； 3. 无消防安全重点单位档案； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0109号 青黄消限字〔2026〕第0261号	/

65	黄岛大队	青岛西海岸新区启蒙幼儿园	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 二楼走廊灭火器配置点灭火器未成组摆放；2. 一楼走廊东侧应急照明灯线路未进行穿管保护；3. 灭火和应急疏散预案内容缺少灭火行动组组长及联系电话；4. 部分员工灭火器使用不熟练。	青黄消即字〔2026〕第0106号 青黄消限字〔2026〕第0258号	/
66	黄岛大队	青岛西海岸新区兰东路幼儿园	尚甜(主)、吴川	不合格	/	1. 消防控制室内灭火器未成组摆放；2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；3. 未以文件形式确定消防安全管理人；4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0123号 青黄消限字〔2026〕第0282号	/
67	黄岛大队	青岛西海岸新区精华幼儿园	尚甜(主)、刘伟	不合格	/	1. 南侧教室内灭火器未成组摆放；2. 幼儿园东侧安全出口处应急照明灯线路未作穿管保护；3. 无每月防火检查记录；4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0120号 青黄消限字〔2026〕第0287号	/
68	黄岛大队	青岛西海岸新区海滨幼儿园	尚甜(主)、吴川	不合格	/	1. 一层走廊东侧灭火器未成组摆放；2. 一层南侧出口上方应急照明灯线路未进行穿管保护；3. 无消防档案；4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0125号 青黄消限字〔2026〕第0281号	/
69	黄岛大队	青岛市黄岛区七彩星河幼儿园	尚甜(主)、张晓光	不合格	/	1. 一层疏散走道灭火器未成组摆放；2. 二层东侧疏散楼梯处应急照明灯线路未进行穿管保护；3. 员工消防安全培训记录缺少培训签到表；4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0153号 青黄消限字〔2026〕第0336号	/
70	黄岛大队	青岛西海岸新区孙家滩社区幼儿园	尚甜(主)、丁海波	不合格	/	1. 幼儿园三层室内消火栓处灭火器未成组摆放；2. 现场未提供电器产品的线路定期维护、检测记录；3. 消防安全培训记录缺少培训照片，消防演练记录缺少签到表；4. 部分员工室内消火栓操作不熟练。	青黄消即字〔2026〕第0127号 青黄消限字〔2026〕第0292号	/

71	黄岛大队	青岛西海岸新区唐岛湾路幼儿园	刘伟(主)、尚甜	不合格	/	1. 一层东侧疏散指示标志处电气线路裸露，未进行穿管保护； 2. 消防安全重点单位档案未及时更新； 3. 未提供 5月份消防安全“检查日”记录。	青黄消限字〔2026〕第0285号	/
72	黄岛大队	青岛市黄岛区隐珠山花园城幼儿园	刘伟(主)、张鑫	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维修保养记录； 2. 消防安全重点单位档案未及时更新； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0334号	/
73	黄岛大队	青岛华文技工学校	刘伟(主)、范恩强	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟练； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 消防档案不符合要求，建筑消防设施未填写； 4. 未提供消防安全“检查日”记录。	青黄消即字〔2026〕第0141号，青黄消限字〔2026〕第0323号	/
74	黄岛大队	青岛市黄岛区阳光童年幼儿园	刘伟(主)、丁海波	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人；未提供灭火和应急疏散预案；未提供防火检查、巡查记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字〔2026〕第0304号	/
75	黄岛大队	青岛西海岸新区瑞翰诗华海棠湾幼儿园	刘伟(主)、孙广志	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 未提供5月份消防安全“检查日”记录。	青黄消限字〔2026〕第0311号	/
76	黄岛大队	青岛西海岸新区滨海新村幼儿园教育集团金河路分园	刘伟(主)、尚甜	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟练； 2. 消防安全重点单位档案未及时更新； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字〔2026〕第0136号，青黄消限字〔2026〕第0308号	/
77	黄岛大队	青岛西海岸新区红黄蓝凭海临风幼儿园	刘伟(主)、张鑫	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟练； 2. 未提供电气线路定期维修保养记录；未提供防火检查记录； 3. 未提供消防安全“检查日”记录。	青黄消即字〔2026〕第0142号，青黄消限字〔2026〕第0330号	/
78	黄岛大队	青岛市黄岛区闻达幼儿园	刘伟(主)、范恩强	不合格	/	1. 员工消火栓使用不熟练； 2. 未提供电气线路定期维护保养记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0146号，青黄消限字〔2026〕第0316号	/

79	黄岛大队	青岛西海岸新区海王路小学	刘伟(主)、吴川	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护、检测记录； 2. 未提供防火检查记录； 3. 消防水泵房内室内消火栓泵阀门开关状态未设置标识。	青黄消限字〔2026〕第0307号	/
80	黄岛大队	青岛市黄岛区阳光四季幼儿园	刘伟(主)、吴川	不合格	/	1. 员工消火栓使用不熟练； 2. 未提供电气线路定期维修保养记录； 3. 消防安全重点单位档案未及时更新； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0145号，青黄消限字〔2026〕第0321号	/