2026年1月开发区消防救援大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:青岛经济技术开发区消防救援大队 抽取日期：2025年12月27日任务开始日期：2026年1月1日 任务结束日期：2026年1月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况（罚款数）
1	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石化销售有限公司山东青岛黄岛第八零二加油站	李旭会(主）、于华龙	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测; 10.无2025年12月份防火检查记录; 11.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0025号	/
2	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区第一幼儿园	李旭会(主）、于华龙	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测; 10.2026年1月1日-5日防火巡查记录无主管人员签字; 11.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0026号	/
3	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华润东方物业有限公司黄岛分公司	李旭会(主)、张莹	已检查	责令限期改正	10.2026年1月份消防安全培训内容与培训照片不符，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第四项之规定。	青开消限字〔2026〕第0049号	/
4	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛康耐心健康管理有限公司	李旭会(主）、张莹	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定; 10.防火检查、巡查制度不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一项之规定; 11.未委托符合从业条件的消防技术服务机构对自动消防设施进行维护保养，违反了《山东省消防条例》第三十二条第一条之规定。	青开消限字〔2026〕第0050号	/
5	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区荒里幼儿园	李旭会(主）、毛书林	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测; 10.无2026年1月1日-5日防火巡查记录; 11.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0024号	/

6	青岛经济技术开发区消防救援大队	中青大冷（青岛）物流有限公司	王德刚(主)、王虎庆	不合格	/	1、无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2、无 2025 年 6 月-12 月份防火检查记录; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0029号	/
7	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛君柏亚物业管理有限公司（华鲁中心）	王德刚(主)、赵明	不合格	/	1、无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2、无 2025 年 1-12 月防火检查记录; 3、无每季度油烟管道清洗记录。	青开消限字〔2026〕第0032号	/
8	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛金宇物流有限公司	王德刚(主)、毛书林	不合格	/	1、无电器产品的线路维护保养记录; 2、无半年内员工消防安全培训记录; 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0043号	/
9	青岛经济技术开发区消防救援大队	利群集团青岛金海岸商场有限公司	王德刚(主)、王虎庆	不合格	/	1、无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2、无消防档案; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0028号	/
10	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛雅莎卡精工有限公司（新世纪运动广场）	王德刚(主)、王虎庆	不合格	/	1、无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2、无 2025 年 7-12 月防火检查记录; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0027号	/
11	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海尔电冰箱有限公司	王钧伟、李旭会	不合格	/	1.未建立电器产品的线路定期维护、检测记录；2.未制定符合本单位实际的消防安全制度; 3.抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0030 号	/
12	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛清原化合物有限公司	王钧伟、李旭会	不合格	/	1.未建立电器产品的线路定期维护、检测记录; 2. 防火巡查记录无巡查人员的主管人员签字；未建立防火检查记录; 3.值班人员值班期间未 2h 记录一次消防控制室内消防设备的运行情况。	青开消限字〔2026〕第 0023 号	/
13	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛阳光立信物业管理有限公司（阳光新天地大厦）	王钧伟、李旭会	不合格	/	阳光新天地大厦地下 2 层车库车辆出口处防火卷帘控制箱未通电，防火卷帘无法正常升降，违法了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	青开消限字〔2026〕第 0031 号	/

14	青岛经济技术开发区消防救援大队	上海况永管理咨询有限公司山东分公司	王钧伟、李旭会	不合格	/	1.未建立电器产品的线路定期维护、检测记录; 2.未建立防火检查记录; 3.抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第0010号	/
15	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛经济技术开发区老年人体育协会	王钧伟、毛书林	不合格	/	1.无电器产品线路维护保养记录;	青开消限字〔2026〕第0007号	/
16	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛合腾酒店管理有限公司	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、无电器产品的线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、 消防档案内重点部位填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0062号	/
17	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛黑卓物业服务有限公司	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、消防档案内无重点工种人员情况，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2、 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0063号	/
18	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛思普润水处理股份有限公司	于华龙(主)、项亮	不合格	/	1、消防档案内消防重点部位填写不全; 2、自动消防系统的操作人员持证上岗人数不足。	青开消限字〔2026〕第0045号	/
19	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛星光荟文化娱乐餐饮管理有限公司	于华龙(主)、王钧伟	不合格	/	1、无电器产品的线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、消防档案内单位基本情况信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0061号	/
20	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛万和东盛酒店管理有限公司	于华龙(主)、王虎庆	不合格	/	1、无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2、自动消防系统的操作人员持证上岗人数不足; 3、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0008号	/
21	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛丽得物业管理有限公司	岳晓斐(主)、于华龙	不合格	/	1.消防档案内单位基本情况未及时更新; 防火巡查记录未按防火巡查规定的内容巡查并记录; 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0022 号	/

22	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛春源精密机电有限公司	岳晓斐(主)、侯峰	不合格	/	1. 无电器产品的线路检测记录; 2.灭火和应急疏散预案无组织机构、报警和接警处置程序；员工消防安全培训记录未按规定的内容进行培训，消防演练记录未按灭火和应急疏散预案进行演练，消防档案不符合要求; 3. 抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0052 号	/
23	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛万宝压缩机有限公司	岳晓斐(主)、赵明	不合格	/	1. 无电器产品的线路维护保养记录; 2. 员工消防安全培训记录无签到表、培训照片；防火检查记录未按防火检查内容检查并记录; 3. 抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”；消防控制室 2 人值班，其中 1 名值班人员未取得国家认可的职业资格证书，并持证上岗。	青开消限字〔2026〕第 0012 号	/
24	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区健良好兄弟养生保健店	岳晓斐(主)、赵明	不合格	/	1.无电器产品的线路维护保养记录; 2.员工消防安全培训记录无培训照片；消防演练记录无演练照片；消防档案内室内消火栓系统、防排烟系统基本情况未填写完整；无 2025 年 12 月防火检查、防火巡查记录; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0011 号	/
25	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛康大物业服务有限公司开发区分公司	岳晓斐(主)、王德刚	不合格	/	1.无电器产品的线路维护保养记录; 2.防火检查记录检查人员未签字；消防演练记录未按照灭火和应急疏散预案进行演练，消防档案不符合要求; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0035 号	/
26	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛万德丰实业发展有限公司	赵明(主)、李旭会	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2.无 12 月份防火检查记录; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0040 号	/

27	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛康中泽五二健身中心（有限合伙）	赵明(主)、侯峰	不合格		1.泵房压力开关不报警启泵（自查自纠中发现）； 2.防火检查不到位； 3.未悬挂《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。	青开消限字〔2026〕第0060号	/
28	青岛经济技术开发区消防救援大队	寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司	赵明(主)、岳晓斐	不合格		1.无电器产品的线路定期维护2.防火巡查的频次未按照每日进行； 3.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0017号	/
29	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛懿铭酒店管理有限公司	赵明(主)、岳晓斐	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2.2025 年 12 月份防火检查记录中未对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统 、防排烟设施等进行检查； 3.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0009号	/
30	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛京信电线有限公司	赵明(主)、王德刚	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2.无 1 月份防火巡查记录； 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0041 号	/
31	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区山海林间幼儿园	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1、无电器产品的线路进行定期维护、检测记录；2、无 2025年12月防火检查记录；3、无厨房油烟道清洗记录。	青开消限字〔2026〕第0020号	/
32	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛五之征财之富物业管理有限公司	王虎庆(主)、赵明	不合格	/	1、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0034号	/
33	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛嘉陵江阳光市场管理有限公司	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1、消防档案中消防安全重点部位填写不全；2、无消防安全管理人任命书；3、无 2025年下半年员工培训记录；4、未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。	青开消限字〔2026〕第0014号	/
34	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海尔特种制冷电器有限公司	王虎庆(主)、王德刚	不合格	/	1、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0033号	/
35	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区峰尚澳柏圣都健康养生会所	王虎庆(主)、岳晓斐	不合格	/	1、无电器产品的线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条；2、无 2025年下半年消防演练记录；3、消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条；4、 抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0044号	/

36	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛唯品会物流有限公司	张莹(主)、岳晓斐	不合格	/	1.未建立消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一项之规定；无 2026 年 1 月 1 日至 1 月 8 日防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条	青开消限字〔2026〕第 0048 号	/
37	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海信日立空调系统有限公司	张莹(主)、岳晓斐	不合格	/	1.消防档案中单位基本情况填写不全; 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0019 号	/
38	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛九鼎峰酒店管理有限公司	张莹(主)、毛书林	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，无消防安全制度，无 2025 年 12 月份防火检查记录，2026 年 1 月 1 日至 4 日防火巡查记录主管人员未签字; 3. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0015 号	/
39	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛广权大酒店有限公司	张莹(主)、王钧伟	不合格	/	1.电器产品的线路定期维护、检测记录; 2. 消防档案中单位基本情况填写不全，无 2025 年 12 月份防火检查记录; 3. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0016 号	/
40	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心	张莹(主)、王钧伟	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录; 2.无 2025 年 12 月份防火检查记录; 3.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉	青开消限字〔2026〕第 0018 号	/
41	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛普青普华国际物流发展有限公司	毛书林(主)、王虎	不合格	/	1.无电器产品及其线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.无防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0039号	/

42	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛云之海汤泉洗浴有限公司	毛书林(主)、王德	不合格	/	1.无电器产品及其线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0046号	/
43	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛顺源发加油站有限公司	毛书林(主)、赵明	不合格	/	1.无电器产品及其线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0038号	/
44	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛长新贵和酒店管理有限公司	毛书林(主)、王钰	不合格	/	1.无电器产品及其线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.消防档案未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0036号	/
45	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区薛家泊子春天托育服务中心	毛书林(主)、王德	不合格	/	1.无电器产品及其线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.消防档案中单位基本信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0047号	/

2026年1月开发区消防救援大队“双随机、一公开”监督抽查情况汇总表								
制单单位:青岛经济技术开发区消防救援大队 抽取日期：2025年12月27日任务开始日期：2026年1月1日 任务结束日期：2026年1月31日								
序号	大队名称	检查单位数（家）	发现隐患数（起）	下发《责令限期改正通知书》（份）	下发《责令立即改正通知书》（份）	立案数（起）	罚款数（万元）	备注
	开发区	45	123	45	0	1	0.6	双随机