2026年5月开发区消防救援大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:青岛经济技术开发区消防救援大队 抽取日期：2026年4月25日任务开始日期：2026年5月1日 任务结束日期：2026年5月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况（罚款数）
1	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛聚富源信息科技有限公司	于华龙(主)、王钧伟	不检查	不检查[其他]（具体原因：经现场核查，该地址查无此单位。）	/	/	/
2	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛经济技术开发区连岛观海快餐店	于华龙(主)、王钧伟	不检查	不检查[其他]（具体原因：经现场核查，该地址查无此单位。）	/	/	/
3	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海尔特种电冰箱有限公司	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、无 2026 年 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条； 2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0311号	/
4	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛瑞海丰广告传媒有限公司	于华龙(主)、张莹	不检查	不检查[其他]（具体原因：经现场核查，该地址无此单位。）	/	/	/
5	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛诗仪健康管理有限公司	于华龙(主)、王德刚	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2、消防档案内消防重点部位填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0330号	/
6	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛九华泰基建设工程有限公司	于华龙(主)、王德刚	不检查	不检查[其他]（具体原因：经核查，该单位不属于大队管辖。）	/	/	/
7	青岛经济技术开发区消防救援大队	华储汇达（青岛）仓储有限公司	于华龙(主)、李旭会	不检查	不检查[其他]（具体原因：经现场核查，该地址查无此单位。）	/	/	/
8	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛都汇商业管理有限公司黄岛分公司	于华龙(主)、李旭会	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2、2026 年 4 月份防火巡查记录无主管人员签字，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0289号	/

9	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛港新捷运物流有限公司	于华龙(主)、侯峰	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0329号	
10	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛师帅冷链物流股份有限公司	于华龙(主)、赵明	不合格	/	1、该单位厨房墙上的门、窗未采用乙级防火门、窗，不符合《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018 年版）第 6.2.3 条第五项; 2、消防档案内消防重点部位填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、 无油烟道清理报告。	青开消限字〔2026〕第0286号	处罚，未结案
11	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区维多利亚幼儿园	于华龙(主)、毛书林	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0318号	/
12	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第八一三加油站	王德刚(主)、毛书林	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 5 月份防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0299 号	
13	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华尔兹影业有限公司	王德刚(主)、赵明	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 1-4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0284 号	
14	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华融城市服务管理有限公司（经控大厦）	王德刚(主)、毛书林	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；员工不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第 0301 号	

15	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华裕置业集团有限公司酒店管理分公司	王德刚(主)、赵明	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 1-4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第 0333 号	
16	青岛经济技术开发区消防救援大队	中电科思仪科技股份有限公司	王德刚(主)、张莹	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0328 号	
17	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中时信建筑工程有限公司	王德刚(主)、于华龙	不检查	经现场核查，该单位不存在。	/	/	
18	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区玄参服装店	王德刚(主)、王钧伟	不检查	该单位不存在。	/	/	
19	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛隆润泽泊子市场经营管理有限公司	王德刚(主)、王虎庆	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、 无半年内员工消防安全培训记录; 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0285 号	
20	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛康普顿石油化工有限公司	王德刚(主)、赵明	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 5 月份防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、 抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0283 号	
21	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国移动通信集团山东有限公司青岛开发区分公司	王德刚(主)、王钧伟	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、 无 2026 年 1-4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0317 号	

22	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区积米斯汉堡店	王德刚(主)、于华龙	不检查	经企查查系统查询并结合现场核实，该单位已于2024年7月19日注销，单位不存在。	/	/	
23	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛天安重交沥青有限公司	赵明(主)、王虎庆	不合格		1.消防安全重点部位填写不全面，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.对电气防火检测报告提出的问题，无相应整改记录。	青开消限字〔2026〕第0305号	
24	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区第一幼儿园长江西路园	赵明(主)、李旭会	不合格		1.消防安全重点部位内容填写不全面，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.负责人未在防火检查记录上签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二	青开消限字〔2026〕第0276号	
25	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛格悦酒店管理有限公司	赵明(主)、王虎庆	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0308号	
26	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛思远化工有限公司	赵明(主)、于华龙	不合格		1.消防安全重点部位填写不全面，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.每月防火检查内容未包括消防车通道情况、用火、用电有无违章情况，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二	青开消限字〔2026〕第0280号	
27	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛诗仪承健康管理有限公司	赵明(主)、王虎庆	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.未确定消防安全重点部位，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 3.员工不熟悉消防安全四个能力。	青开消限字〔2026〕第0266号	
28	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中德物业经营有限公司	赵明(主)、毛书林	不合格		1.无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2.2026年4月份防火检查记录检查人员、被检查部门负责人均未签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六	青开消限字〔2026〕第0287号	

29	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华航鸿鑫物流有限公司	赵明(主)、王虎庆	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 3.防火巡查记录主管人员未签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定。	青开消限字〔2026〕第0307号	
30	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛星耀汇文化娱乐餐饮管理有限公司	赵明(主)、王钧伟	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无防火巡查记录，无消防培训、消防演练记录，未建立消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0265号	
31	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中远海运物流供应链有限公司（长运库）	赵明(主)、王虎庆	不合格		1.无灭火和应急疏散预案，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2.防火检查记录内容未包括火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况，消防车通道，用火、用电有无违章等情况，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0306号	
32	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区益顺通汽修厂	赵明(主)、张莹	不检查	具体原因：该地址为武夷山市场内部，无该企业			
33	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东润鹏能源有限公司	赵明(主)、李旭会	不检查	具体原因：该地址处企业已搬离			
34	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区泰银达通电器销售行	李旭会（主）、项亮	不检查	经检查，该单位已不存在，经查询，营业执照经营异常。			
35	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛赢科西盒商业管理有限公司	李旭会（主）、于华龙	已检查	责令限期改正	2.地上三层西侧电梯前室南侧，共2处常闭式双扇防火门闭门器、顺序器损坏，且无法当场改正，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0303号	已立案

36	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海尔洗涤电器有限公司	李旭会（主）、于华龙	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 10.消防档案单位基本情况未修订，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0300号	
37	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛信合榛境酒店有限公司	李旭会（主）、王德刚	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 10.消防档案单位基本情况未修订，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 11.无2026年第一季度厨房烟道清洗记录，不符合《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）第7.9.2条之规定。	青开消限字〔2026〕第0314号	
38	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区乡达克米线店	李旭会（主）、王德刚	已检查	合格			
39	青岛经济技术开发区消防救援大队	万象物业服务（青岛）有限公司（星汇城）	李旭会（主）、王虎庆	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 10.消防安全重点部位无标识，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 11.地上12、21层东侧、南侧电气线路管道井，27层东侧电气线路管道井楼板处的孔隙未采取防火封堵措施，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.4条之规定。	青开消限字〔2026〕第0271号	

40	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛新正升网络科技有限公司	李旭会（主）、王虎庆	已检查	责令限期改正	2.地上一层北侧安全出口处、地上二层北侧安全出口处未设置应急照明灯 具，不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第10.1.9条第一款第一项 之规定； 9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二 十七条之规定； 10.无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；未 确定消防安全重点部位，2025年下半年未进行消防演练，违反了《中华人民共 和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0273号	罚款陆仟元
41	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛金信行工程技术有限公司	李旭会（主）、王虎庆	不检查	经现场核查，该公司所在地址为鲁泽观天下小区内，现该公司已经搬离			
42	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海源发加油站有限公司	李旭会（主）、毛书林	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 10.无2026年1-4月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无2025年下半年消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》 第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0290号	
43	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东金汇泉物业管理有限公司（广厦瑞府）	李旭会（主）、张莹	已检查	责令限期改正	2.4#楼地下二层东北侧防烟楼梯间前室南、北侧，地下二层北侧电梯前室南侧，共3处常闭式防火门顺序器、闭门器损坏，且无法当场改正，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规 定； 9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 10.无消防档案、2026年4月份防火巡查记录内容未勾选，违反了《中华人民共和国消防法》第十 七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0272号	已立案

44	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛康华物资产业园有限公司	李旭会（主）、张莹	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 10.消防档案单位基本情况未修订、2026年3月份消防演练记录照片不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0315号	
45	青岛经济技术开发区消防救援大队	柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司	李旭会（主）、张莹	已检查	责令限期改正	9.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 10.无2025年下半年消防演练，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0270号	
46	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区东部行政管理服务中心	毛书林(主)、王虎庆	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2.无灭火和应急疏散预案，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0324号	/
47	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛青牧快捷酒店有限公司	毛书林(主)、赵明	不合格	/	1.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0334号	/
48	青岛经济技术开发区消防救援大队	采埃孚商用车系统(青岛)有限公司	毛书林(主)、张莹	不合格	/	1.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0310号	/
49	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛京信电子有限公司	毛书林(主)、于华龙	不合格	/	1.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0309号	/
50	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛繁盛商业运营管理有限公司	毛书林(主)、赵明	不合格	/	1.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0335号	/

51	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛金盾控股管理有限公司漓江路加油站	毛书林(主)、王虎庆	不合格	/	1.2026年5月份防火检查记录被检查单位负责人未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0320号	/
52	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区家家悦商业管理有限公司长江路店	毛书林(主)、王德刚	不合格	/	1.无2025年下半年消防演练记录；无消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.2026年4月份防火检查记录主管人未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0304号	/
53	青岛经济技术开发区消防救援大队	上海市龙峰物业管理有限公司青岛分公司	毛书林(主)、赵明	不合格	/	1.无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无消防培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0274号	/
54	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华大基因研究院	毛书林(主)、张莹	不合格	/	1.无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；消防档案内单位基本情况未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0288号	/
55	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区石雀滩幼儿园	毛书林(主)、王钧伟	不合格	/	1.无2026年4月份防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0279号	/
56	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛悦海星宸酒店管理有限公司	毛书林(主)、王钧伟	不合格	/	1.无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0278号	/
57	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛国汇鑫盛物业管理有限公司(国汇金融中心)	王钧伟(主)、张莹	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国 消防法》 第二十七条第二款之规定。2. 抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0263号	/

58	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区海西金色摇篮幼儿园	王钧伟(主)、于华龙	不合格	/	1.未开展电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》 第十七条第二款之规定；2.无员工消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》 第十七条之规定；3. 抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0292 号	/
59	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中冶东方酒店管理有限公司	王钧伟(主)、于华龙	不合格	/	1.无消防演练，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。 2. 抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0291 号	/
60	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛新时代科技发展有限公司（澳柯玛创新中心）	王钧伟(主)、李旭会	不合格	/	1. 无职工岗前消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第 十七条之规定；与青科控股集团有限公司未签订明确双方消防安全责任的文件，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。 2. 抽查提问员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0296 号	/
61	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛景程酒店管理有限公司	王钧伟(主)、李旭会	不合格	/	1. 未开展电器产品的线路定期维护、检测；违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款之规定。 2. 无消防演练，违反了《中华人民共和国消防法》 第十七条之规定。 3. 抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0327 号	/
62	青岛经济技术开发区消防救援大队	芯恩（青岛）集成电路有限公司	王钧伟(主)、李旭会	不合格	/	1. 无职工岗前消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第 十七条之规定；2.防火巡查记录上无巡查人员的主管人员的签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定。	青开消限字〔2026〕第 0297 号	/

63	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东兴华物流有限公司	王钧伟(主)、李旭会	不合格	/	1. 未开展电器产品的线路定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款之规定。2. 无 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定。3. 抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0326 号	/
64	青岛经济技术开发区消防救援大队	澳柯玛股份有限公司	王钧伟(主)、毛书林	不合格	/	1.未建立电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定；2.未建立防火巡查记录，违反《中华人民共和国消防法》第十七条之规定；3.抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0275 号	/
65	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区爱可美幼儿园	王钧伟(主)、毛书林	不合格		1. 未消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0277 号	
66	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛南塘湾餐饮服务有限公司黄岛区江山南路店	王钧伟(主)、王德刚	不检查	单位不存在	/	/	/
67	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区优嘉恒耐水暖器材店（一般单位）	王钧伟(主)、王德刚	不检查	单位不存在	/	/	/
68	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛杜威实验学校(西校区)	王虎庆(主)、王德刚	不合格	/	1、无 2026年 4月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；2、消防档案中未填写民用建筑概况；3、消防安全重点部位情况填写不全；4、2026年 5月 6日至 5月 9日防火巡查记录主管人员未签字，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第 0282号	
69	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛国家石油储备基地有限责任公司	王虎庆(主)、赵明	合格	/	/	/	/
70	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛博客源购物广场有限公司	王虎庆(主)、王德刚	不合格	/	1、2026年 3月 13日消防演练记录无具体演练内容，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条；2、抽查单位员工不熟悉消防“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0293号	

71	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛鲲鹏宾馆有限公司	王虎庆(主)、王德刚	不合格	/	1、消防安全重点部位情况填写不全，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0281号	
72	青岛经济技术开发区消防救援大队	深圳市卓越物业管理有限责任公司青岛西海岸分公司	王虎庆(主)、王钧伟	不合格	/	1、无 2026年 4月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；2、2026年 4月 15日消防演练记录无参加人员签到表；3、2026年 4月 27日消防培训记录无参加人员签到表，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第 0268号	
73	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛十八家家悦超市有限公司黄岛万达广场店	王虎庆(主)、赵明	不合格	/	1、消防安全重点部位情况填写不全，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。2、 抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0312号	
74	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区好客源生活超市	王虎庆(主)、王钧伟	不合格	/	1、无 2026年 4月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；2、无 2025年下半年消防演练记录，消防档案中未填写消防安全重点部位情况，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第 0267号	
75	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区臻喜悦足疗店	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1、无电器产品的线路维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条；2、无 2026年 4月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；3、无 2025年下半年消防演练记录，消防档案中未填写消防安全重点部位情况，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第 0269号	
76	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区海优达汽车维修厂	王虎庆(主)、毛书林	不检查	经核查，该单位地址不属于我大队管辖。	/	/	
77	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛九鼎峰科技发展有限公司		不检查	经现场核查，查无此单位，仅为注册地址，无实际办公地址。	/	/	
78	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区霜花阁经络养生馆		不检查	经核查，该场所已注销营业执照，并查无此单位。	/	/	

79	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛克拉克物流机械有限公司	张莹(主)、王钧伟	不合格	/	1.无 2026 年 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 2. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0332 号	/
80	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区李琳琳服装店	张莹(主)、毛书林	不检查	经核查该地址已拆迁，已无此单位	/	/	/
81	青岛经济技术开发区消防救援大队	济南虫洞网络科技有限公司青岛悦邻广场分公司	张莹(主)、李旭会	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 无灭火和应急疏散预案、无 4 月份防火检查记录、无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无消防档案，无 4 月份防火巡查记录违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。 3. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0298号	/
82	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区大鹏之家食品店	张莹(主)、侯峰	不检查	/	/	/	/
83	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸电影城有限公司吉韩分公司	张莹(主)、赵明	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 无 2026 年 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无 2025 年下半年消防培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0322号	/
84	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海安泰商务酒店有限公司	张莹(主)、王德刚	不合格	/	1. 消防档案中消防安全责任人、消防安全管理人基本信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2. 2026 年 5 月份防火检查记录中被检查部门负责人未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0323号	/

85	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区悦港海鲜酒店五台山路店	张莹(主)、于华龙	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 无消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 3. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0316号	/
86	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛经济技术开发区中联运动公园管理有限公司	张莹(主)、王钧伟	不合格	/	1. 无 2026 年 4 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；消防档案中单位基本情况填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0264 号	/
87	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛锦海东润商业管理有限公司	张莹(主)、毛书林	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0295 号	/
88	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中润联合物流有限公司	张莹(主)、项亮	不合格	/	1.A 库南侧室内消火栓动压压力 0.13MPa，压力不足，消防设施未保持完好有效，且未当场改正，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 3. 无 4 月份防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定；	青开消限字〔2026〕第0331号	/
89	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区凤凰海岸商务酒店	张莹(主)、毛书林	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0294 号	/

90	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区华欧信息谷幼儿园	张莹(主)、李旭会	不合格	/	1. 消防档案中消防安全管理人信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2. 现场抽查单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0321号	/