2026年6月开发区消防救援大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:青岛经济技术开发区消防救援大队 抽取日期：2026年5月25日任务开始日期：2026年6月1日 任务结束日期：2026年6月30日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况（罚款数）
1	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛市黄岛区东部行政中心管理处	于华龙(主)、王德刚	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2、未提供消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0387号	/
2	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东智胜锦钰酒店管理有限公司	于华龙(主)、王德刚	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2、消防档案内消防重点部位填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0385号	/
3	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛山海若水文化传播有限公司	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、消防档案内消防重点部位填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2、2026年5月份防火检查记录主管人员未签名，违反了《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0399号	/
4	青岛经济技术开发区消防救援大队	国家管网集团山东分公司青岛作业区青岛输油站	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、无2026年5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条。	青开消限字〔2026〕第0398号	/
5	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛银沙滩至尊酒店有限公司	于华龙(主)、毛书林	不合格	/	1、消防安全制度内容不全，无安全疏散设施管理制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条； 2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0359号	/
6	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海澜瑞廷酒店管理有限公司唐岛湾分公司	于华龙(主)、毛书林	不合格	/	1、消防安全制度内容不全，无安全疏散设施管理制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条； 2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0360号	/
7	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛鼎林酒店有限公司	于华龙(主)、赵明	不合格	/	1、消防档案内消防重点部位填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0347号	/

8	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛小珠山开发投资有限公司	于华龙(主)、王虎庆	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2、无5月份防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0358号	/
9	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区云尚金钻台球俱乐部（个体工商户）	于华龙(主)、王钧伟	不合格	/	1、无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条； 2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0351号	/
10	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区平江路幼儿园	于华龙(主)、岳晓斐	不合格	/	1、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0390号	/
11	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛英思酒店管理有限公司	王钧伟(主)、于华龙	不合格	/	1.未开展电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款之规定；2.无消防演练，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定；3.抽查提问单位员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0339号	/
12	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛良辰好璟文化传媒有限公司	王钧伟(主)、于华龙	不合格	/	1.未开展电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款之规定；2.无消防演练，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0340号	/
13	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛浩海云帆酒店管理有限公司	王钧伟(主)、张莹	不合格	/	1.无职工岗前消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定；2.抽查提问员工，不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第0342号	/
14	青岛经济技术开发区消防救援大队	泰纳瑞斯（青岛）钢管有限公司	王钧伟(主)、张莹	不合格	/	1.未开展电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定；2.抽查提问员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0341号	/

15	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛双星华信印刷有限公司	王钧伟(主)、李旭会	不合格	/	1. 未开展电器产品的线路定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定；2.抽查提问员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0364号	/
16	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸万达广场商业管理有限公司	王钧伟(主)、岳晓斐	不合格	/	1.无员工消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。消防档案里单位基础信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。2.抽查提问员工，不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0419号	/
17	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区云顶台球俱乐部（个体工商户）	王钧伟(主)、王虎庆	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。2.无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案、无防火检查记录、无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录、承担灭火和组织疏散任务的人员，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；无员工消防安全培训记录、未确定消防安全管理人、无防火巡查记录、无消防演练记录、未建立消防档案、未确定消防重点部位，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。3.现场陪同检查人员不熟悉“消防安全”四个能力	青开消限字〔2026〕第0421号	/
18	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东省青岛第六中学	王钧伟(主)、赵明	不合格	/	1.未建立电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。2.无员工消防安全培训记录、无消防演练记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。3.现场陪同检查人员不熟悉“消防安全”四个能力。	青开消限字〔2026〕第0422号	/

19	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛灵壹沉浸式文化娱乐传媒有限公司	王钧伟(主)、毛书林	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。2. 未建立防火巡查记录，未填写消防档案中重点部位，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。3. 防火检查记录上无被检查部门负责人签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0397号	/
20	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区衣坊屋服装服饰店（一般单位）	王钧伟(主)、王德刚	不检查	单位不存在	/	/	/
21	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛顺鑫宏达物流有限公司	岳晓斐(主)、王德刚	不检查	根据营业执照注册地址对现场进行了核实，该单位已不存在。	/	/	/
22	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛融合嘉年华酒店管理有限公司(嘉年华主题乐园)	岳晓斐(主)、王德刚	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2.无2026年1-5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；无2026年6月1日-4日防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0375号	/

23	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛小海豚体育文化用品有限公司	岳晓斐(主)、赵明	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条。 2.无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无2026年1-5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；无2026年上半年员工消防安全培训记录、消防演练记录，无消防安全重点档案，无2026年5月份防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0377号	/
24	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛青都蓝钻娱乐管理有限公司	岳晓斐(主)、李旭会	不检查	经现场核实，该单位已停业。	/	/	/
25	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛润昊天然气有限公司开发区海源发加气站	岳晓斐(主)、于华龙	不合格	/	1.消防档案内单位基本情况未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0393号	/
26	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛义信酒店管理有限公司	岳晓斐(主)、王德刚	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2.无2026年6月1日-4日防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0376号	/
27	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛四正商贸有限公司	岳晓斐(主)、毛书林	不检查	根据营业执照注册地址对现场进行了核实，该单位已不存在。	/	/	/
28	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区天水阁洗浴中心	岳晓斐(主)、王虎庆	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2.无2026年1-5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条； 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0395号	/

29	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中燃银达加油站有限公司	岳晓斐(主)、王虎庆	不合格	/	1.无2026年6月1-9日防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0391号	/
30	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛华医博济综合医院有限责任公司	岳晓斐(主)、毛书林	不合格	/	1.地上第三层西侧疏散走道通向前室的防火门被拆除，擅自拆除消防设施，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。 2.消防控制室内电线未穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条。 3.消防档案内单位基本情况填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。 4.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0404号	行政处罚决定书 青开消行罚决字〔2026〕第0036号 罚款0.8万元
31	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区滨海明珠幼儿园	王德刚(主)、赵明	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 1-5 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0352 号	
32	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛晨致酒店管理有限公司	王德刚(主)、赵明	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、无 2026 年 1-5 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0354 号	

33	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛金泉源房地产开发有限公司（唐宁国际）	王德刚(主)、赵明	不检查	青岛金泉源房地产开发有限公司已破产清算，无法联系到相关责任人员。唐宁国际建筑部分房屋烂尾，部分已出售，部分被法院查封。目前唐宁国际由青岛双盛物业管理有限公司在负责日常的卫生清扫工作，物业与开发商签订的协议中明确，只负责楼内卫生，并不负责楼内消防设施维护。该建筑已无明确责任主体，大队无法进行正常“双随机、一公开”检查。			
34	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛恒佳精密科技有限公司	王德刚(主)、王虎庆	不合格		1、西侧综合仓库内存放塑料配件，为单层丙类仓库，丙类仓库未设置自动灭火系统，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定; 2、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条。	青开消限字〔2026〕第 0353 号	8600元
35	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区水木曼棠美容养生会所	王德刚(主)、王虎庆	不检查	经现场核查，该单位已停业。			
36	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛鑫向尚商业管理有限公司	王德刚(主)、王虎庆	不检查	青岛鑫向尚商业管理有限公司因经营不善已撤离，该单位与建筑已无实际关系，大队无法进行正常“双随机一、公开”检查。			
37	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛新前湾集装箱码头有限责任公司	王德刚(主)、李旭会	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防 法》第二十七条; 2、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0381 号	

38	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛银瑞正德物业管理有限公司	王德刚(主)、李旭会	不合格		1、无 2026年1-5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；无半年内消防演练记录，无半年内员工消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 2、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0380 号	
39	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛鑫胜源加油站有限公司	王德刚(主)、王钧伟	不合格		1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2、员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0363 号	
40	青岛经济技术开发区消防救援大队	北京中瑞鑫达建设有限公司西海岸新区分公司	王德刚(主)、于华龙	不检查	经现场核查，该地址查无此单位。			
41	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区金色摇篮幼儿园	王虎庆(主)、项亮	不合格	/	1、消防档案中消防安全重点部位情况填写不全，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第0409号	
42	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区第一高级中学	王虎庆(主)、王德刚	不合格	/	1、无 2026年 4月、5月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；2、消防档案中未填写消防安全重点部位情况，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第0346号	
43	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛兴邦电子电器有限公司	王虎庆(主)、张莹	不合格	/	1、无 2026年 4月、5月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；2、消防档案中未填写消防安全重点部位情况，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第0349号	

44	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中集集装箱制造有限公司	王虎庆(主)、李旭会	不合格	/	1.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0386号	
45	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛朗寓众合投资发展有限公司	王虎庆(主)、李旭会	不合格	/	1、无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定；2、2026年 6月 9日防火检查记录检查人员及主管人员未签名，2026年 6月 6日至 6月 10日防火巡查记录巡查人员及主管人员未签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定；3、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力“。	青开消限字〔2026〕第0383号	
46	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区为明幼儿园	王虎庆(主)、李旭会	不合格	/	1、消防档案中消防安全重点部位情况填写不全，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条；2、抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0373号	
47	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第八一二加油站	王虎庆(主)、张莹	不合格	/	1、无 2026年 4月、5月防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；2、消防档案中未填写消防安全重点部位情况，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第0345号	
48	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区第一幼儿园（中国石油大学（华东）附属幼儿园）	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1、消防档案中未填写消防安全重点部位情况，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。	青开消限字〔2026〕第0356号	
49	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛惠云腾商业管理有限公司	王虎庆(主)、毛书林	不合格		1.地上一层南侧鞋区电气线路敷设不符合标准，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；2.自动消防系统操作人员2人未取得国家认可的职业资格证书，并持证上岗，违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款；3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0405号	
50	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区金福财水产品店	王虎庆(主)、岳晓斐	不检查	经现场核查，查无此单位。	/	/	

51	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛京都利亚酒店管理有限公司	李旭会(主）、王钧伟	已检查	责令限期改正	1.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》 第二十七条之规定; 2.重点单位档案单位基本情况未及时更新，2026 年 6 月份未进行防火巡查， 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2025〕第0371号	
52	青岛经济技术开发区消防救援大队	威海银行股份有限公司青岛分行	李旭会(主）、于华龙	已检查	责令限期改正	1.消防档案中消防组织管理机构人员名单未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2025〕第0392号	
53	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛市双百文化投资有限公司	李旭会(主)、张莹	已检查	责令限期改正	1.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.重点单位档案单位基本情况未及时更新，未确定消防安全重点部位，2025年下半年未进行消防演练，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 3.公众聚集场所消防安全意见书未悬挂在场所醒目位置，违反了《山东省消防条例》第二十四条之规定。	青开消限字〔2025〕第0369号	
54	青岛经济技术开发区消防救援大队	超级峰医院（青岛）有限公司	李旭会(主)、王虎庆	已检查	责令限期改正	1.灭火和应急疏散预案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2.2026 年 6 月 10 日消防控制室值班记录一人签字，2026 年 6 月 1 日至 10日无夜班消防控制室值班记录，违反了《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第 5.2 条之规定; 3.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2025〕第0396号	
55	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛实华原油码头有限公司（黄岛港区）	李旭会(主)、毛书林	已检查	责令限期改正	1.2026 年 6 月份消防培训记录无培训照片，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2025〕第0410号	

56	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛丽东化工有限公司	李旭会(主)、毛书林	已检查	责令限期改正	1.未提供 2026 年消防培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2025〕第0415号	
57	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛市黄岛区迈斯斐健身中心（个体工商户）	李旭会(主)、王钧伟	已检查	不检查	1.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》 第二十七条之规定; 2. 2026 年 1-5 月份未进行防火检查，违反了《中华人民共和国消防法》第十 六条之规定; 3.营业期间未至少每 2 小时开展一次防火巡查，违反了《人员密集场所消防 安全管理》（GB/T40248-2021）第 7.3.5 条之规定。	青开消限字〔2025〕第0368号	
58	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛天之杰公寓管理有限公司	李旭会(主)、王虎庆	已检查	责令限期改正	1.电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.2026 年 5 月 15 日消防安全培训记录无签到表、培训照片，2026 年 6 月 8日消防演练记录无签到表，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 3.地上 16、17、18、21 层东侧竖向管道井内堆放杂物，违反了《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十条之规定; 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2025〕第0384号	
59	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛丰泰酒店管理有限公司	李旭会(主)、项亮	已检查	责令限期改正	1.地上 5、8、10 层电梯间南侧共 3 处常闭式防火门顺序器损坏，且无法当场改正，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2.无消防安全制度，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2026年 1 月份消防演练记录无签到表、演练照片，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 3.2026 年 5 月份消防控制室值班记录不符合要求，违反了《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第 5.2 条之规定。	青开消限字〔2025〕第0400号	立案处罚，罚款0.6万元
60	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛前湾南港油气有限公司	李旭会(主)、赵明	已检查	责令限期改正	1. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2025〕第0370号	

61	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛易安达物联仓储有限公司	赵明(主)、毛书林	不合格		1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2.未确定消防安全重点部位，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定	青开消限字〔2026〕第0389号	
62	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海都大酒店有限公司	赵明(主)、李旭会	不合格		1.消防安全重点部位情况填写不全面，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.员工不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第0366号	
63	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛颐璟酒店管理服务有限公司	赵明(主)、张莹	不合格		1.无防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.对《建筑电气防火技术检测检验报告》提出的问题，无相应整改记录。	青开消限字〔2026〕第0382号	
64	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛超安达加油站有限公司	赵明(主)、岳晓斐	不合格		1.未确定消防安全重点部位，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0367号	
65	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛爱谷瑞禾贸易有限公司	赵明(主)、王德刚	不检查	该单位地址无该单位。			
66	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区育英雅馨幼儿园	赵明(主)、侯峰	不合格		1.消防安全重点部位填写不全面，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.未提供厨房油烟道清理记录。	青开消限字〔2026〕第0362号	
67	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛复盛华欧大酒店有限责任公司	赵明(主)、侯峰	不合格		1.消防安全重点部位情况填写不全面，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.防火巡查未按照至少每二小时一次，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定。	青开消限字〔2026〕第0361号	
68	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛安欣民宿公寓酒店管理有限公司	赵明(主)、王钧伟	不检查	该单位正处于注销中。			
69	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛途锦酒店管理有限公司	赵明(主)、王钧伟	不合格		1.地上 12 层、13 层东西两侧 4 处防火门闭门器损坏丢失，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 2.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 3.防火巡查未按照至少每二小时一次，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定。	青开消限字〔2026〕第0357号	

70	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区炽而昌百货店	赵明(主)、张莹	不检查	该单位地址无该单位			
71	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛德瑞宝康网络科技有限公司	毛书林(主)、张莹	不检查	经现场核查，该单位已注销。	/	/	/
72	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛汇艺文化娱乐管理有限公司	毛书林(主)、岳晓斐	不检查	经现场核查，该单位已注销。	/	/	/
73	青岛经济技术开发区消防救援大队	高胜晓星钢帘线（青岛）有限公司	毛书林(主)、岳晓斐	不合格	/	1.无员工消防安全培训记录，消防档案基础信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0401号	/
74	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区八星台球俱乐部（个体工商户）	毛书林(主)、王钧伟	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2.无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案，无防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；无消防档案，无消防演练，无员工消防安全培训记录，无防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0394号	/
75	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海尚海生活集团服务有限公司	毛书林(主)、王虎庆	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.无消防演练记录，无员工消防安全培训记录，消防档案基础信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”；2026年5-6月份《消防控制室值班记录表》消防安全管理人未签字，不符合《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第5.2条之规定。	青开消限字〔2026〕第0378号	/

76	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛宏桥市场经营有限公司	毛书林(主)、王虎庆	不合格	/	1.2026年6月1日-6月8日防火巡查记录主管人员未签名，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定； 2026年6月份《消防控制室值班记录表》消防安全管理人未签字，不符合《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第5.2条之规定。	青开消限字〔2026〕第0379号	/
77	青岛经济技术开发区消防救援大队	中物流（青岛）物流有限公司	毛书林(主)、岳晓斐	不合格	/	1.无2026年5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条；无 2025 年下半年消防演练记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条；自动消防系统操作人员2人未取得国家认可的职业资格证书，并持 证上岗，违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款； 2.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0418号	/
78	青岛经济技术开发区消防救援大队	交运集团有限公司西海岸汽车东站	毛书林(主)、于华龙	不合格	/	1.无消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0372号	/
79	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛拓谱信息工程专修学院	毛书林(主)、岳晓斐	不合格	/	1.消防档案基础信息未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.2026年5-6月份《消防控制室值班记录表》消防安全管理人未签字，不符合《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第5.2条之规定。	青开消限字〔2026〕第0402号	/
80	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东易路兴邦国际物流有限公司	毛书林(主)、于华龙	不合格	/	1.无消防档案，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0374号	/
81	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛福瀛物业管理有限公司（福瀛国际中心）	张莹、赵明	不合格	/	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2.无 2026 年 5 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 3.现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0423号	/

82	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛领柚酒店管理有限公司	张莹、王钧伟	不合格	/	1. 无2026年6月22日防火巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 2. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉；2026年6月份防火检查记录被检查部门负责人未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0414号	/
83	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海华纤维有限公司	张莹、李旭会	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 无5月份防火检查、巡查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六、十七条之规定；消防档案中单位基本情况未及时更新，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0408号	/
84	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛北辉文化科技有限公司	张莹、岳晓斐	不检查	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 无2026年5月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定； 3. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉；2026年6月1日防火巡查记录主管人员未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十五条之规定。	青开消限字〔2026〕第0411号	/
85	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区粮食收储中心	张莹、王钧伟	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定； 2. 《消防档案》中单位基本情况未填写完整，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定； 3. 未委托符合从业条件的消防技术服务机构开展维护保养，违反了《山东省消防条例》第三十二条之规定；现场提问单位员工，对消防安全四个能力不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0344号	/
86	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中雅酒店有限公司	张莹、于华龙	不合格	/	1. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉；2026年2月份、3月份防火检查记录被检查部门负责人未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第0413号	/

87	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛力天世纪酒店管理有限公司	张莹、赵明	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防 法》第二十七条之规定； 2.《消防档案》中单位基本情况填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》 第十七条之规定； 3. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0424 号	/
88	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东捷丰国际储运有限公司	张莹、王钧伟	不合格	/	1. 消防档案中单位基本情况填写不全，违反了《中华人民共和国消防法》 第十七条之规定； 2. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第 0407 号	/
89	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛建邦健康产业有限公司	张莹、岳晓斐	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录，违反了《中华人民共和国消防 法》第二十七条之规定； 2. 现场提问单位员工，对消防安全“四个能力”不熟悉；2026 年 6 月 12 日 防火检查记录被检查部门负责人未签字，违反了《机关、团体、企业、事业单 位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）第二十六条之规定。	青开消限字〔2026〕第 0412 号	/
90	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛经济技术开发区社会福利中心	张莹、项亮	不合格	/	1. 无 2025 年下半年消防演练记录，消防档案中单位基本情况未填写完整，均违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第 0355 号	/