

2026年2月开发区消防救援大队“双随机、一公开”监督检查情况明细表

制单单位: 青岛经济技术开发区消防救援大队 抽取日期: 2026年1月27日 任务开始日期: 2026年2月1日 任务结束日期: 2026年2月28日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况(罚款数)
1	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区恒大启迪幼儿园	于华龙(主)毛书林	不检查	不检查[关门] (具体原因: 2026年2月10日经现场核查, 该单位已于2025年11月30日停办。	/	/	/
2	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛布瑞斯克超市管理有限公司	于华龙(主)、毛书林	不合格	/	1、单位无2026年1月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 2、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字(2026)第0104号	/
3	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛集力运输集团有限公司长江东路加油站	于华龙(主)、毛书林	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、消防档案内单位基本情况未及时更新, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0103号	/
4	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛青科物业服务集团有限公司(人工智能大厦)	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、消防档案内消防重点部位填写不全, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字(2026)第0092号	/
5	青岛经济技术开发区消防救援大队	千智紫锦(青岛)物业服务集团有限公司	于华龙(主)、张莹	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、消防档案内基本情况信息填写错误, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、自动消防系统的操作人员, 未持证上岗, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款之规定; 4、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字(2026)第0098号	/

6	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东高速青岛物业管理有限公司	于华龙(主)、王德刚	不合格	/	1、无电器产品的线路检测记录,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2、消防档案内消防重点部位填写不全,违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3、单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0088号	/
7	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区学元饭店	于华龙(主)、王钧伟	不检查	不检查[关门] (具体原因:经现场核查,该单位已经不存在了。)	/	/	/
8	青岛经济技术开发区消防救援大队	赛轮集团股份有限公司	王钧伟、张莹	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护、检测记录,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定; 2. 未制定符合本单位实际的消防安全制度,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款之规定; 3. 抽查提问单位员工,不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第0078号	/
9	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛鼎新电子科技有限公司	王钧伟、项亮	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护、检测记录,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2. 未建立职工岗前消防安全培训记录,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 3. 抽查提问员工,不熟悉消防安全“四个能力”	青开消限字〔2026〕第0089号	/
10	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区樱之果童装店	王钧伟、赵明	不检查	单位不存在	/	/	/
11	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海云联产业发展有限公司	王钧伟、于华龙	不检查	单位不存在	/	/	/
12	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区卓鸿商贸工作室	王钧伟、岳晓斐	不检查	单位不存在	/	/	/
13	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区嘉欣琳百货商店	王钧伟、毛书林	不检查	单位不存在	/	/	/
14	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区明明小窝商行	王钧伟、毛书林	不检查	单位不存在	/	/	/
15	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石油集团海洋工程(青岛)有限公司	王虎庆(主)、岳晓斐	不合格	/	1. 无 2025年下半年员工培训记录,消防档案不符合要求,违反	青开消限字〔2026〕第0094号	

16	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛悦家府大酒店有限公司	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1. 消防档案中单位基本情况未及时更新, 消防安全重点部位填写不全, 消防档案不符合要求, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员, 消防档案不符合要求, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条; 3. 无厨房油烟道清洗记录	青开消限字〔2026〕第0086号	
17	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛中外运物流有限公司	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1、2025年无新员工入职培训记录, 消防档案不符合要求, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2、抽查单位员工对消防“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0084号	
18	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛新奥燃气有限公司开发区塔山路汽车加气站	王虎庆(主)、赵明	不合格	/	1、2026年1月7日防火检查记录部门负责人未签字, 消防档案不符合要求, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条。	青开消限字〔2026〕第0069号	
19	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海文星际酒店管理有限公司	王虎庆(主)、于华龙	不合格	/	1、无2025年下半年员工培训记录, 消防档案不符合要求, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2、抽查单位员工对消防“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0085号	
20	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区孙涛建筑工程服务部(个体工商户)	王虎庆(主)、李旭会	不检查	经现场核查, 查无此单位。	/	/	
21	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区多宝汇超市	王虎庆(主)、毛书林	不检查	经现场核查, 该场所已暂停营业。	/	/	
22	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区第二实验幼儿园	王德刚(主)、王钧伟	不合格	/	1. 无2026年1月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0073号	/
23	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区实验幼儿园	王德刚(主)、侯峰	不合格	/	1. 无2026年1月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0087号	/
24	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区齐恩物流信息咨询服务有限公司	王德刚(主)、毛书林	不检查	根据营业执照注册地址对现场进行核查, 该单位不存在。	/	/	/

25	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石油天然气股份有限公司山东青岛黄岛区茂山路加气站	王德刚(主)、王虎庆	不合格	/	1. 无 2026 年 1 月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 无半年内消防演练记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0072号	/
26	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区乐作生活美容服务工作室	王德刚(主)、项亮	不检查	该企业已注销	/	/	/
27	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区吴江路幼儿园	王德刚(主)、岳晓斐	不合格	/	1. 无 2026 年 1 月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0097号	/
28	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国联合网络通信有限公司青岛经济技术开发区分公司	王德刚(主)、赵明	不合格	/	1. 无 2026 年 1 月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 无半年内员工消防安全培训记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。 2. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0075号	/
29	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛融合光电科技有限公司	赵明(主)、王钧伟	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 2. 无 2026 年 1 月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 3. 无厨房油烟道清理记录;	青开消限字〔2026〕第 0082 号	
30	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛栖心文化旅游投资有限公司	赵明(主)、王钧伟	不检查	该企业已于2025年11月3日注销。			
31	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛尹记海宴餐饮服务有限公司	赵明(主)、于华龙	不检查	该单位已停业。			
32	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区玉环岛幼儿园	赵明(主)、李旭会	不合格		1. 无 2026 年 1 月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2. 未及时对《电气消防安全检验报告》内不合格项进行整改。	青开消限字〔2026〕第0090号	
33	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛诚晟物业管理有限责任公司	赵明(主)、王虎庆	不检查	该物业已撤场, 不再对职工公寓项目进行服务管理。			
34	青岛经济技术开发区消防救援大队	上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	赵明(主)、王虎庆	不合格		1. 无 2026 年 1 月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定; 2. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0077号	

35	青岛经济技术开发区消防救援大队	狮王日用化工(青岛)有限公司	赵明(主)、岳晓斐	不合格		1. 防火巡查记录内容未包括常闭式防火门是否处于关闭状态, 防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 消防安全重点部位的人员在岗情况, 违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条之规定。	青开消限字〔2026〕第0091号	
36	青岛经济技术开发区消防救援大队	科思创聚合物(青岛)有限公司	张莹(主)、王虎庆	不合格	/	无2026年1月份防火检查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条, 消防档案中工业建筑概况(SI-I车间)填写不完整, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0071号	/
37	青岛经济技术开发区消防救援大队	山东晟泓投资发展有限公司青岛西海岸喜来登酒店分公司	张莹(主)、王钧伟	不合格	/	无电器产品的线路定期维护、检测记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定; 消防档案中单位基本情况填写不完整, 且未及时更新, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。	青开消限字〔2026〕第0083号	/
38	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛新时代物业服务有限公司(金岭尚座)	张莹(主)、王虎庆	不合格	/	无电器产品的线路定期维护、检测记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 无灭火和应急疏散预案, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0080号	/
39	青岛经济技术开发区消防救援大队	海洋石油工程(青岛)有限公司	张莹(主)、王德刚	不合格	/	无2026年1月份防火检查、巡查记录, 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条之规定; 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉; 消防控制室当日值班人员张桂亭持初级资格证, 不具备相应职业资格, 不符合《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)第5.1条之规定。	青开消限字〔2026〕第0079号	/
40	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛恒源热电有限公司	张莹(主)、岳晓斐	不合格	/	2026年2月1日防火巡查记录主管人员未签字, 消防档案中单位基本情况填写不全, 均违反了《中华人民共和国消防法》第十七条。单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0070号	/
41	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区秉东冰纺织品店	张莹(主)、李旭会	/	具体原因: 经现场核查, 该地址所在区域已拆迁, 无此单位。	/	/	/
42	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛经济技术开发区东海龙宫洗浴广场	岳晓斐(主)、张莹	不检查	经现场核实, 该单位已经停业。	/	/	/
43	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区王小木手机店(个体工商户)	岳晓斐(主)、王钧伟	不检查	根据营业执照注册地址对现场进行了核实, 该单位已不存在。	/	/	/

44	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛鲁海丰食品集团物流有限公司	岳晓斐(主)、赵明	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.2026年1月份防火巡查记录主管人员未签字,违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0074号	/
45	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区高先哲百货商店	岳晓斐(主)、王德刚	不检查	根据营业执照注册地址对现场进行了核实,该单位已不存在。	/	青开消限字〔2026〕第0096号	/
46	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛菲尔斯特物流有限公司	岳晓斐(主)、于华龙	不合格	/	1.员工消防安全培训记录未按规定的内容进行培训,消防档案单位基本情况未及时更新,违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定。 2.7#仓库共4个防火分区,三道防火墙上均开设孔洞,未采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施,违反了《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第6.1.1条之规定;消防控制室值班人员不熟悉火警处置程序。	/	/
47	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区果吉派饮品店	岳晓斐(主)、赵明	不检查	根据营业执照注册地址对现场进行了核实,该单位已不存在。	/	/	/
48	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛青和颐酒店管理有限公司	岳晓斐(主)、李旭会	不合格	/	1.无电器产品的线路检测记录,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条; 2.无2026年1月份防火检查记录,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条; 3.抽查员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第0076号	/
49	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石化销售股份有限公司青岛黄岛第八零五加油站	毛书林(主)、张莹	不合格	/	1.无防火巡查记录,违反了《中华人民共和国消防法》第十七条; 2.单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0100号	/
50	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区久恒金服装店	毛书林(主)、李旭会	不检查	不检查[其他](具体原因:该地址为工地,查无此单位。)	/	/	/

51	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛世纪鼎源市场管理有限公司（世纪商城C区）	毛书林(主)、于华龙	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2. 未确定消防安全重点部位，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0101号	/
52	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区墅依唐湾住宿服务栈	毛书林(主)、赵明	不检查	不检查[其他]（具体原因：据物业反映该房屋为毛坯，查无此单位。）	/	/	/
53	青岛经济技术开发区消防救援大队	中国石油化工股份有限公司山东青岛经济技术开发区第801加油站	毛书林(主)、王德刚	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2. 消防档案中单位基本情况未及时更新，消防档案不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0099号	/
54	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛聚泰物业管理有限公司（银领国际）	毛书林(主)、王德刚	不合格	/	1. 未建立电器产品的线路定期维护保养记录，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条； 2. 未确定消防安全管理人，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条； 3. 单位员工对消防安全“四个能力”不熟悉。	青开消限字〔2026〕第0102号	/
55	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区刘维宝室内装饰部	毛书林(主)、王钧伟	不检查	不检查[其他]（具体原因：查无此单位。）	/	/	/

56	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛西海岸新区黄岛中心幼儿园	李旭会(主)、王虎庆	已检查	责令限期改正	9. 电器产品的线路未定期维护、检测, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定; 10. 消防档案基础信息不完善, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第二项之规定; 11. 无 2025 年第四季度厨房烟道清洗记录, 不符合《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021) 第 7.9.2 条之规定。	青开消限字〔2026〕第 0095 号	
57	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛高乐美娱乐管理有限公司	李旭会(主)、毛书林	已检查	责令限期改正	9. 电器产品的线路未定期维护、检测, 地上三层棚顶灯具连接线路未进行穿管敷设, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定; 10. 2025 年下半年消防安全演练无照片、无演练内容, 违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第四项之规定; 11. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0093 号	
58	青岛经济技术开发区消防救援大队	雷沃重工集团有限公司	李旭会(主)、岳晓斐	已检查	责令限期改正	9. 电器产品的线路未定期维护、检测, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定; 10. 2026 年 1 月防火检查记录表无部门负责人签字, 违反了《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令 61 号)第二十六条第二款之规定; 11. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青开消限字〔2026〕第 0081 号	
59	青岛经济技术开发区消防救援大队	黄岛区得乐人生母婴用品店	李旭会(主)、王德刚	不检查	经现场核查, 该地址无此单位。			
60	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛君和商业管理有限公司(隆和小商品城)	李旭会(主)、赵明	不检查	该场所已变更为其他单位, 该单位不存在。			
61	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛海翔星瞰科技有限公司	李旭会(主)、侯峰	不检查	经现场核查, 该地址无此单位。			

62	青岛经济技术开发区消防救援大队	青岛冠寓商业运营管理有限公司长江中路分公司	李旭会(主)、张莹	已检查	责令限期改正	<p>9. 电器产品的线路未定期维护、检测，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定；</p> <p>10. 无 2026 年 1 月份防火检查记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条之规定；单位消防档案不完善，无 2025 年下半年员工消防安全培训记录，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条之规定；</p> <p>11. 地上 5、10、11、12 层电气线路管道井楼板处的孔隙未采取防火封堵措施，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 6.3.4 条之规定；消防控制室值班人员未达到规定人数，违反了《山东省消防条例》第三十二条之规定；员工不熟悉消防安全“四个能力”</p>	
----	-----------------	-----------------------	-----------	-----	--------	--	--

2026年1月开发区消防救援大队“双随机、一公开”监督抽查情况汇总表

制单单位: 青岛经济技术开发区消防救援大队 抽取日期: 2025年12月27日 任务开始日期: 2026年1月1日 任务结束日期: 2026年1月31日

序号	大队名称	检查单位数(家)	发现隐患数(起)	下发《责令限期改正通知书》(份)	下发《责令立即改正通知书》(份)	立案数(起)	罚款数(万元)	备注
	开发区	62	89	37	0	0	0	双随机