

2026年7月黄岛大队“双随机、一公开”监督抽查情况明细表

制单单位:黄岛大队 抽取日期: 2026年6月25日 任务开始日期: 2026年7月1日 任务结束日期: 2026年7月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛大队	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第五十一加油站	刘伟(主)、范恩强	不合格		1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录; 2. 未以文件形式确定消防安全管理人; 3. 未提供员工消防安全培训记录; 4. 未提供消防演练记录; 5. 未提供消防安全“检查日”记录。	青黄消限字（2026）第 0470号	/
2	黄岛大队	青岛国电投能源电力有限公司（曹城山项目）	刘伟(主)、吴川	不合格		1. 未提供电气线路检测维护保养记录; 2. 未提供消防安全管理人任命文件; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0476号	/
3	黄岛大队	青岛西海岸新区尚德金色阳光幼儿园	刘伟(主)、范恩强	不合格		1. 厨房南侧线路未进行穿管保护; 2. 消防档案未及时更新; 3. 未提供7月份“消防安全检查日”记录。	青黄消限字（2026）第 0475号	/
4	黄岛大队	青岛华港通运国际物流有限公司	刘伟(主)、王俊杰	不合格		1. 南库西侧安全出口处线路未作穿管保护; 2. 无防火检查记录; 3. 未以文件形式确定消防安全管理人; 4. 未提供7月份“消防安全检查日”记录	青黄消限字（2026）第 0482号	/
5	黄岛大队	青岛安歆通达酒店管理有限公司	刘伟(主)、范恩强	不合格		1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录; 2. 消防档案未及时更新; 3. 8508客房未设置禁止卧床吸烟警示标识。	青黄消限字（2026）第 0477号	/
6	黄岛大队	青岛君尚健康管理有限公司	刘伟(主)、李清浩	不合格		1. 未提供消防电气检测维护保养记录; 2. 未提供灭火和应急疏散预案; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0468号	/
7	黄岛大队	青岛鲁盈新能源科技有限公司（大张鲁盈风电场）	刘伟(主)、李清浩	不合格		1. 未提供电气线路定期维护、保养记录; 2. 消防档案未及时更新; 3. 露天储能电池舱火灾自动报警系统信号未与消防控制室控制系统相连。	青黄消限字（2026）第 0480号	/
8	黄岛大队	青岛为农加油站有限公司	刘伟(主)、丁海波	不合格		1. 员工灭火器使用不熟练（已当场培训）; 2. 未提供电气线路定期维护保养记录; 3. 无消防演练记录; 4. 未以文件形式确定消防安全管理人; 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第 0208号; 青黄消限字（2026）第 0453号	/

9	黄岛大队	胶南市石梁杨油气总站	刘伟(主)、尚甜	不合格		1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供灭火和应急疏散预案； 3. 未提供消防安全“检查日”记录	青黄消限字（2026）第 0471号	/
10	黄岛大队	青岛天物金佰包装制品有限公司	刘伟(主)、丁海波	不合格		未提供电气线路检测报告；未提供消防演练记录；员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字（2026）第 0491号	/
11	黄岛大队	黄岛区王台润和美酒店（个体工商户）	范恩强、尚甜	不合格		1. 地上第三层北侧疏散走道灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0190号、青黄消限字（2026）第0416号	/
12	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第三三六加油站	范恩强、刘伟	不合格		1. 现场未提供电气线路检测报告； 2. 现场未提供消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 3. 部分员工灭火器使用不熟练。	青黄消限字（2026）第0444号	/
13	黄岛大队	青岛西海岸新区黄山幼儿园	范恩强、刘伟	不合格		1. 二层东侧灭火器未成组摆放（已当场整改）； 2. 二层北侧疏散指示标志线路未穿管保护； 3. 部分员工消防安全“四个能力”背诵不熟悉。	青黄消即字（2026）第0198号；青黄消限字（2026）第0435号	/
14	黄岛大队	黄岛区想唱就唱练歌厅（个体工商户）	范恩强、李清浩	不合格		1. 场所内东侧灭火器未成组摆放（已当场整改）； 2. 未提供电气线路维护保养记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 员工不熟悉消防安全“四个能力”。	青黄消即字（2026）第0217号、青黄消限字（2026）第0486号	/
15	黄岛大队	青岛全心四季酒店管理有限公司	范恩强、吴川	不合格		1. 地上第五层疏散走道中间部位灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 五层东南侧疏散指示标志线路未进行穿管保护； 3. 未提供消防档案； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0192号、青黄消限字（2026）第0418号	/
16	黄岛大队	青岛汇众能源有限公司第七液化气供应站	范恩强、李清浩	不合格		1. 无电气线路检测报告； 2. 无灭火和应急疏散预案。	青黄消限字（2026）第0481号	/

17	黄岛大队	青岛绿洲农资油业有限公司油气城	范恩强、吴川	不合格		1. 消防重点单位档案未更新； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0427号	/
18	黄岛大队	黄岛区亿合祥汤姆家牛排西餐厅	范恩强、尚甜	不检查	该地址已更换其他单位，原单位不再经营			
19	黄岛大队	青岛西海岸生物物质热电有限公司	范恩强、刘伟	不合格		1. 无消防安全制度； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 未提供电气线路维护保养记录； 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0432号	/
20	黄岛大队	青岛远飞宠物食品有限公司	范恩强、王俊杰	不合格		1. 生产车间、仓库内疏散指示标志、安全出口标识电气线路未穿管保护； 2. 无消防安全管理人任命书； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0465号	/
21	黄岛大队	青岛科莱特光电科技有限公司	丁海波(主)、范恩强	不合格		1. 部分员工消防安全四个能力不熟悉。（已当场改正）； 2. 5号车间3层应急照明线路敷设不符合标准； 3. 培训记录中无具体培训内容； 4. 未提供消防演练记录； 5. 未提供防火检查记录； 6. 防火巡查记录中巡查人员未签字确认； 7. 消防档案中的消防安全管理人与消防安全管理人任命文件不一致； 8. 未提供集烟罩、排油烟管道等集排油设施清洗记录。	青黄消即字（2026）第0213号 青黄消限字（2026）第0463号	/
22	黄岛大队	青岛道安工贸股份有限公司	丁海波(主)、范恩强	不合格		1. 部分员工消防安全四个能力不熟悉。（已当场培训）； 2. 包装车间部分电气线路敷设不符合标准； 3. 无消防安全培训记录； 4. 无防火巡查记录； 5. 无重点单位消防档案。 6. 厨房瓶装液化石油气瓶组用房不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.3.11条的规定； 7. 厨房吊顶使用可燃材料装修； 8. 厨房未与就餐区进行完全防火分隔。	青黄消即字（2026）第0212号 青黄消限字（2026）第0464号	/

23	黄岛大队	青岛优萃优米餐饮管理有限公司	丁海波(主)、 王俊杰	不合格		1. 厨房区域常闭式防火门未保持常闭状态。 (已当场改正)； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无消防安全管理人任命文件； 4. 无消防演练记录； 5. 无重点单位消防档案； 6. 场所负一层宴会厅使用可燃材料装修。	青黄消即字（ 2026）第0204号 青黄消限字（ 2026）第0455号	/
24	黄岛大队	青岛经济技术开发区星火幼儿园	丁海波(主)、 王俊杰	不合格		1. 部分员工消防安全四个能力不熟悉（已当场培训）； 2. 无近3日内的每日防火巡查记录； 3. 无防火检查记录； 4. 消防档案中的消防安全管理人与消防安全管理人任命文件不一致。	青黄消即字（ 2026）第0211号 青黄消限字（ 2026）第0460号	/
25	黄岛大队	青岛万朗磁塑制品有限公司	丁海波(主)、 王俊杰	不合格		1. 注塑车间3处灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 无消防演练记录； 3. 无每日防火巡查记录； 4. 厨房瓶装液化石油气瓶组用房不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.3.11条的规定。	青黄消即字（ 2026）第0209号 青黄消限字（ 2026）第0461号	/
26	黄岛大队	青岛开投物业管理有限公司（开投大厦）	丁海波(主)、 吴川	不合格		1. 24层封闭楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态（已当场改正）； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无消防安全管理人任命文件； 4. 无重点单位消防档案； 5. 十九层管道井内堆放杂物； 6. 二十四层电井内电缆桥架未进行防火封堵。	青黄消即字（ 2026）第0203号 青黄消限字（ 2026）第0457号	/
27	黄岛大队	青岛骐霖达工业品有限公司	丁海波(主)、 张晓光	不合格		1. 车间二层楼梯区域一处灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 3#厂房内疏散指示标志电气线路敷设不符合标准； 3. 无上半年消防演练记录； 4. 无每日防火巡查记录； 5. 二层办公室西侧未与仓库进行防火分隔。	青黄消即字（ 2026）第0215号 青黄消限字（ 2026）第0473号	/

28	黄岛大队	青岛西海岸新区王台中心幼儿园	丁海波(主)、高洁	不合格		1. 幼儿园二楼疏散通道常闭式防火门未保持常闭状态(已当场整改); 2. 无员工消防安全培训记录; 3. 无检查之日当天的防火巡查记录; 4. 消防控制室无重点部位标识。	青黄消即字(2026)第0202号 青黄消限字(2026)第0456号	/
29	黄岛大队	胶南市华路橡胶制品有限公司	丁海波(主)、李清浩	不合格		1. 车间灭火器未成组摆放(已当场改正); 2. 车间西侧区域电气线路敷设不符合标准; 3. 无员工消防安全培训记录; 4. 无消防控制室值班记录。	青黄消即字(2026)第0194号 青黄消限字(2026)第0429号	/
30	黄岛大队	青岛天海橡塑制品有限公司	丁海波(主)、尚甜	不合格		1. 部分员工灭火器使用不熟悉(已当场培训); 2. 办公楼三层、2号车间3个配置点6具MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器自出厂日期算起,达到10年年限仍未报废; 3. 无员工消防安全培训记录; 4. 无消防演练记录; 5. 无防火巡查记录 6. 部分员工消防安全四个能力不熟悉。	青黄消即字(2026)第0193号 青黄消限字(2026)第0430号	/
31	黄岛大队	青岛劲海润景酒店管理有限公司	尚甜(主)、范恩强	不合格		1. 地上二十六层南侧疏散楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态; 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录; 3. 无消防安全制度,未以文件形式确定消防安全管理人; 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0191号 青黄消限字(2026)第0417号	/
32	黄岛大队	青岛申通达国际物流有限公司(国老山路)	尚甜(主)、吴川	不合格		1. 未能提供防火检查、巡查记录; 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字(2026)第0479号	/
33	黄岛大队	青岛全英亿通电子竞技有限公司	尚甜(主)、王俊杰	不合格		1. 二层南侧灭火器未成组摆放; 2. 二层走道疏散指示标志线路未进行穿管保护; 3. 无消防安全制度;无灭火和应急疏散预案; 4. 前台员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0197号 青黄消限字(2026)第0428号	/
34	黄岛大队	青岛华武橡塑股份有限公司	尚甜(主)、范恩强	不合格		1. 1号车间东侧安全出口处灭火器配置点灭火器未成组摆放; 2. 1号车间东侧安全出口上方应急照明灯线路插在插座上; 3. 消防档案未及时更新; 4. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字(2026)第0195号 青黄消限字(2026)第0419号	/

35	黄岛大队	青岛振华智能工业科技股份有限公司	尚甜(主)、丁海波	不合格		1. 冲压车间内西侧安全出口处灭火器未成组摆放； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；3. 无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案、无消防档案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0196号 青黄消限字（2026）第 0422号	/
36	黄岛大队	青岛易居王台大酒店管理有限公司	尚甜(主)、王俊杰	不合格		1. 酒店6层走廊灭火器未成组摆放； 2. 重点单位档案的民用建筑概况一页空项；3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0200号 青黄消限字（2026）第 0433号	/
37	黄岛大队	黄岛区黄山景祥仓储服务部	尚甜(主)、范恩强	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；2. 无消防演练记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0423号	/
38	黄岛大队	青岛青青旅游用品有限公司	尚甜(主)、王俊杰	不合格		1. 生产车间西侧灭火器未成组摆放； 2. 办公区域出口上方应急照明灯线路插在插座上； 3. 未提供消防演练记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0199号 青黄消限字（2026）第 0434号	/
39	黄岛大队	金碧物业有限公司青岛分公司（王台大厦）	尚甜(主)、丁海波	不合格		1. 地上二十二层西侧疏散楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；3. 无消防安全制度； 4. 地上十九层东北侧强电井内桥架未完全封堵。	青黄消限字（2026）第0451号 青黄消即字（2026）第0210号	/
40	黄岛大队	青岛盛客隆购物广场有限公司王台购物中心	尚甜(主)、刘伟	不合格		1. 超市北侧疏散楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态； 2. 超市南侧安全出口处的应急照明灯具、安全出口标志电气线路未进行套管保护； 3. 未能提供纸质版消防档案； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0445号 青黄消即字（2026）第0201号	/
41	黄岛大队	青岛新核芯科技有限公司	吴川(主)、范恩强	不合格		1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训）； 2. 未提供消防安全制度；部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0205号；青黄消限字（2026）第0442号	/

42	黄岛大队	青岛超越远航国际贸易有限公司（黄山库）	吴川(主)、刘伟	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全制度； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉；	青黄消限字（2026）第0426号	/
43	黄岛大队	兴台（青岛）酒店管理有限公司	吴川(主)、刘伟	不合格		1. 未提供灭火和应急疏散预案； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0425号	/
44	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛第317加油站	吴川(主)、刘伟	不合格		1. 无员工消防安全培训记录。 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0420号	/
45	黄岛大队	青岛铭晟达酒店管理有限公司	吴川(主)、尚甜	不合格		1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全制度； 3. 部分员工“消防安全四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0437号	/
46	黄岛大队	青岛悦居联城酒店管理有限公司	吴川(主)、刘伟	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3. 未提供消防演练记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉；	青黄消限字（2026）第 0424号	/
47	黄岛大队	中鑫（青岛）健康产业有限公司	吴川(主)、丁海波	不合格		1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。（已当场培训） 2. 消防安全制度不完善，缺少消防安全工作考评和奖惩。 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0207号	/
48	黄岛大队	青岛同成橡塑科技有限公司	吴川(主)、丁海波	不合格		1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。（已当场培训） 2. 无每月防火检查记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0214号 青黄消限字（2026）第 0467号	/
49	黄岛大队	青岛邑青国际物流有限公司	吴川(主)、李清浩	不检查	根据导航地址到现场无此单位			
50	黄岛大队	青岛翰麟加油站有限公司	吴川(主)、丁海波	不合格		1. 部分员工灭火器使用方法掌握不熟练（已当场培训）； 2. 未提供消防安全制度； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0206号 青黄消限字（2026）第 0447号	/

51	黄岛大队	山东京博新能源控股发展有限公司青岛第三百三十八加油站	李清浩(主)、 吴川	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录。2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0448 号	/
52	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司青岛黄岛第318加油站	李清浩(主)、 王俊杰	不合格		1. 未以文件形式确定消防安全管理人； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 无消防演练记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0458 号	/
53	黄岛大队	青岛友悃石化有限公司王台加油站	李清浩(主)、 吴川	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3. 无防火检查记录。	青黄消限字（ 2026）第 0449 号	/
54	黄岛大队	青岛华武橡塑有限公司（仓库）	李清浩(主)、 刘伟	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0450 号	/
55	黄岛大队	青岛大锅强餐饮管理有限公司欢乐海湾分店	李清浩(主)、 尚甜	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3. 无消防安全制度； 4. 无防火检查记录； 5. 无灭火和应急疏散预案。	青黄消限字（ 2026）第 0483 号	/
56	黄岛大队	黄岛区佳福康大酒店	李清浩(主)、 尚甜	不合格		1. 应急照明灯、安全出口指示标志的线路未套管保护； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 无防火检查记录； 5. 无防火巡查记录； 6. 无消防演练记录； 7. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 8. 集烟罩、排油烟管道等集排油设施未每季度清洗一次。	青黄消限字（ 2026）第 0443 号	/
57	黄岛大队	青岛三三工贸有限公司	李清浩(主)、 王俊杰	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3. 无消防安全制度； 4. 未以文件形式确定消防安全管理人； 5. 无防火检查记录； 6. 无防火巡查记录； 7. 无消防档案。	青黄消限字（ 2026）第 0487 号	/

58	黄岛大队	青岛万事兴橡塑有限公司	李清浩(主)、尚甜	不合格		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3. 无灭火和应急疏散预案； 4. 消防档案单位基本情况消防安全管理人未更新。	青黄消限字（2026）第 0485号	/
59	黄岛大队	青岛新绿洲酒店管理有限公司杨家山里分公司	李清浩(主)、刘伟	不合格		1. 地上二层配电间线路未套管保护； 2. 无防火检查记录； 3. 无防火巡查记录； 4. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0446号	/
60	黄岛大队	青岛西海岸新区第三高级中学	李清浩(主)、刘伟	不合格		1. 未提供防火检查记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0454号	/
61	黄岛大队	青岛金百恒车辆有限公司	王俊杰(主)、丁海波	不合格		1. 无消防安全制度； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无员工消防安全培训； 4. 未以文件形式确认消防安全管理人； 5. 无防火检查记录、无防火巡查记录； 6. 无消防演练记录； 7. 无消防档案； 8. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；9. 部分员工室内消火栓使用不熟练。	青黄消限字（2026）第 0440号	/
62	黄岛大队	青岛广聚鑫达商贸有限公司加油加气站	王俊杰(主)、吴川	不检查	停业			
63	黄岛大队	青岛京东方光电科技有限公司	王俊杰(主)、尚甜	不合格		1. 未提供 2026年消防演练记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0439号	/
64	黄岛大队	青岛奥海酒店管理有限公司	王俊杰(主)、张晓光	不合格		1. 一层西侧上方电器线路未采用套管保护；2. 未提供消防档案、无消防演练记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0466号	/
65	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛第三五一加油站	王俊杰(主)、吴川	不合格		1. 现场未提供灭火和应急疏散预案； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0478号	/
66	黄岛大队	青岛东方工业品（集团）有限公司	王俊杰(主)、李清浩	不合格		1. 未提供员工消防安全培训记录； 2. 消防重点单位档案内消防重点部位未填写相关内容； 3. 员工消防安全四个能力不熟练。	青黄消限字（2026）第 0462号	/

67	黄岛大队	黄岛区石板部落 餐馆融创茂店	王俊杰(主)、 丁海波	不检查	已倒闭			
68	黄岛大队	黄岛区万丽汇练 歌房	王俊杰(主)、 丁海波	不合格		1. 未更新消防重点单位档案； 2. 消防控制室自动消防系统的值班操作人员持证数量不足； 3. 员工消防安全四个能力不熟练。	青黄消限字（ 2026）第 0441号	/
69	黄岛大队	黄岛区月季山里 生态观光旅游场	王俊杰(主)、 李清浩	不检查	停业			
70	黄岛大队	青岛三祥科技股 份有限公司	王俊杰(主)、 尚甜	不合格		1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供演练记录、消防档案未更新； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0438号	/