

2026年8月黄岛大队“双随机、一公开”专项监督抽查情况明细表								
制单单位:黄岛大队 抽取日期: 2026年7月20日 任务开始日期: 2026年8月1日 任务结束日期: 2026年8月31日								
序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛大队	青岛东海药业有限公司	王俊杰(主)、 张晓光	不合格	/	1. 办公区二层西侧常闭式防火门未常闭 (已当场关闭); 2. 青黄消限字〔2026〕第 0560 号	青黄消即字〔2026〕第0249号、青黄消限字〔2026〕第 0560 号	/
2	黄岛大队	青岛惠陆有机硅有限公司	王俊杰(主)、 刘伟	不合格	/	1. 开炼车间常闭式防火门未保持常闭状态; 2. 一号车间配电箱电线未进行穿管保护; 3. 未以文件的形式确认消防安全管理人, 消防档案不符合要求; 4. 注塑破碎房照明灯具下方堆放物品, 不符合《仓库防火安全管理规则》第三十九条的规定	青黄消即字〔2026〕第0234号、青黄消限字〔2026〕第 0533 号	/
3	黄岛大队	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司 王台养护院	王俊杰(主)、 尚甜	不合格	/	1. 未提供消防重点单位档案; 2. 场所二层应急逃生疏散示意图与实际不符; 厨房与其他区域未进行防火分隔	青黄消限字〔2026〕第 0498 号	/
4	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第三零三加油站	王俊杰(主)、 刘伟	不合格	/	1. 未提供防火检查记录; 2. 未以文件的形式确认消防安全管理人, 消防档案不符合要求; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0502 号	/
5	黄岛大队	中国石油天然气股份有限公司双凤山路站	王俊杰(主)、 李清浩	不检查	停业			
6	黄岛大队	青岛市黄岛区颐情护养院	王俊杰(主)、 尚甜	不合格	/	1. 消防重点档案内消防重点部位相关内容填写不全; 2. 消防控制室自动消防系统的值班操作人员持证数量不足; 3. 消防控制室值班人员火灾自动报警控制器操作不熟练	青黄消限字〔2026〕第 0499 号	/

7	黄岛大队	青岛盛客隆商品配送有限公司	王俊杰(主)、范恩强	不合格	/	1. 1 号库西北侧电气线路未进行穿管保护；2. 消防安全制度缺少用火、用电安全管理制度；3. 仓库内照明灯具下方堆放物品，不符合《仓库防火安全管理规则》第三十九条的规定。	青黄消限字〔2026〕第 0532 号	/
8	黄岛大队	青岛猫选品牌管理有限公司	王俊杰(主)、刘伟	不合格	/	1. 未提供灭火和应急疏散预案；2. 未提供消防档案；3. 地上三层、四层用于存放衣服，属于丙类仓库，防火分区面积分别为 4100m ² ，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 3.3.2 条之规定；4. 仓库内照明灯具下方堆放物品，不符合《仓库防火安全管理规则》第三十九条的规定。	青黄消限字〔2026〕第 0551 号	/
9	黄岛大队	中物流（青岛）物流有限公司	王俊杰(主)、范恩强	不合格	/	1. 冷库南侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态；2. 未提供消防重点单位档案；3. 消防控制室值班人员火灾自动报警控制器操作不熟练；4. 仓库北防火分区内照明灯具下方 0.5 米内堆放货物，不符合《仓储场所消防安全管理通则》第 6.8 条的规定；5. 仓库内配电箱专用配间与库房储存区分隔的防火墙耐火极限不足 2h，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 10.2.5 条的要求。	青黄消即字〔2026〕第0227号、青黄消限字〔2026〕第 0521 号	/
10	黄岛大队	青岛森铭寝装用品有限公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录；2. 未提供灭火和应急疏散预案；3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0540 号	/
11	黄岛大队	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司九龙社区养护院	吴川(主)、尚甜	不合格	/	1. 消防控制室南侧电气线路未进行穿管保护；2. 无灭火和应急疏散预案；3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字〔2026〕第 0534 号	/
12	黄岛大队	吉斯拉维密封技术（青岛）有限公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 无每月防火检查记录 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字〔2026〕第 0539 号	/

13	黄岛大队	青岛北船管业有限责任公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 部分员工使用灭火器不熟练（已当场培训） 2. 未提供消防安全制度； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字（2026）第0235号 青黄消限字（2026）第 0529号	/
14	黄岛大队	青岛大弘化纤有限公司	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。（已当场培训）； 2. 无 2026年 8月份防火检查、巡查记录。 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字（2026）第0228号 青黄消限字（2026）第 0519号	/
15	黄岛大队	青岛三和机电部件有限公司	吴川(主)、刘伟	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字（2026）第 0552号	/
16	黄岛大队	青岛泰和仁康颐养有限公司	吴川(主)、尚甜	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用方法掌握不熟练。（已当场培训）； 2. 消防安全制度不完善，缺少消防安全工作考评和奖惩； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消即字（2026）第0238号 青黄消限字（2026）第 0538号	/
17	黄岛大队	远东电器集团有限公司（远东大厦）	吴川(主)、范恩强	不合格	/	1. 员工灭火器使用方法掌握不熟练。（已当场培训）； 2. 未提供灭火和应急疏散预案； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0226号 青黄消限字（2026）第 0515号	/
18	黄岛大队	青岛博赢智巧科技有限公司	范恩强(主)、尚甜	不合格	/	1. 宿舍楼一层一处灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2. 1号车间部分员工消防安全“四个能力”不熟悉（已当场培训）。	青黄消即字（2026）第0245号 、青黄消即字（2026）第0246号	/
19	黄岛大队	青岛中盛绿源物流有限公司	范恩强(主)、吴川	不合格	/	1. 消防水泵房内两台消防水泵出水管连接的稳压泵管道被截断，留有两个开口管道截面未封堵导致管道系统开放，两台消防水泵均无法向室外消火栓系统供水，水泵控制电源及阀门均处于关闭状态，供水压力为“0”； 2. 现场仅有一个稳压泵处于正常工作状态，稳压泵的作用只是对稳压罐的压力进行增压，起到系统巡检作用，紧急情况下无法启动消火栓泵向室外消火栓系统供水	青黄消限字（2026）第0528号	已立案 未出具处罚决定书
20	黄岛大队	德枫丹（青岛）机械有限公司	范恩强(主)、孙广志	不合格	/	南车间与办公区常闭式防火门未处于关闭状态（已当场改正）。	青黄消即字（2026）第0223号	/

21	黄岛大队	青岛诺克通信技术有限公司	范恩强(主)、 吴川	不合格	/	1.2号楼三层北侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2.1号楼一层疏散走道灭火器未成组摆放（已当场整改）。	青黄消即字（ 2026）第0240号 、青黄消即字（ 2026）第0241号	/
22	黄岛大队	青岛海容商用冷链股份有限公司	范恩强(主)、 吴川	不合格	/	1.5号生产车间地上2层南侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场改正）； 2.5号生产车间东侧灭火器未成组摆放（已当场改正）。	青黄消即字（ 2026）第0242号 、青黄消即字（ 2026）第0243号	/
23	黄岛大队	青岛市机械技术学校（北校区）	范恩强(主)、 高洁	不检查	停办			
24	黄岛大队	中金辐照股份有限公司青岛分公司	范恩强(主)、 刘伟	不合格	/	1.办公楼三层西侧楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2.辐照厂房内操作大厅南侧安全出口处安全出口标志、应急照明灯线路未进行穿管保护；辐照厂房内操作大厅北侧墙面及D区东侧墙面的配电箱设置在仓库内； 3.消防控制室位于辐照厂房操作大厅运行控制室内，与操作大厅未设置有效防火分隔措施； 4.辐照厂房C区生产车间内电动叉车充电室北侧与生产车间之间连通处无防火分隔措施； 5.辐照厂房操作大厅与北侧更衣室未使用防火窗进行有效防火分隔； 6.辐照厂房B区仓库和D区仓库内改变原设计及验收方案，采用泡沫夹芯板在丙类仓库内私自搭建低温库房。	青黄消即字（ 2026）第0239号 、青黄消限字（ 2026）第0549号	/
25	黄岛大队	青岛西海岸康恒环保能源有限公司	范恩强(主)、 孙广志	不合格	/	综合楼二层西侧常闭式防火门未处于关闭状态（已当场改正）。	青黄消即字（ 2026）第0222号	/

26	黄岛大队	青岛灿恒光电科技有限公司	范恩强(主)、 吴川	不合格	/	1. 生产车间地上一层东侧灭火器未成组摆放（已当场整改）； 2. 1#宿舍楼地上二层、三层楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 3. 地上 1-4 层生产车间内未划分防火分区。改。	青黄消即字（ 2026）第0230号 、青黄消即字（ 2026）第0231号 、青黄消限字（ 2026）第0527 号	/
27	黄岛大队	青岛市黄岛区福 爱老年公寓	李清浩(主)、 尚甜	不合格	/	厨房电气线路未套管保护。	青黄消限字（ 2026）第 0520 号	/
28	黄岛大队	青岛筑地食品科 技有限公司	李清浩(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 车间安全出口标志线路未套管保护； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 无防火巡查记录； 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0518 号	/
29	黄岛大队	中国石化销售股 份有限公司山东 青岛黄岛第三零 八加油站	李清浩(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 无灭火和应急疏散预案； 2. 防火巡查记录无具体巡查时间； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0513 号	/
30	黄岛大队	青岛溪云商务酒 店有限公司	李清浩(主)、 范恩强	不合格	/	1. 六层楼梯间应急照明灯、六层配电间、消防 控制室线路未套管保护； 2. 防火检查记录未填写抽查部位； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 未以文件形式确定消防安全管理人； 5. 无防火巡查记录； 6. 无灭火和应急疏散预案； 7. 无电器产品的线路定期维护、检测记录；	青黄消限字（ 2026）第 0500 号	/
31	黄岛大队	青岛美芝冷链科 技有限公司黄岛 分公司	李清浩(主)、 王俊杰	不合格	/	1. 无灭火和应急疏散预案； 2. 无防火检查记录； 3. 未以文件形式确定消防安全管理人； 4. 消防档案未更新； 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0516 号	/
32	黄岛大队	青岛拓见科技有 限公司	李清浩(主)、 范恩强	不合格	/	1. 3#库东侧配电箱线路未套管保护； 2. 防火巡查记录无具体巡查时间； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（ 2026）第 0505 号	/
33	黄岛大队	青岛市黄岛区海 西老年公寓	李清浩(主)、 孙广志	不合格	/	1. 地上一层北侧配电箱处线路未套管保护； 2. 未提供防火检查记录； 3. 防火巡查记录表未记录巡查时间。	青黄消限字（ 2026）第 0492 号	/

34	黄岛大队	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司宝山养护院	李清浩(主)、吴川	不合格	/	1. 无灭火和应急疏散预案； 2. 无消防档案； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0573号	/
35	黄岛大队	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第一二七加油站	李清浩(主)、刘伟	不合格	/	1. 办公室线路未套管保护； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 消防安全管理人任命错误； 5. 消防档案消防安全责任人与消防安全管理人为同一人； 6. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第 0546号	/
36	黄岛大队	青岛缔造影视产业园管理有限公司	刘伟(主)、范恩强	不合格	/	1. 1号、2号、3号、4号摄影棚未设置雨淋灭火系统； 2. 未提供重点单位档案； 3. 未提供8月份“消防安全检查日”记录。	青黄消限字（2026）第0556号	已立案 未出具处罚决定书
37	黄岛大队	青岛汇众能源有限公司	刘伟(主)、李清浩	不合格	/	1. 灌装车间西侧灭火器未成组摆放； 2. 无灭火和应急疏散预案；未以文件形式确定消防安全管理人；无消防安全重点单位档案； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字（2026）第0244号 青黄消限字（2026）第0550号	/
38	黄岛大队	青岛弘元国际酒店有限公司	刘伟(主)、王俊杰	不合格	/	1. 二层南侧疏散指示标志处电气线路裸露，未进行穿管保护； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 楼顶高位水箱间未做标识化。	青黄消限字（2026）第0530号	/
39	黄岛大队	青岛绿洲农资油业有限公司第二加油站	刘伟(主)、孙广志	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护保养记录； 2. 未提供灭火和应急疏散预案； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0563号	/
40	黄岛大队	青岛顺美电器有限公司	刘伟(主)、尚甜	不合格	/	1. 2#车间北侧一处电气线路未进行穿管保护； 2. 灭火和应急疏散预案不符合要求，未明确职能分组； 3. 未提供2026年度消防工作计划。	青黄消限字（2026）第0504号	/
41	黄岛大队	青岛胜代机械有限公司	刘伟(主)、王俊杰	不合格	/	1. 未提供电气线路维护保养记录； 2. 未提供防火检查记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字（2026）第0565号	/

42	黄岛大队	中国石化销售股份有限公司山东青岛黄岛第三零二加油站	刘伟(主)、孙广志	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 消防安全制度不健全，缺少防火检查制度； 3. 未提供消防安全“检查日”记录。	青黄消限字〔2026〕第0531号	/
43	黄岛大队	中国石油大学出版社有限公司(仓库)	刘伟(主)、吴川	不合格	/	1. 未提供电气线路检测报告； 2. 未提供消防安全管理人任命文件； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0562号	/
44	黄岛大队	青岛天纶制衣有限公司	尚甜(主)、范恩强	不合格	/	1. 包装车间一层东侧安全出口处安全出口标志使用电插座连接电源； 2. 灭火和应急疏散预案缺少通讯联络组； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0547号	/
45	黄岛大队	青岛禧悦海朵酒店管理有限公司	尚甜(主)、刘伟	不合格	/	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 地上八层疏散走道室内消火栓箱未张贴使用标识。	青黄消限字〔2026〕第0564号	/
46	黄岛大队	青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 仓库 2 号、3 号防火分区内东侧墙壁安装配电箱，线路敷设不符合标准； 2. 灭火和应急疏散预案中无通讯联络组；	青黄消限字〔2026〕第0524号	/
47	黄岛大队	青岛市黄岛区红日家园养老服务中心	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 未提供电气线路检测报告； 2. 未提供灭火和应急疏散预案、防火检查记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0496号	/
48	黄岛大队	青岛市黄岛区欢乐家养老院	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 地上三层东侧疏散楼梯间应急照明灯线路未进行穿管保护； 2. 灭火和应急疏散预案组织机构中缺少通讯联络组； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0493号	/
49	黄岛大队	青岛与子山海酒店管理有限公司	尚甜(主)、孙广志	不合格	/	1. 无电气线路定期维护、检测报告； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0507号	/
50	黄岛大队	青岛新奥胶南燃气有限公司	尚甜(主)、李清浩	不合格	/	1. 未提供电气线路检测报告； 2. 消防档案中民用建筑一页空项； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0545号	/

51	黄岛大队	青岛纸库供应链有限公司	尚甜(主)、吴川	不合格	/	1. 仓库 1 号防火分区内东侧墙壁安装配电箱，线路敷设不符合标准； 2. 无消防安全制度，无灭火和应急疏散预案； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0525号	/
52	黄岛大队	青岛市黄岛区珠山万年颐养中心	尚甜(主)、孙广志	不合格	/	1. A 区2 层南侧疏散楼梯间常闭式防火门未常闭； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕0224号； 青黄消限字〔2026〕第0508号	/

