

2026年8月黄岛大队“双随机、一公开”专项监督抽查情况明细表(养老机构专项)

制单单位:黄岛大队 抽取日期:2026年7月20日 任务开始日期:2026年8月1日 任务结束日期:2026年8月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛	青岛西海岸新区友和福园老年公寓	范恩强、孙广志	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护保养记录; 2. 未提供防火检查记录; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	(青黄消限字〔2026〕第0514号)	/
2	黄岛	青岛西海岸新区康鑫养老院	刘伟、孙广志	不合格	/	1. 一层东侧疏散指示标志处电气线路裸露, 未进行穿管保护; 2. 未提供灭火和应急疏散预案; 3. 未提供本季度油烟机清洗报告; 北区吊顶采用可燃材料装饰	青黄消限字〔2026〕第 0541号	/
3	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司大村养护院	刘伟(主)、吴川	不合格	/	1. 未提供电气线路维护保养记录; 2. 未提供灭火和应急疏散预案; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0557号	/
4	黄岛	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司泊里镇封家社区分公司	尚甜(主)、张晓光	不合格	/	1. 未提供电气线路检测报告; 2. 未提供消防安全制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0554号	/
5	黄岛	青岛黄岛区鸿安老年公寓	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用方法掌握不熟练; 2. 未提供消防演练记录; 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0233号; 青黄消限字〔2026〕第0537号	/
6	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司泊里养护院	王俊杰(主)、张晓光	不合格	/	1. 厨房东侧常闭式防火门未保持常闭状态; 2. 未制定灭火和应急疏散预案	青黄消即字〔2026〕第0248号; 青黄消限字〔2026〕第0558号	/
7	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司海青分公司	王俊杰(主)、范恩强	不合格	/	1. 101号房间外西侧配电箱电气线路未进行穿管保护; 2. 未提供消防演练记录。	青黄消限字〔2026〕第 0561号	/

8	黄岛	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司李家石桥分公司	李清浩(主)、范恩强	不合格	/	1. 灭火和应急疏散预案缺少通讯联络组； 2. 防火检查记录未填写检查部位。	青黄消限字〔2026〕第0501号	/
9	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司大场养护院	尚甜(主)、刘伟	不合格	/	1. 地上二层疏散走道灭火器未成组摆放； 2. 地上二层东侧疏散楼梯间应急照明灯线路未进行穿管保护； 3. 无防火检查记录。	青黄消即字〔2026〕第0247号；青黄消限字〔2026〕第0548号	/
10	黄岛	青岛市黄岛区夕阳红老年公寓	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 员工灭火器使用不熟练； 2. 1号楼2层西侧出口上方应急照明灯线路未进行穿管保护； 3. 灭火和应急疏散预案组织机构中缺少通讯联络组	青黄消即字〔2026〕第0219号；青黄消限字〔2026〕第0495号	/
11	黄岛	青岛西海岸供销联合社集团智慧养老服务有限公司郝家石桥养护院	吴川(主)、高洁	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未提供2026年下半年消防演练记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0567号	/
12	黄岛	青岛市黄岛区榷山爱老院	李清浩(主)、王俊杰	不合格	/	地上二层配电间线路未套管保护。	青黄消限字〔2026〕第0509号	/
13	黄岛	青岛隆海云居养老服务有限公司	吴川(主)、李清浩	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用方法掌握不熟练。（已当场培训） 2. 无每月防火检查记录； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0232号、青黄消限字〔2026〕第0536号	/
14	黄岛	青岛市黄岛区今康福老年公寓	范恩强(主)、吴川	不合格	/	1. 1号楼2层疏散走道灭火器未成组摆放（已当场整改）。 2. 1号楼五层疏散走道处应急照明线路未进行穿管保护； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字〔2026〕第0522号 青黄消即字〔2026〕第0229号	/
15	黄岛	青岛市黄岛区社会福利中心	刘伟(主)、尚甜	不合格	/	1. 未提供电气线路定期维护、保养记录； 2. 消防安全制度不健全，未提供消防安全工作考评和奖惩制度； 3. 未提供“8月份消防安全检查日”记录。	青黄消限字〔2026〕第0559号	/
16	黄岛	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司琅琊镇将军台社区分公司	王俊杰(主)、尚甜	不合格	/	1. 未提供消防重点单位档案； 2. 消防控制室值班人员火灾自动报警控制器操作不熟练； 3. 消防喷淋水泵、室内消火栓泵阀门开关状态未进行标识	青黄消限字〔2026〕第0517号	/

17	黄岛	青岛西海岸新区慈康老年公寓	李清浩(主)、高洁	不合格	/	1. 无员工消防安全培训记录； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第 0572号	/
18	黄岛	青岛洪强一品养老服务有限公司	范恩强(主)、刘伟	不合格	/	1. 二层北侧疏散指示标志线路未进行穿管保护； 2. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。 3. 二层北侧楼梯间防火门未保持常闭状态（已当场整） 4. 二层北侧灭火器摆放位置不方便拿取（已当场整改）	青黄消限字〔2026〕第0535号； 青黄消即字〔2026〕第0236号； 青黄消即字〔2026〕第0237号	/
19	黄岛	青岛市黄岛区福爱老年公寓	李清浩(主)、尚甜	不合格	/	厨房电气线路未套管保护。	青黄消限字〔2026〕第0520号	/
20	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司九龙社区养护院	吴川(主)、尚甜	不合格	/	1. 消防控制室南侧电气线路未进行穿管保护； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉；	青黄消限字〔2026〕第0534号	/
21	黄岛	青岛市黄岛区红日家园养老服务中心	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 未提供电气线路检测报告； 2. 未提供灭火和应急疏散预案、防火检查记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0496号	/
22	黄岛	青岛市黄岛区欢乐家养老院	尚甜(主)、王俊杰	不合格	/	1. 地上三层东侧疏散楼梯间应急照明灯线路未进行穿管保护； 2. 灭火和应急疏散预案组织机构中缺少通讯联络组； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0493号	/
23	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司王台养护院	王俊杰(主)、尚甜	不合格	/	1. 未提供消防重点单位档案； 2. 场所二层应急逃生疏散示意图与实际不符； 3. 厨房与其他区域未进行防火分隔。	青黄消限字〔2026〕第 0498号	/
24	黄岛	青岛市黄岛区海西老年公寓	李清浩(主)、王俊杰	不合格	/	地上二层配电间线路未套管保护。	青黄消限字〔2026〕第0492号	/

25	黄岛	青岛市黄岛区颐情护养院	王俊杰(主)、尚甜	不合格	/	1. 消防重点档案内消防重点部位相关内容填写不全； 2. 消防控制室自动消防系统的值班操作人员持证数量不足； 3. 消防控制室值班人员火灾自动报警控制器操作不熟练。	青黄消限字〔2026〕第 0499号	/
26	黄岛	青岛泰和仁康颐养有限公司	吴川(主)、尚甜	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用方法掌握不熟练； 2. 消防安全制度不完善，缺少消防安全工作考评和奖惩； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0238号、青黄消限字〔2026〕第0538号	/
27	黄岛	青岛西海岸供销集团青岛颐养养老服务有限公司宝山养护院	李清浩(主)、吴川	不合格	/	1. 无灭火和应急疏散预案； 2. 无消防档案； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0573号	/
28	黄岛	青岛市黄岛区珠山万年颐养中心	尚甜(主)、孙广志	不合格	/	1. A区2层南侧疏散楼梯间常闭式防火门未常闭； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 部分员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0224号；青黄消限字〔2026〕第0508号	/