

2026年8月黄岛大队“双随机、一公开”专项监督检查情况明细表(夜查专项)

制单单位:黄岛大队 抽取日期: 2026年7月20日 任务开始日期: 2026年8月1日 任务结束日期: 2026年8月31日

序号	执法大队	单位名称	抽查人员	检查结果 (合格/不合格/不检查)	不检查原因	存在隐患	下发整改通知书文号	罚款情况 (罚款数)
1	黄岛	青岛凯西娅酒店管理有限公司	尚甜(主)、孙广志	不合格	/	1. 厨房内应急照明灯线路插在插座上; 2. 无消防档案; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0506号	/
2	黄岛	黄岛区追球者台球俱乐部(个体工商户)	尚甜(主)、刘伟	不合格	/	1. 场所内疏散走道上方应急照明灯具电气线路未进行穿管保护; 2. 无消防档案; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0555号	/
3	黄岛	青岛盛鑫怡酒店管理有限公司	李清浩(主)、王俊杰	不合格	/	1. 消防控制室线路未套管保护。 2. 无消防演练记录; 无防火检查记录, 无防火巡查记录, 消防档案未更新; 无员工消防安全培训记录; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字〔2026〕第0544号	/
4	黄岛	青岛艾尚锦时影业有限公司	孙广志(主)、吴川	不合格	/	1. 未提供消防演练记录、未提供消防安全管理人任命文件	青黄消限字〔2026〕第0497号	/
5	黄岛	青岛浩然之家酒店管理有限公司	孙广志(主)、刘伟	不合格	/	1. 八层南侧常闭式防火门未保持常闭状态; 2. 消防控制室值班人员火警处置程序不熟练	青黄消即字〔2026〕第0250号	/
6	黄岛	青岛奥斯卡餐饮娱乐有限公司	吴川(主)、孙广志	不合格	/	1. 电气线路敷设不符合标准; 2. 未提供消防安全管理制度; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉	青黄消限字〔2026〕第0543号	/
7	黄岛	青岛海诚一家酒店管理股份有限公司	吴川(主)、尚甜	不合格	/	1. 部分员工灭火器使用方法掌握不熟练(已当场培训); 2. 无每月防火检查记录; 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0220号; 青黄消限字〔2026〕第0494号	/
8	黄岛	黄岛区殿堂台球俱乐部融创茂店	王俊杰(主)、李清浩	不检查	停业			

9	黄岛	黄岛区海八西台球俱乐部（个体工商户）	王俊杰(主)、范恩强	不检查	暂时停业			
10	黄岛	青岛爱语酒店管理有限公司	范恩强(主)、吴川	不合格	/	1. 五层西侧楼梯间常闭式防火门未处于关闭状态（已当场改正）； 2. 员工使用灭火器不熟悉（已当场培训）； 3. 未提供电气线路维护保养记录； 4. 未提供消防安全管理人任命文件； 5. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消即字〔2026〕第0221号；青黄消限字〔2026〕第0503号	/
11	黄岛	青岛新都隐珠酒店有限公司	李清浩(主)、刘伟	不合格	/	1. 无消防演练记录；无防火检查记录；防火巡查记录未 2 小时一巡查；无消防档案；未以文件形式确定消防安全管理人； 2. 各楼层未张贴安全疏散指示图；员工消防安全“四个能力”不熟悉。	青黄消限字〔2026〕第0575号	/
12	黄岛	青岛融合锦悦酒店管理有限公司	范恩强(主)、王俊杰	不合格	/	1. 九层西北侧疏散走道灭火器放置点灭火器未成组摆放（已当场整改）； 2. 八层防烟楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）	青黄消即字〔2026〕第0252号；青黄消即字〔2026〕第0253号	/
13	黄岛	青岛山海天酒店管理有限公司胶南分公司（青岛两河人家如院餐饮管理有限公司）	刘伟(主)、尚甜	不检查	查无此单位，原单位已经关门。			
14	黄岛	黄岛区慢时空台球俱乐部（个体工商户）	刘伟(主)、范恩强	不合格	/	1. 未提供电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 未以文件形式确定消防安全管理人； 3. 自动消防系统的操作人员未持证上岗； 4. 未提供消防安全“检查日”记录。	青黄消限字〔2026〕第0566号	/

