

青岛市黄岛区消防救援大队行政处罚情况公示
(2023 年 5 月 27 日—2023 年 6 月 2 日)

序号	处罚决定书文号	案件名称	行政相对人	法定代表人/负责人	统一社会信用代码	主要违法事实	处罚依据	处罚内容	作出处罚的机关名称
1	青黄消行罚决字〔2023〕第 0061 号	青岛世博城国际会议展览有限公司西海岸威斯汀酒店分公司消防设施未保持完好有效行政处罚案	青岛世博城国际会议展览有限公司西海岸威斯汀酒店分公司	李燕	91370211MA3N7DMC5J	青岛世博城国际会议展览有限公司西海岸威斯汀酒店分公司十一层东侧四处疏散指示标志损坏, 五层、十一层消防电梯前室正压送风口无法正常送风, 消防设施未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币壹万元整	青岛市黄岛区消防救援大队
2	青黄消行罚决字〔2023〕第 0062 号	青岛业升包装机械有限公司消防设施未保持完好有效行政处罚案	青岛业升包装机械有限公司	葛亚南	913702112648137342	位于山东省青岛市黄岛区开城路 3 号 (海西路以西) 的青岛业升包装机械有限公司厂区西南侧室外消火栓无水, 消防设施未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币玖仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队

3	青黄消 行罚决 字 〔2023〕 第 0063 号	黄岛区俏味鲜湘菜馆未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业行政处罚案	黄岛区俏味鲜湘菜馆	刘春娥	9237021 1MABRJU 058X	黄岛区俏味鲜湘菜馆未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业，营业面积 606 平方米	《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定	罚款人民币叁万壹仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队
4	青黄消 行罚决 字 〔2023〕 第 0064 号	青岛盛客隆购物广场有限公司人民路店消防设施未保持完好有效行政处罚案	青岛盛客隆购物广场有限公司人民路店	姜科勤	9137021 1MA7FMN 583H	青岛盛客隆购物广场有限公司人民路店负一层、二层排烟风机无法启动，三层东侧水箱间稳压泵无法正常启动，消防设施未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币陆仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队