

青岛经济技术开发区消防救援大队行政处罚情况公开

序号	处罚决定书文	案件名称	行政相对人	经营者	统一社会	主要违法事实	处罚依据	处罚内容	作出处罚的机关名称
1	青开消行罚决字〔2023〕第0021号	占用安全出口	黄岛区宏达祥商店	何建军	92370211MA3RBRG88M	黄岛区宏达祥商店西北侧安全出口被冰柜占用，该场所的建筑面积为5167.33平方米，为消防安全重点单位，占用安全出口，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	罚款人民币伍仟伍佰元整的处罚	青岛经济技术开发区消防救援大队
2	青开消行罚决字〔2023〕第0017号	青岛跃洲物流有限公司占用防火间距	青岛跃洲物流有限公司	李耀洲	91370211MA3NHNA44D	仓库西侧堆放货物、停放车辆占用防火间距，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项	罚款人民币伍仟伍佰元整的处罚	青岛经济技术开发区消防救援大队
3	青开消行罚决字〔2023〕第0028号	违法造成火灾	沂水瑞隆劳务有限公司	李金绪	91371323MA3RLWHH6T	未制定消防安全制度并公布实施，违法造成火灾	《山东省消防条例》第七十三条之规定	罚款人民币伍万元整的处罚	青岛经济技术开发区消防救援大队
4	青开消行罚决字〔2023〕第0032号	违法造成火灾	青岛齐宏茂会展服务有限公司	付体涛	91370211MA3UBW3221	未制定消防安全制度并公布实施，违法造成火灾	《山东省消防条例》第七十三条之规定	罚款人民币伍万元整的处罚	青岛经济技术开发区消防救援大队
5	青开消行移字〔2023〕第0001号	过失引起火灾	郭震	/	/	气焊切割工郭震，在原青岛润勃水产有限公司冷库拆除时用氧气罐和丙烷连接气割枪，切割冷风机钢架时，火花溅至冷库内墙泡沫保温层，将保温层引燃发生火灾。郭震在切割作业时未持气焊证，过失引起火灾。	《中华人民共和国消防法》第二十一条第（二）项之规定。	已移交青岛市公安局青岛经济技术开发区分局	青岛经济技术开发区消防救援大队
6	青开消行罚决字〔2023〕第0018号	青岛志贤中学消防器材配置不符合标准行政处罚案	青岛志贤中学	陈宝宪	52370211MJD900669D	育贤楼四层东侧疏散通道的室内消火栓未按标准安装栓口，育贤楼四层西侧疏散楼梯室内消火栓未按标准配置水枪	第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币壹万元整的行政处罚	青岛经济技术开发区消防救援大队