

| 序号 | 行政相对人类别  | 行政相对人名称        | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号           | 违法行为类型 | 违法事实                                                                                                   | 处罚依据                        | 处罚类别 | 处罚内容             | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期    | 处罚有效期     | 公示止期      | 处罚机关            | 处罚机关统一社会信用代码       | 数据来源单位          | 数据来源统一社会信用代码       | 备注 | 处罚程序类型 | 是否省外(否0是1) |
|----|----------|----------------|---------------------|------------------|-------|------|------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----|--------|------------|
| 1  | 法人及非法人组织 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453  |                  | 兰涛    | 身份证  |      | 青开消行罚决字〔2025〕第0017号 | 较轻违法行为 | 青岛融创游艇产业投资有限公司建设的位于青岛市黄岛区汉江路1号维多利亚湾小区九期13号楼楼顶水箱间试验消火栓压力值为0，且当场未改正。                                     | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款   | 罚款人民币壹万伍仟元整      | 1.500000 |                      |              | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2028/2/21 | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | 11370200797521080G | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | 11370200797521080G |    | 一般程序   | 0          |
| 2  | 法人及非法人组织 | 青岛撼世酒店管理有限公司   | 91370211MACLE42F02  |                  | 肖培波   | 身份证  |      | 青开消行罚决字〔2025〕第0018号 | 较轻违法行为 | 青岛撼世酒店管理有限公司火灾报警控制器上存在39个故障，且当场未改正。                                                                    | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款   | 罚款人民币玖仟陆佰元整的行政处罚 | 0.960000 |                      |              | 2025/2/24 | 2025/2/28 | 2028/2/24 | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | 11370200797521080G | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | 11370200797521080G |    | 一般程序   | 0          |
| 3  | 法人及非法人组织 | 青岛西林嘉应供应链有限公司  | 91370211MA7MG6KMOA  |                  | 杨忠金   | 身份证  |      | 青开消行罚决字〔2025〕第0019号 | 较轻违法行为 | 青岛西林有嘉供应链有限公司负责消防配套设施维护保养的位于青岛市黄岛区武陵山路652号青岛元康国际物流有限公司项目，北仓库地上一层中间防火分区西北角末端试水装置压力表气压值为“0”，消防设施未保持完好有效。 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款   | 罚款人民币陆仟元整的行政处罚   | 0.600000 |                      |              | 2025/2/24 | 2025/3/1  | 2028/2/24 | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | 11370200797521080G | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | 11370200797521080G |    | 一般程序   | 0          |