

青岛市黄岛区消防救援大队行政处罚情况公示

(2024年10月1日—2024年10月15日)

序号	处罚决定书文号	案件名称	行政相对人	法定代表人/负责人	统一社会信用代码	主要违法事实	处罚依据	处罚内容	作出处罚的机关名称
1	青黄消行罚决字(2024)第0154号	金碧物业有限公司青岛分公司消防设施设置不符合标准;消防设施未保持完好有效行政处罚案	金碧物业有限公司青岛分公司	杨正东	91370211MA3C68BG9L	金碧物业有限公司青岛分公司2层厨房灶间与其他区域3处未使用防火门等设施进行防火分隔,消防电梯前室未设置防火门,1层西侧楼梯、负一层西侧楼梯防火门开启方向错误,消防设施设置不符合标准;13层东侧疏散楼梯前室2处疏散指示标志损坏、22层东侧疏散楼梯前室1处疏散指示标志损坏,消防设施未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款人民币陆仟元整	青岛市黄岛区消防救援大队
2	青黄消行罚决字(2024)第0155号	黄岛区乔聚成休闲娱乐中心公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业	黄岛区乔聚成休闲娱乐中心	乔聚成	92370211MA3MJFTT9P	黄岛区乔聚成休闲娱乐中心未取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》擅自投入使用、营业	《中华人民共和国消防法》第十五条第四款之规定	罚款人民币叁万零壹佰元整	青岛市黄岛区消防救援大队
3	青黄消行罚决字(2024)第0156号	青岛古卫星城创业园科技发展有限公司公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业;消防设施未保持完好有效	青岛古卫星城创业园科技发展有限公司	孙岐彬	91370211MA3ML6L151	青岛古卫星城创业园科技发展有限公司管理的爱客汇家居广场T1馆、T2馆未取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》擅自投入使用、营业;T2馆二层、三层走廊4处感烟探测器无反馈信号,T2馆二层、三层走廊共3处手动报警按钮按下后未发出火灾报警信号;T2馆二层、三层走廊共3处排烟口无法正常排烟	《中华人民共和国消防法》第十五条第四款和第十六条第一款第二项之规定	罚款人民币叁万陆仟壹佰元整	青岛市黄岛区消防救援大队