

行政相对人类别	行政相对人名称	行政相对人代码_1(统一社会信用代码)	行政相对人代码_2(工商注册号)	法定代表人	证件类型	证件号码	行政处罚决定书文号	违法行为类型	违法事实	处罚依据	处罚类别	处罚内容	罚款金额(万元)	没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)	暂扣或吊销证照名称及编号	处罚决定日期	处罚有效期	公示截止日期	处罚机关	处罚机关统一社会信用代码	数据来源单位	数据来源统一社会信用代码	备注	处罚程序类型	是否省外(否是1)	失信严重程度分类(1-轻微失信)	轻微失信公示状态(0不公示,1为公示)	是否简易程序处罚(0非简易程序处罚,1是)
法人及非法人组织	青岛丰泰酒店管理有限公司	91370211599046389F		梁瑛	身份证		青开消行罚决字〔2026〕第0037号	轻微违法行为	青岛丰泰酒店管理有限公司地上5、8、10层电梯间南侧顺序器损坏,且无法当场改正,消防设施未保持完好有效。	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定	罚款	罚款人民币陆仟元的行政处罚	0.600000			2026/06/26	2026/06/26	2029/06/26	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G		简易程序	0	1	1	1

法人及非法人组织	青岛帅特电器有限公司	91370220553958825A		郝国军	身份证		青开消行罚决字（2026）第0038号	轻微违法行为	青岛帅特电器有限公司使用的位于山东省青岛市红柳河路334号的厂房内南侧安全出口处未设置应急照明灯具，且未当场改正。	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款	罚款人民币陆仟元的行政处罚	0.600000				2026/06/29	2026/07/3	2029/06/29	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G		简易程序	0	1	1	1
法人及非法人组织	青岛中润联合物流有限公司	91370220568566904T		吴国良	身份证		青开消行罚决字（2026）第0039号	轻微违法行为	青岛中润联合物流有限公司1#厂房南侧室内消火栓动压压力0.13MPa，压力不足，消防设施未保持完好有效，且未当场改正。	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款	罚款人民币柒仟元的行政处罚	0.700000				2026/06/30	2026/06/30	2029/06/30	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G		简易程序	0	1	1	1
法人及非法人组织	青岛赢科西盒商业管理有限公司	91370211MAC6BDPU4P		吕穗华	台湾居民来往大陆通行证		青开消行罚决字（2026）第0040号	轻微违法行为	青岛赢科西盒商业管理有限公司负责的遇见濠北邻里中心项目地上三层西侧电梯前室南侧，共2处常闭式双扇防火门闭门器、顺序器损坏，且无法当场改正，消防设施未保持完好有效	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款	罚款人民币捌仟壹佰元的行政处罚	0.810000				2026/06/30	2026/07/14	2029/06/30	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G		一般程序	0	1	1	0

法人及非法人组织	山东金汇泉物业管理有限公司	91370211095619497C		朱磊	身份证		青开消行罚决字（2026）第0041号	轻微违法行为	山东金汇泉物业管理有限公司【住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区长江东路435栋3楼301号），负责维护管理的位于青岛市黄岛区黄河中路38号“广厦瑞府”4#商业楼地下二层东北侧防烟楼梯间前室南、北侧，地下二层北侧电梯前室南侧，共3处常闭式防火门顺序器、闭门器损坏，且无法当场改正，消防设施未保持完好有效。	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	罚款	罚款人民币捌壹佰整元行政处罚	0.810000				2026/06/30	2026/07/14	2029/06/30	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G		一般程序	0	1	1	0
法人及非法人组织	青岛蒲泰森工贸有限公司	9137021133402976X6		陈锦玉	身份证		青开消行罚决字（2026）第0042号	轻微违法行为	青岛蒲泰森工贸有限公司擅自关闭消防栓系统管道阀门，导致消防栓系统停用，擅自停用消防设施	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定	罚款	罚款人民币陆仟整元行政处罚	0.600000				2026/07/01	2026/07/01	2029/07/01	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G	青岛经济技术开发区消防救援大队	11370200797521080G		简易程序	0	1	1	1